Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	22.69	23.24	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	22.29	22.71	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	22.10	22.57	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	22.21	22.84	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	22.33	23.00	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	22.41	23.06	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	22.76	23.55	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	23.09	23.86	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	22.57	23.29	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	22.84	23.62	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	15.0	9.0	*
11.09.2025	22.04	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
12.09.2025	21.72	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
13.09.2025	22.29	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
14.09.2025	22.19	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
15.09.2025	21.85	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
16.09.2025	21.83	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
17.09.2025	21.66	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
18.09.2025	22.16	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
19.09.2025	21.73	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
20.09.2025	21.58	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
21.09.2025	21.78	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
22.09.2025	52.07	38.12	13.95	47.02	47.36	0.00	46.43	47.05	-0.62	7.00	5.50	0.649	15.0	9.0	*
23.09.2025	53.44	36.26	17.18	45.78	46.14	0.00	45.13	45.88	-0.75	7.00	5.50	0.774	24.0	0.0	
24.09.2025	53.71	37.38	16.33	55.17	55.49	0.00	54.41	55.15	-0.74	7.00	5.50	0.887	24.0	0.0	
25.09.2025	58.51	38.38	20.13	59.16	59.36	0.00	58.21	58.94	-0.73	7.00	5.50	1.171	24.0	0.0	
26.09.2025	57.57	36.90	20.67	64.84	65.08	0.00	63.85	64.66	-0.81	7.00	5.50	1.320	24.0	0.0	
27.09.2025	58.04	39.32	18.72	68.21	68.45	0.00	67.16	67.98	-0.82	7.00	5.50	1.257	24.0	0.0	
28.09.2025	58.07	39.24	18.83	77.81	78.05	0.00	76.63	77.45	-0.82	7.00	5.50	1.443	24.0	0.0	
29.09.2025	59.68	42.93	16.75	74.64	74.86	0.00	70.07	70.84	-0.77	7.00	5.50	1.174	23.0	1.0	*
30.09.2025	58.72	41.85	16.87	68.81	69.04	0.00	67.73	68.48	-0.75	7.00	5.50	1.143	24.0	0.0	
Средние:	32.53	30.64	8.05	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	561.44	563.83	0.00	549.62	556.43	-6.81	---	---	9.818	437.0	283.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	15231.37	15219.55	0.00	14308.39	14486.47	-178.08	408.151	7278.0	869.0
30.09.2025	15792.81	15783.38	0.00	14858.01	15042.90	-184.89	417.969	7715.0	1152.0
Итого:	561.44	563.83	0.00	549.62	556.43	-6.81	9.818	437.0	283.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	0.18	57.73	-57.55	47.43	53.13	3.84	4.43	-0.59	6.50	5.50	-0.250	-0.029	2.0	22.0	*
02.09.2025	1.09	59.36	-58.27	46.86	53.03	13.53	15.34	-1.81	6.50	5.50	-0.878	-0.092	7.0	17.0	*
03.09.2025	---	55.71	---	47.04	53.21	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	55.32	---	46.88	52.81	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	54.98	---	46.71	52.84	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	55.55	---	46.43	52.70	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
07.09.2025	---	55.37	---	46.43	52.75	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	55.21	---	46.28	52.32	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	55.29	---	46.06	52.34	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
10.09.2025	---	54.93	---	46.05	51.99	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	55.08	---	46.40	52.10	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	54.65	---	46.07	51.84	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	56.63	---	46.56	51.98	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
14.09.2025	---	56.47	---	46.49	51.98	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	55.39	---	46.61	52.48	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
16.09.2025	---	56.05	---	46.66	52.09	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	54.68	---	46.47	52.31	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	55.76	---	45.72	51.76	---	---	---	6.50	5.50	---	---	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	0.64	55.79	-57.91	---	---	---	---	---	6.50	5.50	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	837.15	943.66	17.37	19.77	-2.40	---	---	-1.128	-0.121	9.0	423.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	11443.13	12476.90	11238.56	12223.56	-985.00	-102.896	-44.989	8079.0	68.0
18.09.2025	12280.28	13420.56	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	491.0
Итого:	837.15	943.66	17.37	19.77	-2.40	-1.128	-0.121	9.0	423.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____