Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 1А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 20105365
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	22.82	23.21	-0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	22.99	23.38	-0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	22.61	23.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	21.86	22.30	-0.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.91	22.34	-0.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	22.22	22.64	-0.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	22.52	22.93	-0.41	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	22.44	22.87	-0.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	20.59	21.09	-0.50	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	20.88	21.32	-0.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	20.71	21.14	-0.43	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	20.24	20.68	-0.44	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	20.64	21.06	-0.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	21.15	21.57	-0.42	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	21.31	21.70	-0.39	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	21.50	21.88	-0.38	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	21.54	21.91	-0.37	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	21.88	22.25	-0.37	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	21.87	22.23	-0.36	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	22.27	22.63	-0.36	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	22.31	22.71	-0.40	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	21.83	22.62	-0.79	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	36.49	28.53	7.96	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	55.24	35.73	19.51	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	58.76	34.87	23.89	44.42	43.51	0.00	2.07	43.71	43.26	1.03	0.45	7.00	6.00	1.042	24.0	0.0	*
26.09.2025	59.26	36.95	22.31	107.92	106.08	0.00	1.72	106.17	105.39	0.74	0.78	7.00	6.00	2.366	24.0	0.0	
27.09.2025	59.70	40.14	19.56	146.40	143.57	0.00	1.95	144.04	142.48	1.09	1.56	7.00	6.00	2.816	24.0	0.0	
28.09.2025	59.89	41.23	18.66	162.31	158.68	0.00	2.26	159.66	157.42	1.41	2.24	7.00	6.00	2.977	24.0	0.0	
29.09.2025	61.63	42.27	19.36	168.92	164.47	0.00	2.67	166.00	163.09	1.77	2.91	7.00	6.00	3.213	24.0	0.0	
30.09.2025	59.88	40.70	19.18	155.17	150.12	0.00	3.31	152.58	148.94	2.41	3.64	7.00	6.00	2.924	24.0	0.0	
Средние:	30.96	26.26	4.70	---	---	---	0.47	---	---	0.28	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	785.14	766.43	0.00	---	772.16	760.58	---	11.58	---	---	15.338	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	0.10	0.05	0.00	0.10	0.05	0.05	0.000	2581.0	1.0
30.09.2025	785.24	766.48	0.00	772.26	760.63	11.63	15.338	3301.0	1.0
Итого:	785.14	766.43	0.00	772.16	760.58	11.58	15.338	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____