Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.48	22.82	-1.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	21.59	22.94	-1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	21.78	23.10	-1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	21.67	22.49	-0.82	0.00	48.53	-200.00	0.00	48.42	-200.00	-48.42	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.74	22.20	-0.46	0.00	58.21	-200.00	0.00	58.08	-200.00	-58.08	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.94	23.14	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.91	23.25	-1.34	0.01	0.02	-66.67	0.01	0.02	-66.67	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.05	22.68	-1.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	18.52	21.19	-2.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	17.87	20.42	-2.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	18.85	21.09	-2.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	18.67	21.00	-2.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	18.63	20.98	-2.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.69	21.65	-1.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.15	21.92	-1.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	20.34	22.07	-1.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	20.19	21.77	-1.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	20.17	21.31	-1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	20.45	21.64	-1.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.98	22.16	-1.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.91	22.17	-1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.96	30.86	-10.90	0.00	23.07	-200.00	0.00	22.99	-200.00	-22.99	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	23.48	30.63	-7.15	0.00	14.04	-200.00	0.00	13.99	-200.00	-13.99	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	23.19	31.07	-7.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	23.82	34.78	-10.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	23.45	37.26	-13.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2025	25.17	38.63	-13.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2025	45.72	39.60	6.12	98.83	100.13	-1.31	97.87	99.41	-1.56	-1.54	7.00	7.00	0.598	24.0	0.0	*
29.09.2025	47.18	41.40	5.78	213.66	215.60	-0.90	211.44	213.86	-1.14	-2.42	7.00	7.00	1.219	24.0	0.0	
30.09.2025	45.97	40.65	5.32	209.73	211.46	-0.82	207.64	209.81	-1.04	-2.17	7.00	7.00	1.103	24.0	0.0	
Средние:	23.55	26.23	-2.68	---	---	-28.99	---	---	-29.01	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	522.23	671.06	---	516.96	666.58	---	-149.62	---	---	2.920	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	97209.92	121838.89	95799.02	120886.59	-25087.57	1040.067	17077.0	1848.0
30.09.2025	97732.15	122509.95	96315.98	121553.17	-25237.19	1042.987	17797.0	1848.0
Итого:	522.23	671.06	516.96	666.58	-149.62	2.920	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ2 (нет акта допуска); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	---	155.72	29.55	21.55	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	---	29.51	21.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	---	30.03	21.33	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	---	31.62	23.23	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	---	29.48	21.12	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	---	29.18	20.92	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	---	---	30.80	20.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	---	29.43	20.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	65.46	---	16.03	9.01	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	81.00	---	30.58	19.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	97.70	---	28.84	20.19	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	84.30	---	30.62	20.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	97.00	---	30.57	21.35	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	41.58	---	32.74	21.17	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	78.25	---	30.91	21.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	112.54	---	30.83	21.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	96.11	---	30.74	21.46	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	110.20	---	30.61	21.93	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	93.43	---	30.75	21.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	---	31.66	21.44	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	---	---	32.67	21.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	101.53	---	31.02	21.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	61.96	---	31.54	22.39	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	109.10	---	31.90	21.25	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	87.71	---	30.13	21.25	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.09.2025	79.67	---	31.62	21.39	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.09.2025	47.79	---	31.34	21.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.09.2025	---	90.17	34.34	20.94	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.09.2025	---	106.07	32.11	21.20	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.09.2025	---	93.51	32.13	21.27	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	85.02	111.37	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	---	913.24	626.65	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	15712.72	11866.61	281.77	193.11	88.66	15.889	8.018	292.0	18633.0
30.09.2025	16625.95	12493.26	281.77	193.11	88.66	15.889	8.018	292.0	19353.0
Итого:	913.24	626.65	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____