Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.04	21.63	-0.59	0.00	0.71	-200.00	0.00	0.71	-200.00	-0.71	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	21.03	21.65	-0.62	0.00	0.62	-200.00	0.00	0.62	-200.00	-0.62	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	21.14	21.79	-0.65	0.00	0.59	-200.00	0.00	0.59	-200.00	-0.59	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	21.39	22.25	-0.86	0.05	0.50	-163.64	0.05	0.50	-163.64	-0.45	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.66	22.30	-0.64	0.00	0.63	-200.00	0.00	0.63	-200.00	-0.63	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.77	22.42	-0.65	0.00	0.53	-200.00	0.00	0.53	-200.00	-0.53	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.85	22.50	-0.65	0.00	0.61	-200.00	0.00	0.61	-200.00	-0.61	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.24	22.02	-0.78	0.00	0.57	-200.00	0.00	0.57	-200.00	-0.57	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.04	19.41	-0.37	0.00	0.55	-200.00	0.00	0.55	-200.00	-0.55	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	18.20	19.01	-0.81	0.00	0.22	-200.00	0.00	0.22	-200.00	-0.22	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	18.32	19.24	-0.92	0.05	0.65	-171.43	0.05	0.65	-171.43	-0.60	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	18.42	18.97	-0.55	0.00	0.40	-200.00	0.00	0.40	-200.00	-0.40	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	18.61	19.12	-0.51	0.00	0.39	-200.00	0.00	0.39	-200.00	-0.39	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.30	20.08	-0.78	0.00	0.57	-200.00	0.00	0.57	-200.00	-0.57	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	19.47	20.02	-0.55	0.00	0.38	-200.00	0.00	0.38	-200.00	-0.38	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.63	20.14	-0.51	0.00	0.44	-200.00	0.00	0.44	-200.00	-0.44	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.41	19.97	-0.56	0.00	0.44	-200.00	0.00	0.44	-200.00	-0.44	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	19.79	20.36	-0.57	0.00	0.60	-200.00	0.00	0.60	-200.00	-0.60	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.68	20.29	-0.61	0.00	0.57	-200.00	0.00	0.57	-200.00	-0.57	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.15	20.85	-0.70	0.00	0.50	-200.00	0.00	0.50	-200.00	-0.50	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	19.71	20.29	-0.58	0.00	0.45	-200.00	0.00	0.45	-200.00	-0.45	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.56	20.20	-0.64	0.00	0.45	-200.00	0.00	0.45	-200.00	-0.45	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	32.30	29.49	2.81	91.65	93.55	-2.05	91.21	93.18	-2.14	-1.97	7.00	7.00	0.254	24.0	0.0	*
24.09.2025	34.32	32.17	2.15	800.85	813.59	-1.58	796.48	809.73	-1.65	-13.25	7.00	7.00	1.707	24.0	0.0	
25.09.2025	39.42	36.24	3.18	810.76	823.89	-1.61	804.88	818.86	-1.72	-13.98	7.00	7.00	2.553	24.0	0.0	
26.09.2025	43.22	39.14	4.08	809.83	822.91	-1.60	802.74	817.02	-1.76	-14.28	7.00	7.00	3.267	24.0	0.0	
27.09.2025	45.04	40.53	4.51	800.03	813.09	-1.62	792.44	806.81	-1.80	-14.37	7.00	7.00	3.566	24.0	0.0	
28.09.2025	45.86	41.10	4.76	782.87	795.97	-1.66	775.17	789.69	-1.86	-14.52	7.00	7.00	3.686	24.0	0.0	
29.09.2025	47.37	42.00	5.37	764.95	778.47	-1.75	756.91	772.06	-1.98	-15.15	7.00	7.00	4.059	24.0	0.0	
30.09.2025	45.93	40.67	5.26	835.44	850.56	-1.79	827.17	843.98	-2.01	-16.81	7.00	7.00	4.346	24.0	0.0	
Средние:	25.80	25.20	0.60	---	---	-144.96	---	---	-145.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5696.48	5803.40	---	5647.10	5762.70	---	-115.60	---	---	23.438	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	469714.11	480261.33	463047.40	475545.17	-12497.77	4251.822	17075.0	1850.0
30.09.2025	475410.59	486064.73	468694.50	481307.87	-12613.37	4275.260	17795.0	1850.0
Итого:	5696.48	5803.40	5647.10	5762.70	-115.60	23.438	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	0.00	162.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	---	---	0.00	164.28	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	---	---	0.00	156.51	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	---	---	0.72	136.92	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	---	---	0.00	161.84	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	---	---	0.00	162.59	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	---	---	---	0.00	161.14	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	---	---	0.00	160.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	90.92	---	0.00	69.31	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	---	70.62	---	0.00	147.55	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	46.85	---	0.72	115.37	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	---	---	0.00	156.95	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	---	---	0.00	145.56	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	---	118.45	---	0.00	145.22	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	100.28	---	0.00	145.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	---	85.29	---	0.00	145.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	71.94	---	0.00	145.75	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	57.95	---	0.00	148.43	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	67.53	---	0.00	145.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	---	---	0.00	144.87	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	---	---	---	0.00	143.49	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	---	98.36	---	0.00	141.78	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	---	---	---	0.00	133.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	74.86	---	---	0.00	145.30	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	95.86	---	---	0.00	144.98	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.09.2025	89.45	---	---	0.00	144.92	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.09.2025	122.73	---	---	0.00	144.53	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.09.2025	56.83	27.91	28.92	0.00	143.68	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.09.2025	89.84	---	---	0.00	144.68	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.09.2025	96.56	---	---	0.00	144.73	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	89.45	76.01	28.92	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	---	---	1.44	4354.07	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	97985.28	84488.58	3375.77	2535.58	840.19	251.856	76.905	553.0	18372.0
30.09.2025	97986.72	88842.65	3375.77	2535.58	840.19	251.856	76.905	553.0	19092.0
Итого:	1.44	4354.07	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации