Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	64.38	53.06	11.32	47.44	51.71	46.54	51.04	-9.21	-4.49	6.12	4.51	0.528	24.0	0.0	0.00	*
02.09.2025	66.08	53.90	12.18	45.68	50.08	44.77	49.41	-9.84	-4.64	6.12	4.51	0.547	24.0	0.0	0.00	*
03.09.2025	65.20	53.41	11.79	47.01	51.74	46.10	51.06	-10.21	-4.96	6.12	4.51	0.545	24.0	0.0	0.00	*
04.09.2025	64.91	53.48	11.43	46.72	51.56	45.82	50.87	-10.44	-5.05	6.12	4.51	0.525	24.0	0.0	0.00	*
05.09.2025	64.40	53.27	11.13	46.95	51.90	46.07	51.22	-10.59	-5.15	6.12	4.51	0.514	24.0	0.0	0.00	*
06.09.2025	65.00	53.10	11.90	45.74	50.56	44.86	49.90	-10.62	-5.03	6.12	4.51	0.535	24.0	0.0	0.00	*
07.09.2025	65.15	52.82	12.33	45.56	50.37	44.68	49.71	-10.67	-5.04	6.12	4.51	0.552	24.0	0.0	0.00	*
08.09.2025	64.91	52.80	12.11	45.04	49.83	44.17	49.18	-10.73	-5.01	6.12	4.51	0.536	24.0	0.0	0.00	*
09.09.2025	65.20	53.15	12.05	46.40	51.35	45.50	50.68	-10.76	-5.18	6.12	4.51	0.550	24.0	0.0	0.00	*
10.09.2025	64.83	52.76	12.07	46.99	52.03	46.10	51.35	-10.79	-5.26	6.12	4.51	0.558	24.0	0.0	0.00	*
11.09.2025	64.92	53.28	11.64	46.61	51.63	45.72	50.94	-10.82	-5.23	6.12	4.51	0.534	24.0	0.0	0.00	*
12.09.2025	64.50	52.82	11.69	47.13	52.16	46.24	51.48	-10.72	-5.24	6.12	4.51	0.542	24.0	0.0	0.00	*
13.09.2025	66.38	53.84	12.54	46.26	51.16	45.33	50.47	-10.72	-5.13	6.12	4.51	0.570	24.0	0.0	0.00	*
14.09.2025	66.44	53.09	13.35	44.78	49.50	43.88	48.85	-10.71	-4.97	6.12	4.51	0.588	24.0	0.0	0.00	*
15.09.2025	65.12	53.08	12.03	46.71	51.66	45.81	50.98	-10.68	-5.17	6.12	4.51	0.553	24.0	0.0	0.00	*
16.09.2025	65.78	53.52	12.26	46.97	51.89	46.05	51.19	-10.58	-5.14	6.12	4.51	0.566	24.0	0.0	0.00	*
17.09.2025	64.36	52.63	11.74	47.11	52.01	46.22	51.34	-10.49	-5.12	6.12	4.51	0.544	24.0	0.0	0.00	*
18.09.2025	65.64	53.66	11.98	46.05	50.72	45.15	50.04	-10.29	-4.90	6.12	4.51	0.543	24.0	0.0	0.00	*
19.09.2025	64.57	52.90	11.67	46.36	50.94	45.48	50.28	-10.02	-4.80	6.12	4.51	0.532	24.0	0.0	0.00	*
20.09.2025	65.99	54.01	11.98	46.89	51.36	45.96	50.67	-9.75	-4.71	6.12	4.51	0.552	24.0	0.0	0.00	*
21.09.2025	66.12	53.05	13.07	44.61	48.76	43.73	48.12	-9.57	-4.40	6.12	4.51	0.573	24.0	0.0	0.00	*
22.09.2025	64.27	52.48	11.79	48.31	53.21	47.40	52.53	-10.26	-5.13	6.12	4.51	0.561	24.0	0.0	0.00	*
23.09.2025	66.91	55.70	11.20	53.98	59.40	52.89	58.55	-10.17	-5.66	6.12	4.51	0.594	24.0	0.0	0.00	*
24.09.2025	66.24	56.49	9.75	60.36	66.34	59.16	65.36	-9.96	-6.20	6.12	4.51	0.579	24.0	0.0	0.00	*
25.09.2025	66.96	55.88	11.09	55.41	60.77	54.28	59.89	-9.82	-5.60	6.12	4.51	0.604	24.0	0.0	0.00	*
26.09.2025	66.07	50.03	16.04	66.49	72.66	65.17	71.80	-9.69	-6.63	6.12	4.51	1.047	24.0	0.0	0.00	*
27.09.2025	66.57	44.61	21.96	74.74	81.39	73.24	80.64	-9.61	-7.39	6.12	4.51	1.611	24.0	0.0	0.00	*
28.09.2025	66.94	44.30	22.64	74.35	80.93	72.84	80.19	-9.61	-7.35	6.12	4.51	1.651	24.0	0.0	0.00	*
29.09.2025	67.80	44.80	22.99	79.94	86.87	78.28	86.06	-9.46	-7.77	6.12	4.51	1.802	24.0	0.0	0.00	*
30.09.2025	65.37	45.37	20.00	85.16	92.48	83.50	91.60	-9.25	-8.10	6.12	4.51	1.673	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	65.57	52.24	13.32	---	---	---	---	-10.20	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1571.72	1726.98	1540.96	1705.39	---	-164.44	---	---	21.611	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	54497.20	56284.53	53238.30	55637.41	-2399.11	1182.906	0.000	0.000	16377.0	318.0
30.09.2025	56068.92	58011.50	54779.26	57342.80	-2563.55	1204.517	0.000	0.000	17097.0	318.0
Итого:	1571.72	1726.98	1540.96	1705.39	-164.44	21.611	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____