Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	18.36	18.50	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	18.49	18.62	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	18.65	18.77	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	18.62	18.72	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	18.79	18.86	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	18.97	19.05	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	19.05	19.14	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	18.93	19.06	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	18.25	18.41	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	17.70	17.82	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	17.56	17.71	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	16.85	17.07	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	17.12	17.28	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	17.18	17.35	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	17.23	17.43	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	17.12	17.30	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	16.30	16.49	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	16.40	16.55	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	16.23	16.40	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	16.54	16.70	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	16.83	16.96	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	16.78	16.90	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	17.02	17.14	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	17.30	17.41	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	39.78	35.73	4.05	433.58	440.60	-1.61	430.26	437.88	-1.76	-7.62	0.90	0.50	1.745	24.0	0.0	*
26.09.2025	43.68	39.03	4.65	738.17	750.56	-1.66	731.37	745.00	-1.85	-13.63	0.90	0.50	3.404	24.0	0.0	
27.09.2025	45.27	40.28	4.99	734.18	746.46	-1.66	726.94	740.62	-1.86	-13.68	0.90	0.50	3.624	24.0	0.0	
28.09.2025	46.04	40.91	5.13	753.62	766.12	-1.65	745.96	759.89	-1.85	-13.93	0.90	0.50	3.824	24.0	0.0	
29.09.2025	47.69	42.12	5.57	745.74	757.92	-1.62	737.64	751.38	-1.85	-13.74	0.90	0.50	4.100	24.0	0.0	
30.09.2025	46.02	41.05	4.97	743.69	756.06	-1.65	736.10	749.90	-1.86	-13.80	0.90	0.50	3.653	24.0	0.0	
Средние:	23.03	22.16	0.87	---	---	-0.33	---	---	-0.37	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4148.98	4217.72	---	4108.27	4184.67	---	-76.40	---	---	20.350	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	137741.83	140002.93	135929.16	138634.01	-2704.85	1007.960	7497.0	674.0
30.09.2025	141890.81	144220.65	140037.43	142818.68	-2781.25	1028.310	8217.0	674.0
Итого:	4148.98	4217.72	4108.27	4184.67	-76.40	20.350	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	56.00	11.40	11.22	0.60	0.573	24.0	0.0	*
02.09.2025	55.66	11.35	11.19	0.60	0.566	24.0	0.0	*
03.09.2025	55.85	11.80	11.63	0.60	0.589	24.0	0.0	*
04.09.2025	55.72	11.29	11.12	0.60	0.565	24.0	0.0	*
05.09.2025	55.28	10.50	10.37	0.60	0.519	24.0	0.0	*
06.09.2025	54.41	10.33	10.19	0.60	0.502	24.0	0.0	*
07.09.2025	55.96	12.22	12.03	0.60	0.611	24.0	0.0	*
08.09.2025	55.96	11.46	11.29	0.60	0.572	24.0	0.0	*
09.09.2025	41.26	5.82	5.78	0.60	0.208	24.0	0.0	*
10.09.2025	53.20	10.12	9.97	0.60	0.482	24.0	0.0	*
11.09.2025	55.56	11.88	11.69	0.60	0.589	24.0	0.0	*
12.09.2025	54.82	10.73	10.57	0.60	0.524	24.0	0.0	*
13.09.2025	54.87	11.28	11.11	0.60	0.553	24.0	0.0	*
14.09.2025	56.39	13.41	13.19	0.60	0.677	24.0	0.0	*
15.09.2025	55.61	11.63	11.45	0.60	0.578	24.0	0.0	*
16.09.2025	37.72	5.56	5.54	0.60	0.181	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.42	4.32	4.32	0.60	0.058	24.0	0.0	*
18.09.2025	30.77	5.62	5.59	0.60	0.143	24.0	0.0	*
19.09.2025	59.68	9.94	9.77	0.60	0.534	24.0	0.0	*
20.09.2025	60.44	11.43	11.27	0.60	0.624	24.0	0.0	*
21.09.2025	60.41	12.12	11.94	0.60	0.660	24.0	0.0	*
22.09.2025	59.40	11.25	11.08	0.60	0.605	24.0	0.0	*
23.09.2025	60.58	10.28	10.09	0.60	0.561	24.0	0.0	*
24.09.2025	60.90	10.86	10.67	0.60	0.596	24.0	0.0	*
25.09.2025	50.97	7.77	7.66	0.60	0.354	24.0	0.0	*
26.09.2025	56.41	8.74	8.58	0.60	0.438	24.0	0.0	*
27.09.2025	59.43	12.06	11.87	0.60	0.644	24.0	0.0	*
28.09.2025	60.07	13.11	12.90	0.60	0.710	24.0	0.0	*
29.09.2025	59.38	10.94	10.76	0.60	0.587	24.0	0.0	*
30.09.2025	60.03	10.96	10.78	0.60	0.592	24.0	0.0	*
Средние:	53.74	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	310.18	305.62	---	15.395	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	3622.55	3571.23	176.420	7497.0	674.0
30.09.2025	3932.73	3876.85	191.815	8217.0	674.0
Итого:	310.18	305.62	15.395	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____