Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.25	21.71	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.83	21.36	-0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	20.81	21.33	-0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.83	21.28	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.16	21.56	-0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.25	21.69	-0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.50	21.92	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.50	21.95	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	20.11	20.62	-0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.71	20.11	-0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	18.99	19.47	-0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.49	19.96	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.83	20.33	-0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	20.16	20.65	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.23	20.68	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.83	20.34	-0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	18.69	19.15	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	18.58	19.01	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.72	20.09	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.36	20.78	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.00	20.55	-0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	20.52	21.07	-0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	22.09	22.35	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	22.01	22.26	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	39.87	36.14	3.73	330.58	330.92	-0.10	328.15	328.92	-0.23	-0.77	7.00	7.00	1.223	24.0	0.0	*
26.09.2025	43.83	39.45	4.38	547.43	547.61	-0.03	542.50	543.61	-0.20	-1.11	7.00	7.00	2.377	24.0	0.0	
27.09.2025	45.38	40.70	4.68	543.21	543.23	0.00	537.98	539.03	-0.19	-1.05	7.00	7.00	2.512	24.0	0.0	
28.09.2025	46.15	41.35	4.80	557.31	557.30	0.00	551.79	552.82	-0.19	-1.03	7.00	7.00	2.642	24.0	0.0	
29.09.2025	47.82	42.61	5.21	551.03	550.81	0.04	545.14	546.14	-0.18	-1.00	7.00	7.00	2.836	24.0	0.0	
30.09.2025	46.04	41.43	4.61	556.47	556.38	0.02	550.95	551.89	-0.17	-0.94	7.00	7.00	2.536	24.0	0.0	
Средние:	25.28	24.73	0.55	---	---	0.00	---	---	-0.04	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3086.03	3086.25	---	3056.51	3062.41	---	-5.90	---	---	14.126	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	40053.99	40085.90	39619.46	39753.39	-133.93	233.481	4521.0	2.0
30.09.2025	43140.02	43172.15	42675.97	42815.80	-139.83	247.607	5241.0	2.0
Итого:	3086.03	3086.25	3056.51	3062.41	-5.90	14.126	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	60.85	48.11	12.74	45.66	36.25	44.88	35.85	9.03	7.00	7.00	0.961	0.396	24.0	0.0	
02.09.2025	61.40	49.51	11.89	47.29	37.32	46.48	36.90	9.58	7.00	7.00	0.979	0.434	24.0	0.0	
03.09.2025	60.90	49.73	11.17	49.72	38.28	48.88	37.84	11.04	7.00	7.00	1.039	0.502	24.0	0.0	
04.09.2025	61.08	49.04	---	---	---	52.45	41.65	10.81	7.00	7.00	1.107	---	24.0	0.0	
05.09.2025	61.08	48.97	12.11	53.39	41.76	52.48	41.29	11.18	7.00	7.00	1.126	0.499	24.0	0.0	
06.09.2025	61.53	49.47	12.06	52.29	42.14	51.38	41.66	9.73	7.00	7.00	1.051	0.436	24.0	0.0	
07.09.2025	61.05	48.92	12.13	53.03	41.26	52.12	40.81	11.32	7.00	7.00	1.129	0.507	24.0	0.0	
08.09.2025	61.10	48.72	12.38	51.94	40.08	51.05	39.63	11.42	7.00	7.00	1.131	0.507	24.0	0.0	
09.09.2025	54.78	47.82	6.96	22.29	16.69	21.96	16.51	5.46	7.00	7.00	0.384	0.161	24.0	0.0	*
10.09.2025	55.05	37.14	17.91	12.50	1.74	12.32	1.74	10.58	7.00	7.00	0.561	0.275	24.0	0.0	*
11.09.2025	60.61	47.98	12.63	33.09	23.34	32.53	23.09	9.44	7.00	7.00	0.816	0.382	24.0	0.0	*
12.09.2025	60.90	48.02	12.88	52.27	40.67	51.38	40.24	11.15	7.00	7.00	1.141	0.488	24.0	0.0	
13.09.2025	60.84	48.00	12.84	51.54	40.84	50.67	40.40	10.27	7.00	7.00	1.092	0.449	24.0	0.0	
14.09.2025	61.54	48.46	13.08	53.07	39.95	52.16	39.51	12.65	7.00	7.00	1.231	0.557	24.0	0.0	
15.09.2025	61.07	48.21	12.86	50.84	39.31	49.97	38.88	11.09	7.00	7.00	1.121	0.488	24.0	0.0	
16.09.2025	54.92	46.76	8.16	18.50	14.38	18.24	14.23	4.01	7.00	7.00	0.315	0.118	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.52	18.55	0.97	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	7.00	7.00	0.055	0.051	24.0	0.0	*
18.09.2025	51.79	51.11	0.68	9.22	4.39	9.09	4.33	4.76	7.00	7.00	0.224	0.131	24.0	0.0	*
19.09.2025	68.34	54.34	14.00	49.72	40.46	48.68	39.90	8.78	7.00	7.00	1.114	0.435	24.0	0.0	
20.09.2025	67.69	54.14	13.55	49.93	40.57	48.90	40.02	8.88	7.00	7.00	1.099	0.440	24.0	0.0	
21.09.2025	67.34	54.02	13.32	52.02	39.67	50.96	39.13	11.83	7.00	7.00	1.259	0.580	24.0	0.0	
22.09.2025	66.58	53.36	13.22	49.30	39.03	48.31	38.51	9.80	7.00	7.00	1.112	0.480	24.0	0.0	
23.09.2025	68.14	53.88	14.26	51.69	43.02	50.61	42.44	8.17	7.00	7.00	1.120	0.401	24.0	0.0	
24.09.2025	68.43	53.95	14.48	52.72	43.15	51.61	42.56	9.05	7.00	7.00	1.190	0.444	24.0	0.0	
25.09.2025	68.22	53.96	14.26	53.61	42.64	52.49	42.06	10.43	7.00	7.00	1.258	0.512	24.0	0.0	
26.09.2025	66.88	53.34	13.54	52.75	43.61	51.69	43.04	8.65	7.00	7.00	1.117	0.418	24.0	0.0	
27.09.2025	66.17	53.18	12.99	53.92	43.39	52.85	42.82	10.03	7.00	7.00	1.170	0.484	24.0	0.0	
28.09.2025	66.45	53.04	13.41	55.31	42.31	54.20	41.75	12.45	7.00	7.00	1.325	0.600	24.0	0.0	
29.09.2025	66.79	53.14	13.65	51.90	41.46	50.85	40.92	9.94	7.00	7.00	1.172	0.480	24.0	0.0	
30.09.2025	66.68	52.95	13.73	50.58	40.94	49.56	40.40	9.16	7.00	7.00	1.120	0.440	24.0	0.0	
Средние:	61.26	49.26	12.00	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1283.82	998.64	1312.51	1028.11	284.40	---	---	29.517	12.094	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	7996.48	6001.02	7866.38	5937.64	1928.74	175.463	82.396	4521.0	2.0
30.09.2025	9333.66	7041.78	9178.90	6965.75	2213.14	204.980	94.974	5241.0	2.0
Итого:	1337.18	1040.76	1312.51	1028.11	284.40	29.517	12.578	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____