Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
02.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
03.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
04.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
05.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
06.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
07.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
08.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
09.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
10.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
11.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
12.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
13.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
14.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
15.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
16.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
17.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
18.09.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
19.09.2025	67.07	60.99	6.08	54.28	54.95	61.60	53.18	54.01	0.00	-1.55	0.32	1088.00	*
20.09.2025	66.95	61.56	5.39	94.04	95.14	0.00	92.14	93.48	0.00	-1.45	0.50	24.00	
21.09.2025	68.70	66.77	1.94	95.57	96.68	0.00	93.54	94.72	0.00	-1.25	0.18	24.00	*
22.09.2025	68.93	64.03	4.90	94.69	95.76	0.00	92.67	93.96	0.00	-1.39	0.46	24.00	*
23.09.2025	66.28	56.47	9.82	109.67	110.55	0.00	107.48	108.90	0.00	-1.31	1.06	24.00	*
24.09.2025	68.88	56.77	12.10	93.93	94.41	0.00	91.92	92.98	0.00	-1.15	1.12	24.00	
25.09.2025	68.27	58.04	10.23	155.53	156.88	0.00	152.26	154.43	0.00	-1.41	1.56	24.00	
26.09.2025	69.50	59.16	10.34	160.86	162.59	0.00	157.37	159.96	0.00	-1.63	1.63	24.00	
27.09.2025	68.04	57.25	10.80	165.53	167.56	0.00	162.07	165.01	0.00	-1.80	1.75	24.00	
28.09.2025	68.33	57.50	10.83	164.75	166.82	0.00	161.28	164.27	0.00	-1.83	1.75	24.00	
29.09.2025	68.73	56.76	11.97	168.12	170.17	0.00	164.55	167.62	0.00	-1.85	1.97	24.00	*
30.09.2025	69.28	57.24	12.04	181.69	183.93	0.00	177.77	181.14	0.00	-1.88	2.15	24.00	
Средние:	68.25	59.38	8.87	---	---	---	---	---	---	-1.54	---	---	
Итого:	---	---	---	1538.66	1555.44	61.60	1506.24	1530.49	0.00	---	14.46	1352.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---
30.09.2025	886481.36	837210.58	70.90	864702.31	824085.59	0.00	14464.98	138936.12
Итого:								

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____