Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.09.2025	21.40	21.29	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.24	1.99	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.62	20.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.17	1.86	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.09.2025	20.54	20.42	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.13	1.77	0.000	0.00	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.91	20.82	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.10	1.71	0.000	0.00	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.48	21.41	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.07	1.66	0.000	0.00	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.62	21.56	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.05	1.61	0.000	0.00	24.0	0.0	*
07.09.2025	22.14	22.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.04	1.59	0.000	0.00	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.78	21.72	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.03	1.56	0.000	0.00	24.0	0.0	*
09.09.2025	20.62	20.55	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.51	0.000	0.00	24.0	0.0	*
10.09.2025	20.42	20.37	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.49	0.000	0.00	24.0	0.0	*
11.09.2025	20.44	20.39	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.99	1.48	0.000	0.00	24.0	0.0	*
12.09.2025	20.20	20.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.99	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
13.09.2025	20.33	20.29	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.99	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
14.09.2025	20.63	20.59	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.99	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.71	20.65	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.99	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.09.2025	20.75	20.67	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.09.2025	20.43	20.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.09.2025	20.70	20.63	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.09.2025	20.63	20.53	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.69	20.60	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.46	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.30	20.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.09.2025	20.03	19.95	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.09.2025	20.55	20.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.01	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.09.2025	20.43	20.34	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.01	1.45	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.09.2025	20.11	20.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.00	1.44	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.09.2025	21.10	19.85	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.95	2.90	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.09.2025	26.02	21.59	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.57	4.10	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.09.2025	26.49	20.92	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.09	3.61	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.09.2025	43.89	36.36	7.53	282.19	289.67	279.69	288.00	-2.93	-8.31	4.68	3.85	2.107	0.00	24.0	0.0	*
30.09.2025	43.43	36.69	6.74	452.55	455.71	448.64	453.00	-0.97	-4.37	4.50	4.11	3.023	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	22.65	21.73	0.91	---	---	---	---	-0.13	---	1.65	1.91	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	734.74	745.38	728.32	741.00	---	-12.68	---	---	5.130	0.00	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	58.0	0.0
30.09.2025	734.74	745.38	728.32	741.00	-12.68	5.130	0.000	0.000	778.0	0.0
Итого:	734.74	745.38	728.32	741.00	-12.68	5.130	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	62.18	19.77	42.41	17.09	0.93	16.81	0.93	15.88	6.00	4.00	0.980	0.940	24.0	0.0	*
02.09.2025	64.12	20.45	43.67	19.33	0.92	18.98	0.92	18.06	6.00	4.00	1.146	1.104	24.0	0.0	*
03.09.2025	62.19	20.51	41.68	17.52	0.64	17.21	0.64	16.57	6.00	4.00	1.007	0.982	24.0	0.0	
04.09.2025	62.78	58.46	4.32	58.17	28.24	57.11	27.79	29.32	6.00	4.00	1.871	1.756	24.0	0.0	
05.09.2025	62.99	58.83	4.16	72.68	41.21	71.36	40.53	30.83	6.00	4.00	2.018	1.850	24.0	0.0	
06.09.2025	62.32	57.86	4.46	70.40	38.49	69.16	37.88	31.28	6.00	4.00	2.025	1.858	24.0	0.0	
07.09.2025	62.17	57.73	4.44	70.94	37.83	69.71	37.24	32.47	6.00	4.00	2.086	1.926	24.0	0.0	
08.09.2025	56.15	52.62	3.53	39.82	19.88	39.23	19.64	19.59	6.00	4.00	1.110	1.021	24.0	0.0	*
09.09.2025	60.95	56.21	4.74	72.88	27.14	71.60	26.74	44.86	6.00	4.00	2.725	2.610	24.0	0.0	
10.09.2025	61.36	56.54	4.82	68.28	17.01	67.07	16.77	50.30	6.00	4.00	3.017	2.937	24.0	0.0	
11.09.2025	62.58	57.37	5.21	66.01	14.32	64.84	14.08	50.76	6.00	4.00	3.096	3.022	24.0	0.0	
12.09.2025	61.95	56.67	5.28	65.54	14.42	64.37	14.18	50.19	6.00	4.00	3.033	2.957	24.0	0.0	
13.09.2025	62.73	56.18	6.55	68.13	13.65	66.93	13.41	53.52	6.00	4.00	3.282	3.196	24.0	0.0	
14.09.2025	62.35	56.15	6.20	68.18	12.45	66.96	12.22	54.74	6.00	4.00	3.322	3.249	24.0	0.0	
15.09.2025	63.01	57.05	5.96	67.00	9.48	65.77	9.28	56.49	6.00	4.00	3.441	3.388	24.0	0.0	
16.09.2025	63.03	57.19	5.84	67.87	8.66	66.62	8.49	58.13	6.00	4.00	3.536	3.486	24.0	0.0	
17.09.2025	62.85	56.87	5.98	57.74	8.06	56.68	7.94	48.74	6.00	4.00	2.966	2.932	24.0	0.0	*
18.09.2025	64.26	60.31	3.95	69.55	9.80	68.25	9.57	58.68	6.00	4.00	3.630	3.594	24.0	0.0	
19.09.2025	63.51	59.57	3.94	70.29	16.66	69.01	16.42	52.59	6.00	4.00	3.246	3.178	24.0	0.0	
20.09.2025	62.66	58.46	4.20	72.48	17.96	71.16	17.72	53.44	6.00	4.00	3.262	3.188	24.0	0.0	
21.09.2025	61.31	56.94	4.37	66.36	15.80	65.21	15.56	49.65	6.00	4.00	2.962	2.890	24.0	0.0	
22.09.2025	63.04	58.29	4.75	64.26	15.63	63.11	15.38	47.73	6.00	4.00	2.936	2.865	24.0	0.0	
23.09.2025	63.84	58.84	5.00	65.97	16.11	64.74	15.85	48.89	6.00	4.00	3.053	2.973	24.0	0.0	
24.09.2025	63.63	58.16	5.47	66.13	13.17	64.91	12.93	51.98	6.00	4.00	3.220	3.152	24.0	0.0	
25.09.2025	58.93	53.80	5.13	66.72	10.50	65.64	10.33	55.31	6.00	4.00	3.145	3.090	24.0	0.0	
26.09.2025	58.07	53.23	4.84	68.26	10.08	67.20	9.95	57.25	6.00	4.00	3.198	3.152	24.0	0.0	
27.09.2025	58.65	53.50	5.15	69.14	8.14	68.04	8.07	59.97	6.00	4.00	3.378	3.334	24.0	0.0	
28.09.2025	58.55	53.43	5.12	65.44	9.76	64.43	9.62	54.81	6.00	4.00	3.091	3.039	24.0	0.0	
29.09.2025	58.43	53.82	4.61	67.92	7.83	66.84	7.72	59.12	6.00	4.00	3.309	3.276	24.0	0.0	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	61.74	52.92	8.82	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1780.10	444.77	1748.95	437.80	1311.15	---	---	79.091	76.945	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	25883.62	20912.52	25475.36	20584.51	4890.85	418.955	302.305	11868.0	0.0
29.09.2025	27663.72	21357.29	27224.31	21022.31	6202.00	498.046	379.250	12564.0	0.0
Итого:	1780.10	444.77	1748.95	437.80	1311.15	79.091	76.945	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации