Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.09.2025	24.44	23.80	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	4.20	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.09.2025	24.08	23.46	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	4.20	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.09.2025	23.82	23.25	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	4.20	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.09.2025	23.98	23.54	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.51	4.19	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.09.2025	24.22	24.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.09.2025	24.16	23.97	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.09.2025	24.34	24.21	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.09.2025	24.36	24.20	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.09.2025	23.82	23.65	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	4.14	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.09.2025	23.63	23.48	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	4.13	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.09.2025	23.85	23.70	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	4.15	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.09.2025	24.10	23.94	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.09.2025	23.81	23.68	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.09.2025	24.04	23.91	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	4.07	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.09.2025	24.23	24.08	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.48	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.09.2025	24.24	24.07	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.09.2025	24.25	24.07	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.09.2025	24.16	24.03	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.09.2025	24.21	24.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.09.2025	24.25	24.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.49	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.09.2025	24.24	24.11	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.09.2025	23.68	23.47	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.09.2025	23.78	23.63	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.09.2025	23.57	23.43	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.09.2025	23.90	23.80	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.50	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.09.2025	45.72	39.48	6.24	179.01	181.85	176.16	180.01	-2.16	-3.85	0.54	3.68	1.089	23.0	1.0	0.00	*
27.09.2025	44.85	39.86	4.99	275.59	281.61	272.88	279.49	-2.39	-6.61	0.62	3.40	1.346	23.0	1.0	0.00	*
28.09.2025	45.46	41.93	3.53	50.84	52.11	50.34	51.69	-2.64	-1.35	0.62	3.05	0.175	24.0	0.0	0.00	
29.09.2025	47.81	40.92	6.89	230.04	233.94	227.58	232.16	-1.99	-4.58	0.63	3.92	1.548	24.0	0.0	0.00	
30.09.2025	46.43	40.56	5.87	567.14	579.55	561.38	575.23	-2.44	-13.85	0.65	4.67	3.247	24.0	0.0	0.00	
Средние:	27.71	26.61	1.10	---	---	---	---	-0.39	---	0.51	4.01	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1302.61	1329.07	1288.33	1318.58	---	-30.24	---	---	7.405	718.0	2.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	384571.67	388523.01	375051.90	376059.16	-1007.25	2948.200	0.000	0.000	26072.0	1415.0
30.09.2025	385874.28	389852.08	376340.24	377377.74	-1037.50	2955.604	0.000	0.000	26790.0	1417.0
Итого:	1302.61	1329.07	1288.33	1318.58	-30.24	7.405	0.000	0.000	718.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____