Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.09.2025	55.85	19.27	36.58	0.78	1.16	0.78	1.16	-0.38	0.121	24.0	0.0	*
02.09.2025	56.97	19.29	37.68	0.73	0.97	0.73	0.97	-0.24	0.118	24.0	0.0	*
03.09.2025	58.80	19.51	39.29	0.59	0.72	0.59	0.72	-0.13	0.097	24.0	0.0	*
04.09.2025	41.41	18.77	22.64	1.33	0.72	1.33	0.72	0.61	0.129	24.0	0.0	*
05.09.2025	44.47	18.42	26.05	0.16	1.17	0.16	1.17	-1.01	0.016	24.0	0.0	*
06.09.2025	32.19	18.42	13.77	0.48	1.63	0.48	1.63	-1.15	0.027	24.0	0.0	*
07.09.2025	56.60	19.33	37.27	0.43	1.39	0.43	1.39	-0.96	0.068	24.0	0.0	*
08.09.2025	56.50	18.88	37.62	0.46	1.04	0.46	1.04	-0.58	0.073	24.0	0.0	*
09.09.2025	38.84	17.66	21.18	4.03	1.08	4.02	1.08	2.94	0.361	24.0	0.0	*
10.09.2025	55.07	17.64	37.43	0.80	1.18	0.80	1.18	-0.38	0.125	24.0	0.0	*
11.09.2025	55.67	17.24	38.43	0.74	1.25	0.74	1.25	-0.51	0.119	24.0	0.0	*
12.09.2025	56.26	16.42	39.84	0.85	1.35	0.85	1.35	-0.50	0.143	24.0	0.0	*
13.09.2025	55.89	17.34	38.55	0.69	1.35	0.69	1.35	-0.66	0.112	24.0	0.0	*
14.09.2025	57.02	17.55	39.47	0.68	1.41	0.68	1.41	-0.73	0.112	24.0	0.0	*
15.09.2025	56.17	17.53	38.64	0.70	1.48	0.70	1.48	-0.78	0.113	24.0	0.0	*
16.09.2025	57.15	17.70	39.45	0.70	1.67	0.70	1.67	-0.97	0.115	24.0	0.0	*
17.09.2025	56.61	17.38	39.23	0.70	1.88	0.70	1.88	-1.18	0.116	24.0	0.0	*
18.09.2025	43.16	17.37	25.79	2.48	1.99	2.46	1.99	0.47	0.267	24.0	0.0	*
19.09.2025	44.09	16.29	27.80	1.55	2.65	1.54	2.65	-1.11	0.185	24.0	0.0	*
20.09.2025	36.48	16.68	19.80	0.44	3.12	0.44	3.12	-2.68	0.032	24.0	0.0	*
21.09.2025	38.95	16.57	22.38	1.25	5.21	1.25	5.21	-3.96	0.121	24.0	0.0	*
22.09.2025	42.85	16.27	26.58	1.93	4.67	1.92	4.67	-2.75	0.212	24.0	0.0	*
23.09.2025	57.10	18.70	38.40	0.43	3.60	0.43	3.60	-3.17	0.072	24.0	0.0	*
24.09.2025	57.86	18.02	39.84	0.53	5.09	0.53	5.09	-4.56	0.088	24.0	0.0	*
25.09.2025	57.64	16.51	41.13	0.69	4.89	0.69	4.89	-4.20	0.116	24.0	0.0	*
26.09.2025	53.81	15.36	38.45	0.79	4.71	0.79	4.71	-3.92	0.129	24.0	0.0	*
27.09.2025	52.55	16.94	35.61	0.89	5.09	0.89	5.09	-4.20	0.130	24.0	0.0	*
28.09.2025	53.72	16.99	36.73	1.16	4.28	1.16	4.28	-3.12	0.180	24.0	0.0	*
29.09.2025	53.21	15.08	38.13	1.13	2.51	1.13	2.51	-1.38	0.179	24.0	0.0	*
30.09.2025	53.12	16.34	36.78	1.10	0.78	1.10	0.78	0.32	0.169	24.0	0.0	*
Средние:	51.20	17.52	33.68	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	29.22	70.04	29.17	70.04	-40.87	3.845	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.08.2025	225.14	3821.36	224.91	3789.37	-3564.46	12.699	4980.0	0.0
30.09.2025	254.36	3891.40	254.08	3859.41	-3605.33	16.544	5700.0	0.0
Итого:	29.22	70.04	29.17	70.04	-40.87	3.845	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 116863	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 116827	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---		6.12	5.12	---	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---		6.12	5.12	---	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---		6.12	5.12	---	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---		6.12	5.12	---	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	---	---	0.00	0.00	---	---		6.12	5.12	---	0.0	24.0	*
06.09.2025	18.87	18.92	-0.05	0.00	0.04	0.00	0.04	-200.00	6.12	5.12	0.000	11.0	13.0	*
07.09.2025	18.39	18.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	18.94	18.87	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	18.19	18.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	17.18	17.20	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	16.96	16.97	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	16.54	16.56	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	15.70	15.76	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	16.66	16.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	16.83	16.84	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	16.64	16.63	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	16.16	16.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	16.63	16.58	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	16.55	16.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	16.03	16.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	17.84	17.74	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	17.12	17.10	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	15.72	15.86	-0.14	0.00	0.58	0.00	0.00	---	6.12	5.12	0.000	23.0	1.0	*
27.09.2025	42.09	35.35	6.74	208.70	202.83	190.39	186.45	2.09	6.12	5.12	1.285	18.0	6.0	*
28.09.2025	44.33	37.82	6.51	458.79	447.64	454.68	444.78	2.20	6.12	5.12	2.967	24.0	0.0	*
29.09.2025	46.71	39.47	7.24	450.23	439.12	445.71	436.05	2.19	6.12	5.12	3.234	24.0	0.0	*
30.09.2025	44.31	37.37	6.94	408.47	398.35	404.80	395.89	2.22	6.12	5.12	2.815	24.0	0.0	*
Средние:	21.40	20.30	1.10	---	---	---	---	-7.65	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1526.19	1488.56	1495.57	1463.21	---	---	---	10.301	580.0	140.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	286841.70	313342.73	281654.87	309503.08	0.00	3335.813	0.000	0.000	31795.0	2226.0
30.09.2025	288367.89	314831.29	283150.44	310966.29	0.00	3346.114	0.000	0.000	32375.0	2366.0
Итого:	1526.19	1488.56	1495.57	1463.21	0.00	10.301	0.000	0.000	580.0	140.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации