Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
07.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
10.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
14.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
16.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
21.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
22.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
23.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	6.00	5.00	---	0.0	24.0	*
24.09.2025	62.45	48.31	14.14	216.27	218.27	-0.92	212.40	215.88	-1.63	-3.48	6.00	5.00	3.003	11.0	13.0	*
25.09.2025	63.77	48.81	14.96	466.20	470.38	-0.89	457.56	465.11	-1.64	-7.55	6.00	5.00	6.845	24.0	0.0	
26.09.2025	62.42	47.52	14.90	457.97	460.47	-0.54	449.81	455.53	-1.26	-5.72	6.00	5.00	6.699	24.0	0.0	
27.09.2025	62.75	47.04	15.71	456.43	460.31	-0.85	448.22	455.52	-1.62	-7.30	6.00	5.00	7.039	24.0	0.0	
28.09.2025	62.69	46.52	16.17	450.25	454.21	-0.88	442.16	449.57	-1.66	-7.41	6.00	5.00	7.148	24.0	0.0	
29.09.2025	63.57	47.42	16.15	475.36	479.47	-0.86	466.60	474.38	-1.65	-7.78	6.00	5.00	7.537	24.0	0.0	
30.09.2025	61.64	47.23	14.41	504.30	508.65	-0.86	495.53	503.29	-1.55	-7.76	6.00	5.00	7.142	24.0	0.0	
Средние:	62.76	47.55	15.21	---	---	-0.83	---	---	-1.57	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3026.78	3051.76	---	2972.28	3019.28	---	-47.00	---	---	45.413	155.0	565.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	1498.0
30.09.2025	3026.78	3051.76	2972.28	3019.28	-47.00	45.413	155.0	2063.0
Итого:	3026.78	3051.76	2972.28	3019.28	-47.00	45.413	155.0	565.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00276301
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	%	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3		кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	---	0.00	0.00	---	5.00	4.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	149.29	90.99	75.37	18.78	5.00	4.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
26.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
27.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
28.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
29.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---		---	---	---	---	
Средние:	149.29	---	---	0.78	5.00	4.00	---	---	
Итого:	---	90.99	75.37	---	---	---	0.0	576.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	1498.0
24.09.2025	90.99	75.37	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	2074.0
Итого:	90.99	75.37	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	576.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____