Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132817
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	20.16	20.61	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	19.94	20.38	-0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	19.91	20.33	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	19.96	20.40	-0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.19	20.65	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	20.31	20.74	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	20.51	20.96	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	20.44	20.90	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.55	20.04	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.34	19.83	-0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.11	19.58	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	18.69	19.16	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	18.81	19.29	-0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	18.95	19.42	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	18.99	19.44	-0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.00	19.47	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	18.87	19.33	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	19.20	19.66	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.07	19.53	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	19.26	19.72	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	19.36	19.83	-0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	63.73	38.10	25.63	57.87	56.22	2.89	56.79	55.83	1.70	0.96	6.00	5.00	1.453	24.0	0.0	*
23.09.2025	68.44	44.53	23.91	114.02	110.75	2.91	111.64	109.68	1.77	1.96	6.00	5.00	2.669	24.0	0.0	
24.09.2025	67.68	46.37	21.31	129.94	126.43	2.74	127.25	125.11	1.70	2.14	6.00	5.00	2.710	24.0	0.0	
25.09.2025	68.97	47.15	21.82	133.69	130.06	2.75	130.84	128.67	1.67	2.17	6.00	5.00	2.853	24.0	0.0	
26.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	27.14	23.82	3.32	---	---	0.45	---	---	0.27	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	435.52	423.46	---	426.52	419.29	---	7.23	---	---	9.685	600.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	3183.97	3117.73	3117.31	3096.42	20.89	94.861	3493.0	0.0
25.09.2025	3619.49	3541.19	3543.83	3515.71	28.12	104.546	4093.0	0.0
Итого:	435.52	423.46	426.52	419.29	7.23	9.685	600.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____