Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	19.63	19.66	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	19.45	19.53	-0.08	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	19.37	19.45	-0.08	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	19.39	19.47	-0.08	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	19.44	19.54	-0.10	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	19.63	19.71	-0.08	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	19.92	19.97	-0.05	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	20.07	20.08	-0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.60	19.63	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	18.94	19.01	-0.07	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	18.54	18.57	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	18.55	18.57	-0.02	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	18.77	18.80	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	18.82	18.85	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	18.84	18.88	-0.04	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	18.75	18.78	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	18.80	18.83	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	18.79	18.82	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	18.89	18.93	-0.04	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	18.99	19.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	63.86	40.37	23.49	85.33	76.09	0.00	11.45	83.73	75.50	10.34	8.23	6.00	5.50	1.967	24.0	0.0	*
23.09.2025	68.33	47.09	21.24	162.38	153.71	0.00	5.49	155.44	155.44	0.00	0.00	6.00	5.50	3.297	24.0	0.0	
24.09.2025	67.58	48.89	18.69	179.86	175.31	0.00	2.56	174.70	174.70	0.00	0.00	6.00	5.50	3.263	24.0	0.0	
25.09.2025	68.87	49.86	19.01	182.67	179.67	0.00	1.66	178.14	178.14	0.00	0.00	6.00	5.50	3.386	24.0	0.0	
26.09.2025	67.38	48.60	18.78	178.51	176.23	0.00	1.29	174.49	174.49	0.00	0.00	6.00	5.50	3.277	24.0	0.0	
27.09.2025	67.73	48.52	19.21	176.73	174.66	0.00	1.18	172.85	172.85	0.00	0.00	6.00	5.50	3.318	24.0	0.0	
28.09.2025	68.18	48.32	19.86	174.33	172.53	0.00	1.04	170.59	170.59	0.00	0.00	6.00	5.50	3.387	24.0	0.0	
29.09.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	31.23	26.25	4.98	---	---	---	0.88	---	---	0.37	---	6.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1139.81	1108.20	0.00	---	1109.94	1101.71	---	8.23	---	---	21.895	672.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	12507.16	11718.92	0.00	11952.38	11859.19	93.19	306.745	5306.0	2.0
28.09.2025	13646.97	12827.12	0.00	13062.32	12960.90	101.42	328.640	5978.0	2.0
Итого:	1139.81	1108.20	0.00	1109.94	1101.71	8.23	21.895	672.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____