Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373693	КТСП-Н SN 21555г
Обратка:	ПРЭМ SN 373712	КТСП-Н SN 21555х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	22.69	23.05	-0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	22.05	22.37	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	21.46	21.71	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	21.53	21.82	-0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	22.26	22.63	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	22.56	22.94	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	23.12	23.49	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	22.97	23.31	-0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	21.77	22.03	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	21.23	21.54	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	21.48	21.86	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	21.13	21.55	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	21.61	22.03	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	21.79	22.22	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	21.82	22.25	-0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	21.76	22.14	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	21.68	22.09	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	22.35	22.76	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	22.06	22.47	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	22.12	22.54	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	22.18	22.59	-0.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	22.09	22.48	-0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	26.23	26.73	-0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	24.61	24.18	0.43	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	21.70	21.35	0.35	0.09	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	44.01	38.70	5.31	303.68	303.38	0.10	300.92	301.28	-0.12	-0.36	7.00	7.00	1.598	24.0	0.0	*
27.09.2025	44.42	39.41	5.01	478.51	478.78	-0.06	474.08	475.31	-0.26	-1.23	7.00	7.00	2.368	24.0	0.0	
28.09.2025	45.30	40.08	5.22	476.22	476.49	-0.06	471.67	472.92	-0.26	-1.25	7.00	7.00	2.458	24.0	0.0	
29.09.2025	45.81	40.38	5.43	470.80	471.15	-0.07	466.16	467.56	-0.30	-1.40	7.00	7.00	2.524	24.0	0.0	
30.09.2025	44.25	39.25	5.00	463.51	463.88	-0.08	459.27	460.52	-0.27	-1.25	7.00	7.00	2.294	24.0	0.0	
Средние:	26.00	25.40	0.60	---	---	-6.67	---	---	-6.71	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2192.81	2193.78	---	2172.19	2177.69	---	-5.50	---	---	11.242	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	216834.58	216638.21	213936.49	214503.02	-566.53	1588.032	17410.0	0.0
30.09.2025	219027.39	218831.99	216108.68	216680.71	-572.03	1599.274	18130.0	0.0
Итого:	2192.81	2193.78	2172.19	2177.69	-5.50	11.242	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 49 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143490
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Счетчик воды:
Подача: ПРЭМ SN 373693

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 21555г

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	23.29	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
02.09.2025	22.84	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
03.09.2025	22.30	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
04.09.2025	22.36	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
05.09.2025	23.16	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
06.09.2025	23.40	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
07.09.2025	23.53	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
08.09.2025	22.91	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
09.09.2025	20.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
10.09.2025	21.10	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
11.09.2025	21.94	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
12.09.2025	21.49	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
13.09.2025	21.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
14.09.2025	22.27	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
15.09.2025	22.28	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
16.09.2025	22.17	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
17.09.2025	22.27	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
18.09.2025	22.61	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
19.09.2025	22.60	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
20.09.2025	23.01	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
21.09.2025	22.97	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
22.09.2025	22.01	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
23.09.2025	23.72	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
24.09.2025	23.18	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
25.09.2025	22.50	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
26.09.2025	22.43	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
27.09.2025	23.38	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
28.09.2025	23.44	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
29.09.2025	22.69	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
30.09.2025	22.71	0.00	0.00	7.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	22.58	---	---	7.00	---	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	154.49	151.99	8.655	17410.0	0.0
30.09.2025	154.49	151.99	8.655	18130.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации