Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 414767	КТС-Б SN 31896г
Обратка:	ПРЭМ SN 414576	КТС-Б SN 31896х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.56	21.68	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	21.73	21.83	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	21.93	22.02	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	22.01	22.13	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	21.96	22.08	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	22.16	22.29	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.99	22.14	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.34	21.51	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.11	19.33	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	18.70	18.91	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.41	19.57	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.34	19.49	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.11	19.28	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.70	19.85	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.06	20.21	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.92	20.08	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	20.13	20.30	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	20.33	20.50	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	20.58	20.74	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.85	20.99	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.94	21.05	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.91	20.06	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	20.51	20.63	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	20.47	20.61	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	35.06	31.37	3.69	206.80	207.52	-0.35	205.62	206.60	-0.48	-0.98	7.00	7.00	0.757	24.0	0.0	*
26.09.2025	42.11	36.32	5.79	308.11	309.44	-0.43	305.56	307.53	-0.64	-1.97	7.00	7.00	1.765	24.0	0.0	
27.09.2025	44.34	37.55	6.79	275.83	276.69	-0.31	273.28	274.87	-0.58	-1.59	7.00	7.00	1.849	24.0	0.0	
28.09.2025	45.25	38.09	7.16	272.06	272.88	-0.30	269.47	271.02	-0.57	-1.55	7.00	7.00	1.925	24.0	0.0	
29.09.2025	45.77	38.29	7.48	267.38	268.19	-0.30	264.77	266.35	-0.59	-1.58	7.00	7.00	1.972	24.0	0.0	
30.09.2025	44.19	37.16	7.03	259.72	260.54	-0.32	257.34	258.86	-0.59	-1.52	7.00	7.00	1.806	24.0	0.0	
Средние:	25.02	23.87	1.15	---	---	-0.07	---	---	-0.12	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1589.90	1595.26	---	1576.04	1585.23	---	-9.19	---	---	10.074	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	118345.66	118119.37	116795.32	117129.78	-334.46	1194.757	17874.0	834.0
30.09.2025	119935.56	119714.63	118371.36	118715.01	-343.65	1204.831	18594.0	834.0
Итого:	1589.90	1595.26	1576.04	1585.23	-9.19	10.074	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 57 (Население ПР (ООО "УК "Качественное Обслуживание Домов"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137626
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	61.20	46.01	53.08	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	63.27	47.60	54.67	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	65.74	48.80	56.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	63.32	46.45	53.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	62.57	42.83	50.84	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	62.19	41.91	50.86	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	62.79	42.69	50.54	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	62.66	41.13	48.23	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	36.37	33.19	21.61	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	58.27	41.95	51.28	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	61.74	40.04	47.40	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	62.74	37.80	45.17	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	62.64	36.71	45.21	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	63.68	40.19	45.92	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	62.98	38.81	46.36	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	53.20	38.82	38.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	63.78	43.32	50.94	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	64.42	39.66	45.85	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	64.10	39.64	47.35	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	63.52	38.88	46.66	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	62.67	39.42	45.87	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	61.22	38.20	45.76	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	63.47	38.65	45.69	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	64.60	38.21	45.73	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	64.90	38.37	45.72	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.09.2025	61.52	38.64	45.64	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.09.2025	59.04	39.34	45.52	7.00	7.00	0.0	24.0	*
28.09.2025	61.18	39.58	45.36	7.00	7.00	0.0	24.0	*
29.09.2025	60.77	38.56	45.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
30.09.2025	60.95	38.75	45.82	7.00	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	61.38	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	---	1214.16	1407.22	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	33042.27	28313.47	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	18708.0
30.09.2025	34256.43	29720.69	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	19428.0
Итого:	1214.16	1407.22	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____