Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	20.04	19.56	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.08	19.63	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	20.19	19.80	0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.20	19.72	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.26	19.80	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	20.41	19.96	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	20.50	19.96	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	20.53	19.70	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.86	18.72	1.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.27	18.24	1.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.35	18.48	0.87	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.15	18.18	0.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.22	18.24	0.98	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.45	18.62	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	19.57	18.76	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.52	18.75	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.51	18.65	0.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	19.75	18.89	0.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.72	18.89	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	19.92	19.16	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.11	19.31	0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.73	18.51	1.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	19.97	19.16	0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	20.10	19.04	1.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	35.07	33.05	2.02	154.73	149.15	3.67	153.85	148.42	3.59	5.43	7.00	6.00	0.314	24.0	0.0	*
26.09.2025	42.01	38.78	3.23	230.78	222.43	3.68	228.88	220.87	3.56	8.01	7.00	6.00	0.742	24.0	0.0	
27.09.2025	44.31	40.14	4.17	191.64	184.63	3.73	189.90	183.21	3.59	6.69	7.00	6.00	0.792	24.0	0.0	
28.09.2025	45.20	40.72	4.48	184.81	178.07	3.71	183.07	176.63	3.58	6.44	7.00	6.00	0.824	24.0	0.0	
29.09.2025	45.69	40.94	4.75	181.29	174.28	3.94	179.49	172.89	3.75	6.60	7.00	6.00	0.853	24.0	0.0	
30.09.2025	44.14	39.42	4.72	180.20	173.44	3.82	178.56	172.18	3.64	6.38	7.00	6.00	0.843	24.0	0.0	
Средние:	24.43	23.03	1.40	---	---	0.75	---	---	0.72	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1123.45	1082.00	---	1113.75	1074.20	---	39.55	---	---	4.368	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	98378.16	94333.25	97038.14	93305.21	3732.93	631.079	16930.0	1778.0
30.09.2025	99501.61	95415.25	98151.89	94379.41	3772.48	635.447	17650.0	1778.0
Итого:	1123.45	1082.00	1113.75	1074.20	39.55	4.368	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	20.44	0.00	0.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	20.33	0.00	0.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	20.39	0.00	0.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	20.44	0.00	0.11	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	20.49	0.00	0.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	20.58	0.00	0.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	20.76	0.00	0.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	40.61	0.00	10.54	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	35.97	0.00	8.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	53.38	0.00	24.53	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	55.54	0.00	17.38	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	55.99	0.00	16.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	56.01	0.00	16.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	56.97	0.00	16.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	56.40	0.00	16.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	49.53	0.00	15.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	58.14	0.00	21.49	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	57.81	0.00	17.33	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	57.65	0.00	19.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	57.28	0.00	18.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	56.53	0.00	17.48	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	55.11	0.00	17.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	57.08	0.00	17.30	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	57.88	0.00	17.47	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	58.07	0.00	17.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.09.2025	55.27	0.00	17.30	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.09.2025	53.06	0.00	16.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.09.2025	54.81	0.00	17.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.09.2025	54.45	0.00	17.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.09.2025	54.68	0.00	17.17	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	46.39	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.00	392.18	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	3175.17	11782.02	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	18708.0
30.09.2025	3175.17	12174.20	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	19428.0
Итого:	0.00	392.18	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____