Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	18.81	18.67	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	18.52	18.35	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	18.45	18.28	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	18.50	18.32	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	18.61	18.46	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	18.79	18.65	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	18.98	18.85	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	19.00	18.83	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	18.59	18.40	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	18.33	18.17	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	17.92	17.67	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	17.37	17.10	0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	17.49	17.31	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	17.67	17.49	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	17.72	17.52	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	17.67	17.48	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	17.52	17.31	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	17.69	17.52	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	17.64	17.45	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	17.78	17.62	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	17.95	17.83	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	17.86	17.75	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	17.95	17.89	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	18.19	18.08	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	17.53	17.34	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	35.04	29.99	5.05	134.06	134.43	-0.28	133.26	133.84	-0.43	-0.58	0.90	0.50	0.672	24.0	0.0	*
27.09.2025	36.68	31.44	5.24	86.18	86.20	-0.02	85.61	85.77	-0.19	-0.16	0.90	0.50	0.457	24.0	0.0	*
28.09.2025	27.18	23.34	3.84	26.87	26.64	0.86	26.78	26.58	0.75	0.20	0.90	0.50	0.110	24.0	0.0	*
29.09.2025	34.87	29.83	5.04	219.24	219.20	0.02	217.95	218.24	-0.13	-0.29	0.90	0.50	1.097	24.0	0.0	
30.09.2025	35.08	30.32	4.76	221.99	222.23	-0.11	220.66	221.24	-0.26	-0.58	0.90	0.50	1.051	24.0	0.0	
Средние:	20.71	19.78	0.94	---	---	0.02	---	---	-0.01	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	688.34	688.70	---	684.26	685.67	---	-1.41	---	---	3.387	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	26597.0	34.0
30.09.2025	150265.91	152784.11	148238.85	151499.36	-3260.51	1671.887	27317.0	34.0
Итого:	688.34	688.70	684.26	685.67	-1.41	3.387	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	53.88	44.76	9.12	23.07	14.49	22.74	14.26	8.48	0.60	7.00	0.542	0.344	24.0	0.0	
02.09.2025	54.81	45.05	9.76	22.61	14.45	22.30	14.24	8.06	0.60	7.00	0.538	0.332	24.0	0.0	
03.09.2025	56.69	46.56	10.13	23.04	14.38	22.69	14.14	8.55	0.60	7.00	0.583	0.365	24.0	0.0	
04.09.2025	54.99	45.66	9.33	21.64	13.81	21.17	13.48	7.69	0.60	7.00	0.507	0.320	23.0	1.0	*
05.09.2025	55.40	45.56	9.84	21.54	14.23	21.23	13.99	7.24	0.60	7.00	0.501	0.296	24.0	0.0	
06.09.2025	54.48	44.60	9.88	21.85	13.62	21.53	13.45	8.08	0.60	7.00	0.532	0.327	24.0	0.0	
07.09.2025	54.48	44.56	9.92	22.24	13.04	21.92	12.88	9.04	0.60	7.00	0.575	0.371	24.0	0.0	
08.09.2025	54.58	44.54	10.04	21.60	13.04	21.28	12.89	8.39	0.60	7.00	0.541	0.343	24.0	0.0	
09.09.2025	50.93	41.04	9.89	13.71	7.50	11.09	6.70	4.39	0.60	7.00	0.266	0.140	15.0	9.0	*
10.09.2025	52.85	43.02	9.83	23.16	13.68	22.87	13.55	9.32	0.60	7.00	0.575	0.369	24.0	0.0	
11.09.2025	53.78	43.71	10.07	21.97	12.91	21.67	12.80	8.87	0.60	7.00	0.560	0.355	24.0	0.0	
12.09.2025	53.93	43.77	10.16	21.54	12.94	21.25	12.82	8.43	0.60	7.00	0.541	0.336	24.0	0.0	
13.09.2025	53.67	43.36	10.31	22.18	12.98	21.85	12.89	8.96	0.60	7.00	0.566	0.356	24.0	0.0	
14.09.2025	54.82	44.23	10.59	22.93	12.91	22.61	12.80	9.81	0.60	7.00	0.622	0.399	24.0	0.0	
15.09.2025	54.29	43.80	10.49	21.99	12.92	21.69	12.81	8.88	0.60	7.00	0.569	0.350	24.0	0.0	
16.09.2025	55.20	44.49	10.71	22.59	12.89	22.27	12.76	9.51	0.60	7.00	0.608	0.391	24.0	0.0	
17.09.2025	54.80	44.21	10.59	22.39	12.90	22.05	12.76	9.29	0.60	7.00	0.596	0.377	24.0	0.0	
18.09.2025	55.45	45.91	9.54	20.30	11.71	19.50	11.41	8.09	0.60	7.00	0.516	0.350	21.0	3.0	*
19.09.2025	55.79	47.12	8.67	21.88	13.55	21.55	13.31	8.24	0.60	7.00	0.531	0.355	24.0	0.0	
20.09.2025	55.06	45.14	9.92	22.07	13.59	21.76	13.39	8.37	0.60	7.00	0.547	0.344	24.0	0.0	
21.09.2025	55.26	44.93	10.33	23.42	13.47	23.08	13.30	9.78	0.60	7.00	0.626	0.410	24.0	0.0	
22.09.2025	53.59	43.75	9.84	21.85	13.23	21.55	13.10	8.45	0.60	7.00	0.536	0.337	24.0	0.0	
23.09.2025	55.32	44.79	10.53	22.24	12.84	21.93	12.68	9.25	0.60	7.00	0.596	0.383	24.0	0.0	
24.09.2025	55.73	45.18	10.55	21.78	12.80	21.46	12.64	8.82	0.60	7.00	0.577	0.367	24.0	0.0	
25.09.2025	55.53	44.74	10.79	22.12	12.76	21.80	12.62	9.18	0.60	7.00	0.597	0.376	24.0	0.0	
26.09.2025	51.93	42.44	9.49	22.04	12.71	21.77	12.71	9.06	0.60	7.00	0.543	0.348	24.0	0.0	
27.09.2025	50.43	41.43	9.00	22.38	12.81	22.10	12.81	9.29	0.60	7.00	0.537	0.347	24.0	0.0	
28.09.2025	51.20	41.42	9.78	24.53	12.65	24.20	12.65	11.55	0.60	7.00	0.655	0.437	24.0	0.0	
29.09.2025	50.94	41.23	9.71	22.13	12.69	21.85	12.69	9.16	0.60	7.00	0.543	0.344	24.0	0.0	
30.09.2025	51.25	41.60	9.65	23.11	12.62	22.82	12.62	10.20	0.60	7.00	0.590	0.388	24.0	0.0	
Средние:	54.04	44.09	9.95	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	659.90	390.12	647.58	385.15	262.43	---	---	16.616	10.557	707.0	13.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	24785.38	14788.67	24334.24	14629.26	9704.98	550.564	374.136	25062.0	1569.0
30.09.2025	25445.28	15178.79	24981.82	15014.41	9967.41	567.180	384.693	25769.0	1582.0
Итого:	659.90	390.12	647.58	385.15	262.43	16.616	10.557	707.0	13.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____