Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.01	21.08	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.13	20.20	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	20.18	20.24	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.45	20.49	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.71	20.78	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.00	21.07	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.42	21.52	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.25	21.27	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	20.15	20.16	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	20.01	20.07	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.81	19.88	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.40	19.47	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.86	19.95	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	20.63	20.69	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.79	20.84	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	20.36	20.41	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	20.01	20.03	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	20.29	20.36	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	20.13	20.18	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.31	20.36	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.42	20.45	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.89	19.46	0.43	0.03	0.01	100.00	0.03	0.01	100.00	0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	20.46	20.35	0.11	0.02	0.00	200.00	0.02	0.00	200.00	0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	57.38	43.58	13.80	138.47	137.06	1.02	136.37	135.83	0.40	0.54	7.00	6.00	1.881	24.0	0.0	*
25.09.2025	60.30	45.60	14.70	219.44	217.10	1.07	215.79	214.98	0.38	0.81	7.00	6.00	3.173	24.0	0.0	
26.09.2025	60.28	43.30	16.98	173.96	171.98	1.14	171.05	170.47	0.34	0.58	7.00	6.00	2.903	24.0	0.0	
27.09.2025	60.50	42.57	17.93	161.28	159.36	1.20	158.58	158.02	0.35	0.56	7.00	6.00	2.840	24.0	0.0	
28.09.2025	60.79	40.85	19.94	137.15	135.35	1.32	134.84	134.31	0.39	0.53	7.00	6.00	2.688	24.0	0.0	
29.09.2025	62.42	40.23	22.19	109.25	107.62	1.50	107.28	106.79	0.46	0.49	7.00	6.00	2.379	24.0	0.0	
30.09.2025	60.50	37.59	22.91	83.92	82.82	1.32	82.50	82.26	0.29	0.24	7.00	6.00	1.891	24.0	0.0	
Средние:	29.69	25.43	4.26	---	---	10.29	---	---	10.09	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1023.52	1011.30	---	1006.46	1002.67	---	3.79	---	---	17.755	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	67053.10	65982.67	65570.23	65285.75	284.48	1508.564	17050.0	1657.0
30.09.2025	68076.62	66993.97	66576.69	66288.42	288.27	1526.319	17770.0	1657.0
Итого:	1023.52	1011.30	1006.46	1002.67	3.79	17.755	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	113.24	124.79	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	73.33	---	110.75	122.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	72.39	---	110.48	123.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	72.66	---	110.64	122.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	60.21	---	110.84	122.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	15.64	---	110.77	122.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	98.41	45.74	52.67	109.92	122.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	---	---	110.36	121.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	---	---	110.13	121.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	63.67	40.26	23.41	111.50	120.93	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	74.70	---	110.11	121.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	---	---	109.63	121.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	118.98	---	111.00	121.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	14.23	75.42	-61.19	113.82	120.97	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	102.43	---	111.00	120.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	16.45	133.59	-117.14	109.39	121.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	---	---	110.87	121.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	139.68	---	108.81	121.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	---	---	109.52	121.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	---	---	110.66	122.81	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.09.2025	---	---	---	111.47	121.59	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.09.2025	178.62	105.73	72.89	109.73	120.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.09.2025	95.51	97.34	-1.83	109.10	119.99	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.09.2025	64.98	---	---	109.47	119.73	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.09.2025	---	45.28	---	109.20	120.33	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.09.2025	---	127.43	---	109.76	120.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.09.2025	---	88.19	---	109.20	120.38	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.09.2025	---	---	---	109.41	120.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.09.2025	---	41.52	---	109.80	120.62	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	75.98	80.55	-5.20	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	3200.58	3520.11	---	---	0.0	696.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	37102.35	36284.35	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	13062.0
29.09.2025	40302.93	39804.46	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	13758.0
Итого:	3200.58	3520.11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	696.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	21.01	21.08	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.13	20.20	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	20.18	20.24	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.45	20.49	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.71	20.78	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	21.00	21.07	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	21.42	21.52	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	21.25	21.27	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	20.15	20.16	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	20.01	20.07	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.81	19.88	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.40	19.47	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.86	19.95	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	20.63	20.69	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	20.79	20.84	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	20.36	20.41	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	20.01	20.03	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	20.29	20.36	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	20.13	20.18	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	20.31	20.36	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	20.42	20.45	-0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	19.89	19.46	0.43	0.03	0.01	100.00	0.03	0.01	100.00	0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	20.46	20.35	0.11	0.02	0.00	200.00	0.02	0.00	200.00	0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	57.38	43.58	13.80	138.47	137.06	1.02	136.37	135.83	0.40	0.54	7.00	6.00	1.881	24.0	0.0	*
25.09.2025	60.30	45.60	14.70	219.44	217.10	1.07	215.79	214.98	0.38	0.81	7.00	6.00	3.173	24.0	0.0	
26.09.2025	60.28	43.30	16.98	173.96	171.98	1.14	171.05	170.47	0.34	0.58	7.00	6.00	2.903	24.0	0.0	
27.09.2025	60.50	42.57	17.93	161.28	159.36	1.20	158.58	158.02	0.35	0.56	7.00	6.00	2.840	24.0	0.0	
28.09.2025	60.79	40.85	19.94	137.15	135.35	1.32	134.84	134.31	0.39	0.53	7.00	6.00	2.688	24.0	0.0	
29.09.2025	62.42	40.23	22.19	109.25	107.62	1.50	107.28	106.79	0.46	0.49	7.00	6.00	2.379	24.0	0.0	
30.09.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	28.63	25.02	3.62	---	---	10.60	---	---	10.42	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	939.60	928.48	---	923.96	920.41	---	3.55	---	---	15.864	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	67053.10	65982.67	65570.23	65285.75	284.48	1508.564	17050.0	1657.0
29.09.2025	67992.70	66911.15	66494.19	66206.16	288.03	1524.428	17746.0	1657.0
Итого:	939.60	928.48	923.96	920.41	3.55	15.864	696.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	113.24	124.79	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	---	73.33	---	110.75	122.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	---	72.39	---	110.48	123.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	---	72.66	---	110.64	122.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	---	60.21	---	110.84	122.01	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	---	15.64	---	110.77	122.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	98.41	45.74	52.67	109.92	122.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	---	---	---	110.36	121.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	---	---	---	110.13	121.23	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	63.67	40.26	23.41	111.50	120.93	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	---	74.70	---	110.11	121.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	---	---	---	109.63	121.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	---	118.98	---	111.00	121.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	14.23	75.42	-61.19	113.82	120.97	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	---	102.43	---	111.00	120.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	16.45	133.59	-117.14	109.39	121.13	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	---	---	---	110.87	121.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	---	139.68	---	108.81	121.10	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	48.19	78.85	-25.56	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	---	---	1993.26	2191.63	---	---	0.0	432.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	37102.35	36284.35	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	13062.0
18.09.2025	39095.61	38475.98	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	13494.0
Итого:	1993.26	2191.63	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	432.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____