Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105397
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | ПРЭМ SN 709074 | КТСП-Н SN 15823г |
| Обратка: | ПРЭМ SN 317719 | КТСП-Н SN 15723х |

Подача, горячая вода:
Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.09.2025 | 17.59 | 17.61 | -0.02 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.09.2025 | 17.52 | 17.54 | -0.02 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.09.2025 | 17.51 | 17.52 | -0.01 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.09.2025 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.09.2025 | 17.55 | 17.56 | -0.01 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.09.2025 | 17.70 | 17.73 | -0.03 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.09.2025 | 17.62 | 17.68 | -0.06 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.09.2025 | 17.02 | 17.11 | -0.09 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.09.2025 | 15.91 | 15.93 | -0.02 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.09.2025 | 15.68 | 15.77 | -0.09 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.09.2025 | 15.17 | 15.23 | -0.06 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.09.2025 | 14.35 | 14.56 | -0.21 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.09.2025 | 15.27 | 15.40 | -0.13 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.09.2025 | 15.14 | 15.28 | -0.14 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.09.2025 | 15.09 | 15.23 | -0.14 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.09.2025 | 15.30 | 15.43 | -0.13 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.09.2025 | 14.89 | 14.99 | -0.10 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.09.2025 | 15.89 | 15.98 | -0.09 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.09.2025 | 15.02 | 15.11 | -0.09 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.09.2025 | 15.50 | 15.58 | -0.08 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.09.2025 | 15.70 | 15.75 | -0.05 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.09.2025 | 15.57 | 15.62 | -0.05 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.09.2025 | 16.27 | 16.33 | -0.06 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.09.2025 | 16.03 | 16.08 | -0.05 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.20 | -200.00 | -7.20 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.09.2025 | 14.87 | 15.00 | -0.13 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | -200.00 | 0.00 | 7.19 | -200.00 | -7.19 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.09.2025 | 35.25 | 24.33 | 10.92 | 194.93 | 7.19 | 0.00 | 185.77 | 193.81 | 7.19 | 185.69 | 186.62 | 6.00 | 5.00 | 0.725 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.09.2025 | 37.76 | 23.88 | 13.88 | 124.39 | 7.20 | 0.00 | 178.11 | 123.55 | 7.20 | 177.97 | 116.35 | 6.00 | 5.00 | 0.479 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.09.2025 | 28.93 | 14.08 | 14.85 | 43.06 | 7.19 | 0.00 | 142.77 | 42.90 | 7.19 | 142.58 | 35.71 | 6.00 | 5.00 | 0.169 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.09.2025 | 35.65 | 32.11 | 3.54 | 337.53 | 7.20 | 0.00 | 191.65 | 335.51 | 7.20 | 191.60 | 328.31 | 6.00 | 5.00 | 1.192 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.09.2025 | 35.70 | 32.38 | 3.32 | 343.44 | 7.19 | 0.00 | 191.80 | 341.39 | 7.19 | 191.75 | 334.20 | 6.00 | 5.00 | 1.134 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 19.16 | 17.67 | 1.49 | --- | --- | --- | -137.00 | --- | --- | -137.01 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1043.35 | 215.81 | 0.00 | --- | 1037.16 | 215.81 | --- | 821.35 | --- | --- | 3.699 | 720.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2025 | 173826.81 | 197594.18 | 0.00 | 171456.53 | 195699.04 | -24242.51 | 1148.842 | 17605.0 | 864.0 |
| 30.09.2025 | 174870.16 | 197809.99 | 0.00 | 172493.69 | 195914.85 | -23421.16 | 1152.541 | 18325.0 | 864.0 |
| Итого: | 1043.35 | 215.81 | 0.00 | 1037.16 | 215.81 | 821.35 | 3.699 | 720.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации