Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	60.00	37.87	22.13	65.34	60.40	0.00	7.86	64.25	59.96	6.91	4.29	8.00	6.00	1.420	24.0	0.0	
02.10.2025	63.72	36.30	27.42	44.90	40.76	0.00	9.67	44.08	40.52	8.42	3.56	8.00	6.00	1.211	24.0	0.0	*
03.10.2025	63.96	36.24	27.72	42.46	38.43	0.00	9.96	41.74	38.19	8.88	3.55	8.00	6.00	1.157	24.0	0.0	*
04.10.2025	63.10	35.75	27.35	39.89	35.97	0.00	10.33	39.20	35.73	9.26	3.47	8.00	6.00	1.072	24.0	0.0	*
05.10.2025	62.07	34.06	28.01	32.64	29.05	0.00	11.64	32.16	28.81	10.99	3.35	8.00	6.00	0.900	24.0	0.0	*
06.10.2025	63.41	35.30	28.11	39.22	34.36	0.00	13.21	38.57	34.12	12.24	4.45	8.00	6.00	1.084	24.0	0.0	*
07.10.2025	64.29	40.10	24.19	64.18	59.02	0.00	8.38	62.98	58.57	7.26	4.41	8.00	6.00	1.524	24.0	0.0	*
08.10.2025	63.36	38.91	24.45	66.63	61.50	0.00	8.01	65.42	61.03	6.94	4.39	8.00	6.00	1.599	24.0	0.0	
09.10.2025	64.86	44.93	19.93	96.37	89.20	0.00	7.73	94.53	88.31	6.80	6.22	8.00	6.00	1.888	24.0	0.0	
10.10.2025	65.22	46.85	18.37	113.49	104.58	0.00	8.17	111.31	103.49	7.28	7.82	8.00	6.00	2.044	24.0	0.0	
11.10.2025	63.92	44.79	19.13	103.63	95.30	0.00	8.37	101.72	94.41	7.45	7.31	8.00	6.00	1.950	24.0	0.0	
12.10.2025	62.46	41.86	20.60	88.46	81.12	0.00	8.66	86.90	80.46	7.70	6.44	8.00	6.00	1.791	24.0	0.0	*
13.10.2025	63.35	40.87	22.48	82.39	75.49	0.00	8.74	80.90	74.90	7.70	6.00	8.00	6.00	1.819	24.0	0.0	*
14.10.2025	64.59	43.06	21.53	92.15	84.86	0.00	8.24	90.42	84.13	7.21	6.29	8.00	6.00	1.948	24.0	0.0	
15.10.2025	64.46	44.63	19.83	99.51	91.96	0.00	7.89	97.65	91.09	6.95	6.56	8.00	6.00	1.940	24.0	0.0	
16.10.2025	64.04	45.09	18.95	101.86	93.74	0.00	8.30	99.97	92.85	7.39	7.12	8.00	6.00	1.891	24.0	0.0	*
17.10.2025	64.43	45.03	19.40	102.43	94.90	0.00	7.63	100.49	93.99	6.68	6.50	8.00	6.00	1.949	24.0	0.0	
18.10.2025	64.57	44.38	20.19	98.96	91.58	0.00	7.75	97.09	90.71	6.79	6.38	8.00	6.00	1.961	24.0	0.0	
19.10.2025	64.39	44.64	19.75	100.38	92.92	0.00	7.72	98.46	92.05	6.73	6.41	8.00	6.00	1.945	24.0	0.0	
20.10.2025	64.80	43.63	21.17	94.23	87.00	0.00	7.98	92.45	86.24	6.95	6.21	8.00	6.00	1.957	24.0	0.0	
21.10.2025	63.63	43.25	20.38	71.88	66.61	0.00	7.61	70.55	66.02	6.63	4.53	8.00	6.00	1.441	24.0	0.0	*
22.10.2025	65.28	49.03	16.25	139.38	129.96	0.00	6.99	136.70	128.50	6.18	8.20	8.00	6.00	2.223	24.0	0.0	
23.10.2025	62.26	46.04	16.22	82.52	76.61	0.00	7.43	81.04	75.85	6.62	5.19	8.00	6.00	1.318	24.0	0.0	*
24.10.2025	64.81	48.38	16.43	135.78	125.12	0.00	8.17	133.19	123.74	7.36	9.45	8.00	6.00	2.190	24.0	0.0	
25.10.2025	65.15	49.21	15.94	142.67	131.65	0.00	8.03	139.91	130.14	7.24	9.77	8.00	6.00	2.233	24.0	0.0	
26.10.2025	65.37	49.70	15.67	144.24	133.33	0.00	7.86	141.45	131.82	7.05	9.63	8.00	6.00	2.220	24.0	0.0	
27.10.2025	65.21	49.10	16.11	139.42	128.99	0.00	7.77	136.73	127.53	6.96	9.20	8.00	6.00	2.206	24.0	0.0	
28.10.2025	64.51	47.75	16.76	67.00	61.06	0.00	9.28	65.74	60.38	8.50	5.36	8.00	6.00	1.120	24.0	0.0	*
29.10.2025	65.57	49.79	15.78	145.04	133.72	0.00	8.12	142.23	132.16	7.34	10.07	8.00	6.00	2.248	24.0	0.0	
30.10.2025	65.67	49.42	16.25	137.76	127.88	0.00	7.44	135.10	126.42	6.64	8.68	8.00	6.00	2.198	24.0	0.0	
31.10.2025	65.37	48.84	16.53	134.24	124.84	0.00	7.26	131.64	123.44	6.43	8.20	8.00	6.00	2.180	24.0	0.0	
Средние:	64.12	43.70	20.42	---	---	---	8.46	---	---	7.53	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2909.05	2681.91	0.00	---	2854.57	2655.56	---	199.01	---	---	54.627	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	105211.37	102140.66	0.00	102814.29	100702.52	2111.77	1737.945	27921.0	0.0
31.10.2025	108120.42	104822.57	0.00	105668.86	103358.08	2310.78	1792.572	28665.0	0.0
Итого:	2909.05	2681.91	0.00	2854.57	2655.56	199.01	54.627	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	60.00	37.87	22.13	65.34	60.40	0.00	64.25	59.96	4.29	8.00	6.00	1.420	24.0	0.0	
02.10.2025	63.72	36.30	27.42	44.90	40.76	0.00	44.08	40.52	3.56	8.00	6.00	1.211	24.0	0.0	*
03.10.2025	63.96	36.24	27.72	42.46	38.43	0.00	41.74	38.19	3.55	8.00	6.00	1.157	24.0	0.0	*
04.10.2025	63.10	35.75	27.35	39.89	35.97	0.00	39.20	35.73	3.47	8.00	6.00	1.072	24.0	0.0	*
05.10.2025	62.07	34.06	28.01	32.64	29.05	0.00	32.16	28.81	3.35	8.00	6.00	0.900	24.0	0.0	*
06.10.2025	63.41	35.30	28.11	39.22	34.36	0.00	38.57	34.12	4.45	8.00	6.00	1.084	24.0	0.0	*
07.10.2025	64.29	40.10	24.19	64.18	59.02	0.00	62.98	58.57	4.41	8.00	6.00	1.524	24.0	0.0	*
08.10.2025	63.36	38.91	24.45	66.63	61.50	0.00	65.42	61.03	4.39	8.00	6.00	1.599	24.0	0.0	
09.10.2025	64.86	44.93	19.93	96.37	89.20	0.00	94.53	88.31	6.22	8.00	6.00	1.888	24.0	0.0	
10.10.2025	65.22	46.85	18.37	113.49	104.58	0.00	111.31	103.49	7.82	8.00	6.00	2.044	24.0	0.0	
11.10.2025	63.92	44.79	19.13	103.63	95.30	0.00	101.72	94.41	7.31	8.00	6.00	1.950	24.0	0.0	
12.10.2025	62.46	41.86	20.60	88.46	81.12	0.00	86.90	80.46	6.44	8.00	6.00	1.791	24.0	0.0	*
13.10.2025	63.35	40.87	22.48	82.39	75.49	0.00	80.90	74.90	6.00	8.00	6.00	1.819	24.0	0.0	*
14.10.2025	64.59	43.06	21.53	92.15	84.86	0.00	90.42	84.13	6.29	8.00	6.00	1.948	24.0	0.0	
15.10.2025	64.46	44.63	19.83	99.51	91.96	0.00	97.65	91.09	6.56	8.00	6.00	1.940	24.0	0.0	
16.10.2025	64.04	45.09	18.95	101.86	93.74	0.00	99.97	92.85	7.12	8.00	6.00	1.891	24.0	0.0	*
17.10.2025	64.43	45.03	19.40	102.43	94.90	0.00	100.49	93.99	6.50	8.00	6.00	1.949	24.0	0.0	
18.10.2025	64.57	44.38	20.19	98.96	91.58	0.00	97.09	90.71	6.38	8.00	6.00	1.961	24.0	0.0	
19.10.2025	64.39	44.64	19.75	100.38	92.92	0.00	98.46	92.05	6.41	8.00	6.00	1.945	24.0	0.0	
20.10.2025	64.80	43.63	21.17	94.23	87.00	0.00	92.45	86.24	6.21	8.00	6.00	1.957	24.0	0.0	
21.10.2025	63.63	43.25	20.38	71.88	66.61	0.00	70.55	66.02	4.53	8.00	6.00	1.441	24.0	0.0	*
22.10.2025	65.28	49.03	16.25	139.38	129.96	0.00	136.70	128.50	8.20	8.00	6.00	2.223	24.0	0.0	
23.10.2025	62.26	46.04	16.22	82.52	76.61	0.00	81.04	75.85	5.19	8.00	6.00	1.318	24.0	0.0	*
24.10.2025	64.81	48.38	16.43	135.78	125.12	0.00	133.19	123.74	9.45	8.00	6.00	2.190	24.0	0.0	
25.10.2025	65.15	49.21	15.94	142.67	131.65	0.00	139.91	130.14	9.77	8.00	6.00	2.233	24.0	0.0	
26.10.2025	65.37	49.70	15.67	144.24	133.33	0.00	141.45	131.82	9.63	8.00	6.00	2.220	24.0	0.0	
27.10.2025	65.21	49.10	16.11	139.42	128.99	0.00	136.73	127.53	9.20	8.00	6.00	2.206	24.0	0.0	
28.10.2025	64.51	47.75	16.76	67.00	61.06	0.00	65.74	60.38	5.36	8.00	6.00	1.120	24.0	0.0	*
29.10.2025	65.57	49.79	15.78	145.04	133.72	0.00	142.23	132.16	10.07	8.00	6.00	2.248	24.0	0.0	
30.10.2025	65.67	49.42	16.25	137.76	127.88	0.00	135.10	126.42	8.68	8.00	6.00	2.198	24.0	0.0	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	64.08	43.53	20.55	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2774.81	2557.07	0.00	2722.93	2532.12	190.81	---	---	52.447	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	105211.37	102140.66	0.00	102814.29	100702.52	2111.77	1737.945	27921.0	0.0
30.10.2025	107986.18	104697.73	0.00	105537.22	103234.64	2302.58	1790.392	28641.0	0.0
Итого:	2774.81	2557.07	0.00	2722.93	2532.12	190.81	52.447	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____