Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137630
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.10.2025 | 65.26 | 51.30 | 13.96 | 264.29 | 263.03 | 0.48 | 259.21 | 259.80 | -0.23 | -0.59 | 7.00 | 6.00 | 3.618 | 30.0 | 0.0 | |
| 17.10.2025 | 66.06 | 51.48 | 14.58 | 212.95 | 211.85 | 0.52 | 208.75 | 209.21 | -0.22 | -0.46 | 7.00 | 6.00 | 3.044 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2025 | 66.04 | 51.10 | 14.94 | 210.55 | 209.42 | 0.54 | 206.39 | 206.85 | -0.22 | -0.46 | 7.00 | 6.00 | 3.082 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2025 | 66.04 | 51.22 | 14.82 | 211.69 | 210.58 | 0.53 | 207.51 | 207.98 | -0.23 | -0.47 | 7.00 | 6.00 | 3.077 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2025 | 66.26 | 50.99 | 15.27 | 208.60 | 207.42 | 0.57 | 204.48 | 204.89 | -0.20 | -0.41 | 7.00 | 6.00 | 3.126 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2025 | 66.22 | 51.56 | 14.66 | 220.68 | 219.53 | 0.52 | 216.30 | 216.79 | -0.23 | -0.49 | 7.00 | 6.00 | 3.169 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2025 | 65.18 | 52.11 | 13.07 | 241.56 | 240.54 | 0.42 | 236.93 | 237.50 | -0.24 | -0.57 | 7.00 | 6.00 | 3.100 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2025 | 65.33 | 52.45 | 12.88 | 242.76 | 241.85 | 0.38 | 238.06 | 238.75 | -0.29 | -0.69 | 7.00 | 6.00 | 3.069 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2025 | 65.54 | 52.50 | 13.04 | 240.85 | 239.68 | 0.49 | 236.18 | 236.61 | -0.18 | -0.43 | 7.00 | 6.00 | 3.080 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2025 | 65.43 | 52.34 | 13.09 | 239.88 | 238.59 | 0.54 | 235.23 | 235.51 | -0.12 | -0.28 | 7.00 | 6.00 | 3.080 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2025 | 65.49 | 52.42 | 13.07 | 239.86 | 238.60 | 0.53 | 235.21 | 235.55 | -0.14 | -0.34 | 7.00 | 6.00 | 3.074 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2025 | 65.43 | 52.14 | 13.29 | 236.51 | 235.25 | 0.53 | 231.93 | 232.26 | -0.14 | -0.33 | 7.00 | 6.00 | 3.084 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2025 | 65.63 | 52.63 | 13.00 | 241.34 | 240.11 | 0.51 | 236.67 | 237.02 | -0.15 | -0.35 | 7.00 | 6.00 | 3.076 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2025 | 65.82 | 52.88 | 12.94 | 242.22 | 241.16 | 0.44 | 237.48 | 238.02 | -0.23 | -0.54 | 7.00 | 6.00 | 3.075 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2025 | 66.06 | 53.00 | 13.06 | 241.54 | 240.60 | 0.39 | 236.78 | 237.45 | -0.28 | -0.67 | 7.00 | 6.00 | 3.096 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 65.72 | 52.01 | 13.71 | --- | --- | 0.49 | --- | --- | -0.21 | --- | 7.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 3495.28 | 3478.21 | --- | 3427.11 | 3434.19 | --- | -7.08 | --- | --- | 46.850 | 366.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 15.10.2025 | 26599.54 | 26493.03 | 26062.01 | 26148.89 | -86.88 | 366.832 | 3080.5 | 1.0 |
| 30.10.2025 | 8185.97 | 8148.53 | 8032.52 | 8049.43 | -16.91 | 106.396 | 2814.0 | 0.0 |
| Итого: | -18413.57 | -18344.50 | -18029.49 | -18099.46 | 69.97 | -260.436 | -266.5 | -1.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____