Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	59.77	46.63	13.14	166.93	163.31	0.00	164.21	161.65	2.56	8.00	6.00	2.159	24.0	0.0	
02.10.2025	64.22	50.74	13.48	199.11	193.43	0.00	195.37	191.12	4.25	8.00	6.00	2.638	24.0	0.0	
03.10.2025	64.95	51.72	13.23	208.63	202.22	0.00	204.64	199.69	4.95	8.00	6.00	2.709	24.0	0.0	
04.10.2025	64.34	51.36	12.98	209.52	203.35	0.00	205.59	200.84	4.75	8.00	6.00	2.673	24.0	0.0	
05.10.2025	64.09	50.19	13.90	163.00	158.04	0.00	159.99	156.16	3.83	8.00	6.00	2.228	24.0	0.0	
06.10.2025	63.51	43.44	20.07	85.58	84.95	0.00	83.98	84.23	-0.25	8.00	6.00	1.687	24.0	0.0	
07.10.2025	63.50	43.04	20.46	83.57	84.72	0.00	82.02	84.00	-1.98	8.00	6.00	1.678	24.0	0.0	
08.10.2025	63.07	43.11	19.96	86.25	87.24	0.00	84.69	86.51	-1.82	8.00	6.00	1.694	24.0	0.0	
09.10.2025	63.73	43.01	20.72	82.42	83.71	0.00	80.87	83.00	-2.13	8.00	6.00	1.677	24.0	0.0	
10.10.2025	65.07	42.95	22.12	75.21	76.88	0.00	73.77	76.16	-2.39	8.00	6.00	1.631	24.0	0.0	
11.10.2025	63.65	42.52	21.13	81.28	82.65	0.00	79.78	81.93	-2.15	8.00	6.00	1.686	24.0	0.0	
12.10.2025	62.76	42.39	20.37	88.73	89.61	0.00	87.13	88.87	-1.74	8.00	6.00	1.776	24.0	0.0	
13.10.2025	63.70	42.63	21.07	89.21	90.08	0.00	87.53	89.33	-1.80	8.00	6.00	1.845	24.0	0.0	
14.10.2025	64.74	42.48	22.26	83.08	84.19	0.00	81.47	83.47	-2.00	8.00	6.00	1.813	24.0	0.0	
15.10.2025	65.39	42.42	22.97	76.44	78.03	0.00	74.98	77.32	-2.34	8.00	6.00	1.722	24.0	0.0	
16.10.2025	65.73	52.28	13.45	190.35	188.37	0.00	186.66	185.96	0.70	8.00	6.00	2.508	24.0	0.0	
17.10.2025	66.09	54.51	11.58	261.69	259.57	0.00	256.55	255.97	0.58	8.00	6.00	2.978	24.0	0.0	
18.10.2025	66.06	54.50	11.56	259.40	256.97	0.00	254.29	253.41	0.88	8.00	6.00	2.950	24.0	0.0	
19.10.2025	66.06	54.54	11.52	260.29	258.30	0.00	255.16	254.72	0.44	8.00	6.00	2.948	24.0	0.0	
20.10.2025	66.30	54.48	11.82	259.21	257.18	0.00	254.08	253.62	0.46	8.00	6.00	3.008	24.0	0.0	
21.10.2025	66.26	54.82	11.44	268.66	266.33	0.00	263.34	262.62	0.72	8.00	6.00	3.021	24.0	0.0	
22.10.2025	65.26	54.77	10.49	284.87	282.30	0.00	279.40	278.38	1.02	8.00	6.00	2.939	24.0	0.0	
23.10.2025	65.41	54.91	10.50	285.37	282.72	0.00	279.85	278.77	1.08	8.00	6.00	2.948	24.0	0.0	
24.10.2025	65.62	54.99	10.63	284.16	281.49	0.00	278.62	277.53	1.09	8.00	6.00	2.970	24.0	0.0	
25.10.2025	65.51	54.89	10.62	283.68	280.99	0.00	278.17	277.06	1.11	8.00	6.00	2.960	24.0	0.0	
26.10.2025	65.57	54.99	10.58	283.66	281.08	0.00	278.14	277.14	1.00	8.00	6.00	2.951	24.0	0.0	
27.10.2025	65.50	54.86	10.64	281.91	279.46	0.00	276.45	275.56	0.89	8.00	6.00	2.950	24.0	0.0	
28.10.2025	65.71	55.14	10.57	285.11	282.59	0.00	279.55	278.57	0.98	8.00	6.00	2.961	24.0	0.0	
29.10.2025	65.90	55.41	10.49	285.75	283.21	0.00	280.16	279.16	1.00	8.00	6.00	2.946	24.0	0.0	
30.10.2025	66.15	55.58	10.57	284.93	282.38	0.00	279.32	278.36	0.96	8.00	6.00	2.960	24.0	0.0	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	64.79	49.98	14.81	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5838.00	5785.35	0.00	5725.76	5711.11	14.65	---	---	73.614	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	36552.64	35533.97	0.00	35794.11	35066.84	727.27	536.211	4855.0	788.0
30.10.2025	43875.43	42455.19	0.00	42989.15	41905.02	1084.13	623.079	8596.0	791.0
Итого:	7322.79	6921.22	0.00	7195.04	6838.18	356.86	86.868	3741.0	3.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.10.2025	179.86	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
13.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
14.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
15.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
16.10.2025	---	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
17.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
18.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
19.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
20.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	179.86	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	---	0.00	0.00	---	---	0.0	384.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	5619.0
16.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	6003.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	384.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____