Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	6.00	---	0.0	24.0	*
02.10.2025	64.84	47.88	16.96	66.90	63.76	4.81	65.63	63.06	3.99	2.57	7.00	6.00	1.112	10.0	14.0	*
03.10.2025	64.97	47.76	17.21	158.28	150.90	4.77	155.22	149.22	3.94	6.00	7.00	6.00	2.670	24.0	0.0	
04.10.2025	64.28	47.33	16.95	155.43	148.60	4.49	152.50	147.03	3.65	5.47	7.00	6.00	2.585	24.0	0.0	
05.10.2025	63.57	46.93	16.64	152.94	146.73	4.14	150.11	145.29	3.26	4.82	7.00	6.00	2.496	24.0	0.0	
06.10.2025	64.70	47.67	17.03	154.24	148.38	3.87	151.29	146.81	3.01	4.48	7.00	6.00	2.575	24.0	0.0	
07.10.2025	65.03	47.47	17.56	144.95	139.83	3.60	142.19	138.34	2.74	3.85	7.00	6.00	2.497	24.0	0.0	
08.10.2025	63.65	45.69	17.96	130.70	127.03	2.85	128.30	125.79	1.98	2.51	7.00	6.00	2.299	24.0	0.0	*
09.10.2025	63.43	42.79	20.64	80.57	79.58	1.24	79.09	78.92	0.22	0.17	7.00	6.00	1.623	24.0	0.0	
10.10.2025	64.29	38.68	25.61	52.34	53.54	-2.27	51.34	53.17	-3.50	-1.83	7.00	6.00	1.313	24.0	0.0	
11.10.2025	63.34	39.25	24.09	62.70	63.68	-1.55	61.55	63.24	-2.71	-1.69	7.00	6.00	1.480	24.0	0.0	
12.10.2025	62.05	40.73	21.32	80.81	81.70	-1.10	79.38	81.05	-2.08	-1.67	7.00	6.00	1.690	24.0	0.0	
13.10.2025	63.22	41.83	21.39	91.56	92.29	-0.79	89.91	91.50	-1.75	-1.59	7.00	6.00	1.922	24.0	0.0	
14.10.2025	64.13	40.12	24.01	70.82	71.23	-0.58	69.52	70.65	-1.61	-1.13	7.00	6.00	1.668	24.0	0.0	
15.10.2025	63.70	38.57	25.13	62.10	62.41	-0.50	60.95	61.98	-1.68	-1.03	7.00	6.00	1.529	24.0	0.0	
16.10.2025	60.97	38.65	22.32	70.79	71.10	-0.44	69.59	70.58	-1.41	-0.99	7.00	6.00	1.550	24.0	0.0	
17.10.2025	63.92	39.80	24.12	71.01	71.25	-0.34	69.69	70.72	-1.47	-1.03	7.00	6.00	1.678	24.0	0.0	
18.10.2025	64.21	40.88	23.33	77.79	78.05	-0.33	76.34	77.46	-1.46	-1.12	7.00	6.00	1.779	24.0	0.0	
19.10.2025	63.73	40.08	23.65	75.53	75.84	-0.41	74.13	75.27	-1.53	-1.14	7.00	6.00	1.752	24.0	0.0	
20.10.2025	64.41	41.96	22.45	89.00	89.40	-0.45	87.30	88.65	-1.53	-1.35	7.00	6.00	1.959	24.0	0.0	
21.10.2025	61.73	40.59	21.14	68.58	69.89	-1.89	67.38	69.36	-2.90	-1.98	7.00	6.00	1.425	24.0	0.0	*
22.10.2025	64.48	39.96	24.52	71.96	75.18	-4.38	70.61	74.63	-5.54	-4.02	7.00	6.00	1.732	24.0	0.0	
23.10.2025	58.72	38.70	20.02	62.38	64.47	-3.30	61.38	64.02	-4.21	-2.64	7.00	6.00	1.234	24.0	0.0	*
24.10.2025	64.00	40.57	23.43	80.33	90.09	-11.45	78.86	89.38	-12.51	-10.52	7.00	6.00	1.847	24.0	0.0	*
25.10.2025	64.77	40.06	24.71	75.57	80.38	-6.17	74.16	79.75	-7.26	-5.59	7.00	6.00	1.834	24.0	0.0	*
26.10.2025	64.76	39.74	25.02	72.34	75.13	-3.78	70.96	74.58	-4.97	-3.62	7.00	6.00	1.773	24.0	0.0	
27.10.2025	64.64	40.92	23.72	80.84	82.93	-2.55	79.28	82.28	-3.71	-3.00	7.00	6.00	1.879	24.0	0.0	
28.10.2025	64.40	43.40	21.00	46.41	48.59	-4.59	45.53	48.16	-5.61	-2.63	7.00	6.00	0.962	24.0	0.0	*
29.10.2025	64.73	38.31	26.42	66.38	72.80	-9.23	65.13	72.30	-10.43	-7.17	7.00	6.00	1.719	24.0	0.0	*
30.10.2025	65.16	40.03	25.13	74.55	76.11	-2.07	73.11	75.52	-3.24	-2.41	7.00	6.00	1.836	24.0	0.0	
31.10.2025	64.60	40.64	23.96	76.47	76.72	-0.33	75.03	76.12	-1.44	-1.09	7.00	6.00	1.797	24.0	0.0	
Средние:	63.81	41.90	21.91	---	---	-0.96	---	---	-1.99	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2624.27	2627.59	---	2575.46	2604.83	---	-29.37	---	---	54.215	706.0	38.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	352.0
31.10.2025	2624.27	2627.59	2575.46	2604.83	-29.37	54.215	706.0	390.0
Итого:	2624.27	2627.59	2575.46	2604.83	-29.37	54.215	706.0	38.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
02.10.2025	62.55	57.20	5.35	0.00	33.60	0.00	33.09	-33.09	7.00	5.00	-1.726	-1.726	10.0	14.0	*
03.10.2025	62.83	57.56	5.27	0.00	83.32	0.00	82.04	-82.04	7.00	5.00	-4.308	-4.308	24.0	0.0	
04.10.2025	62.19	57.32	4.87	0.00	88.22	0.00	86.88	-86.88	7.00	5.00	-4.542	-4.542	24.0	0.0	
05.10.2025	61.36	56.63	4.73	0.00	85.26	0.00	83.99	-83.99	7.00	5.00	-4.332	-4.332	24.0	0.0	
06.10.2025	62.58	57.22	5.36	0.00	80.33	0.00	79.10	-79.10	7.00	5.00	-4.127	-4.127	24.0	0.0	
07.10.2025	62.87	57.29	5.58	0.00	82.53	0.00	81.27	-81.27	7.00	5.00	-4.246	-4.246	24.0	0.0	
08.10.2025	60.99	54.98	6.01	0.00	87.13	0.00	85.90	-85.90	7.00	5.00	-4.289	-4.289	24.0	0.0	
09.10.2025	60.70	54.88	5.82	0.00	84.26	0.00	83.07	-83.07	7.00	5.00	-4.140	-4.140	24.0	0.0	
10.10.2025	61.97	56.49	5.48	0.00	78.60	0.00	77.43	-77.43	7.00	5.00	-3.983	-3.983	24.0	0.0	
11.10.2025	60.59	55.30	5.29	0.00	80.79	0.00	79.64	-79.64	7.00	5.00	-4.003	-4.003	24.0	0.0	
12.10.2025	60.08	55.27	4.81	0.00	83.98	0.00	82.78	-82.78	7.00	5.00	-4.158	-4.158	24.0	0.0	
13.10.2025	61.78	56.55	5.23	0.00	87.40	0.00	86.10	-86.10	7.00	5.00	-4.434	-4.434	24.0	0.0	
14.10.2025	62.92	57.19	5.73	0.00	83.89	0.00	82.61	-82.61	7.00	5.00	-4.307	-4.307	24.0	0.0	
15.10.2025	62.66	56.64	6.02	0.00	78.10	0.00	76.93	-76.93	7.00	5.00	-3.969	-3.969	24.0	0.0	
16.10.2025	62.04	56.35	5.69	0.00	81.09	0.00	79.90	-79.90	7.00	5.00	-4.098	-4.098	24.0	0.0	
17.10.2025	62.57	57.02	5.55	0.00	86.36	0.00	85.06	-85.06	7.00	5.00	-4.421	-4.421	24.0	0.0	
18.10.2025	62.63	56.90	5.73	0.00	82.28	0.00	81.04	-81.04	7.00	5.00	-4.203	-4.203	24.0	0.0	
19.10.2025	62.19	56.16	6.03	0.00	75.66	0.00	74.55	-74.55	7.00	5.00	-3.811	-3.811	24.0	0.0	
20.10.2025	62.72	56.65	6.07	0.00	78.81	0.00	77.64	-77.64	7.00	5.00	-4.006	-4.006	24.0	0.0	
21.10.2025	49.03	45.46	3.57	0.00	83.48	0.00	82.59	-82.59	7.00	5.00	-3.332	-3.332	24.0	0.0	
22.10.2025	62.83	56.83	6.00	0.00	80.38	0.00	79.17	-79.17	7.00	5.00	-4.100	-4.100	24.0	0.0	
23.10.2025	46.23	42.66	3.57	0.00	73.20	0.00	72.50	-72.50	7.00	5.00	-2.722	-2.722	24.0	0.0	
24.10.2025	60.98	54.77	6.21	0.00	76.41	0.00	75.34	-75.34	7.00	5.00	-3.746	-3.746	24.0	0.0	
25.10.2025	62.93	57.42	5.51	0.00	88.17	0.00	86.82	-86.82	7.00	5.00	-4.547	-4.547	24.0	0.0	
26.10.2025	63.06	57.43	5.63	0.00	85.63	0.00	84.32	-84.32	7.00	5.00	-4.417	-4.417	24.0	0.0	
27.10.2025	62.84	56.69	6.15	0.00	77.18	0.00	76.03	-76.03	7.00	5.00	-3.926	-3.926	24.0	0.0	
28.10.2025	46.62	43.40	3.22	0.00	77.33	0.00	76.58	-76.58	7.00	5.00	-2.932	-2.932	24.0	0.0	
29.10.2025	63.33	57.68	5.65	0.00	87.25	0.00	85.91	-85.91	7.00	5.00	-4.521	-4.521	24.0	0.0	
30.10.2025	63.42	57.69	5.73	0.00	84.69	0.00	83.38	-83.38	7.00	5.00	-4.390	-4.390	24.0	0.0	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	60.67	55.30	5.37	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	2335.28	0.00	2301.67	-2301.67	---	---	-115.733	-115.733	682.0	38.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	352.0
30.10.2025	0.00	2335.28	0.00	2301.67	-2301.67	-115.733	-115.733	682.0	390.0
Итого:	0.00	2335.28	0.00	2301.67	-2301.67	-115.733	-115.733	682.0	38.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____