Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.10.2025	43.41	36.86	6.55	446.02	449.10	442.17	446.45	-0.96	-4.28	5.18	4.81	2.895	0.00	24.0	0.0	*
02.10.2025	43.42	37.01	6.41	445.53	448.59	441.71	445.89	-0.94	-4.18	5.38	5.01	2.830	0.00	24.0	0.0	*
03.10.2025	43.66	37.27	6.39	445.58	448.66	441.70	445.91	-0.95	-4.21	5.04	4.68	2.824	0.00	24.0	0.0	*
04.10.2025	43.72	37.37	6.35	445.51	448.58	441.62	445.82	-0.95	-4.20	5.07	4.71	2.804	0.00	24.0	0.0	*
05.10.2025	42.67	36.73	5.94	445.30	448.33	441.59	445.68	-0.92	-4.10	5.12	4.76	2.622	0.00	24.0	0.0	*
06.10.2025	42.70	36.80	5.89	445.26	448.21	441.56	445.56	-0.90	-4.00	5.01	4.65	2.602	0.00	24.0	0.0	*
07.10.2025	42.70	36.86	5.84	445.32	448.25	441.62	445.56	-0.89	-3.94	4.98	4.62	2.578	0.00	24.0	0.0	*
08.10.2025	42.71	36.90	5.81	444.91	447.85	441.22	445.16	-0.89	-3.94	5.07	4.71	2.563	0.00	24.0	0.0	*
09.10.2025	42.28	36.66	5.63	445.39	448.39	441.76	445.72	-0.89	-3.97	4.63	4.27	2.486	0.00	24.0	0.0	*
10.10.2025	39.42	34.80	4.62	448.93	451.90	445.78	449.50	-0.83	-3.72	3.71	3.33	2.062	0.00	24.0	0.0	*
11.10.2025	39.76	34.67	5.10	448.95	452.10	445.73	449.75	-0.90	-4.02	3.95	3.58	2.271	0.00	24.0	0.0	*
12.10.2025	39.43	34.18	5.25	444.96	448.29	441.85	446.07	-0.95	-4.22	4.53	4.17	2.320	0.00	24.0	0.0	*
13.10.2025	40.36	34.45	5.91	444.19	447.68	440.92	445.37	-1.00	-4.45	4.81	4.45	2.605	0.00	24.0	0.0	*
14.10.2025	43.34	36.48	6.86	444.59	448.14	440.80	445.52	-1.07	-4.72	4.46	4.10	3.025	0.00	24.0	0.0	*
15.10.2025	42.96	36.68	6.28	445.33	448.65	441.59	446.00	-0.99	-4.41	4.65	4.29	2.772	0.00	24.0	0.0	*
16.10.2025	43.91	37.43	6.48	444.19	447.52	440.27	444.75	-1.01	-4.48	4.67	4.31	2.853	0.00	24.0	0.0	*
17.10.2025	43.67	37.37	6.29	444.74	448.02	440.84	445.23	-0.99	-4.39	4.53	4.18	2.775	0.00	24.0	0.0	*
18.10.2025	42.35	36.36	5.99	444.17	447.51	440.55	444.92	-0.99	-4.37	4.59	4.23	2.640	0.00	24.0	0.0	*
19.10.2025	42.93	36.75	6.17	444.30	447.66	440.55	444.99	-1.00	-4.44	4.47	4.11	2.719	0.00	24.0	0.0	*
20.10.2025	42.97	36.58	6.39	440.39	443.73	436.64	441.10	-1.01	-4.45	4.95	4.60	2.790	0.00	24.0	0.0	*
21.10.2025	42.84	36.41	6.43	439.45	442.79	435.76	440.22	-1.02	-4.47	4.77	4.42	2.801	0.00	24.0	0.0	*
22.10.2025	44.06	37.36	6.71	439.55	442.88	435.64	440.14	-1.03	-4.50	4.59	4.24	2.922	0.00	24.0	0.0	*
23.10.2025	44.51	37.79	6.72	439.73	443.08	435.72	440.27	-1.04	-4.55	4.38	4.03	2.930	0.00	24.0	0.0	*
24.10.2025	43.96	37.49	6.47	440.05	443.33	436.15	440.56	-1.01	-4.41	4.42	4.07	2.822	0.00	24.0	0.0	*
25.10.2025	43.47	37.15	6.32	439.85	443.11	436.06	440.39	-0.99	-4.33	4.46	4.12	2.757	0.00	24.0	0.0	*
26.10.2025	44.11	37.61	6.50	439.83	443.12	435.93	440.35	-1.01	-4.43	4.47	4.12	2.836	0.00	24.0	0.0	*
27.10.2025	43.35	37.00	6.35	439.54	442.89	435.76	440.24	-1.02	-4.48	4.49	4.15	2.767	0.00	24.0	0.0	*
28.10.2025	42.73	36.62	6.11	439.44	442.85	435.78	440.24	-1.02	-4.46	4.50	4.15	2.664	0.00	24.0	0.0	*
29.10.2025	41.06	35.56	5.50	438.04	441.40	434.70	438.98	-0.98	-4.28	4.28	3.93	2.392	0.00	24.0	0.0	*
30.10.2025	42.84	36.72	6.12	438.35	441.70	434.67	439.08	-1.01	-4.41	4.51	4.16	2.661	0.00	24.0	0.0	*
31.10.2025	43.88	37.37	6.51	438.56	441.98	434.68	439.24	-1.04	-4.56	4.40	4.05	2.829	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	42.75	36.62	6.13	---	---	---	---	-0.97	---	4.65	4.29	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13735.91	13836.29	13621.33	13754.68	---	-133.35	---	---	83.416	0.00	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	734.74	745.38	728.32	741.00	-12.68	5.130	0.000	0.000	778.0	0.0
31.10.2025	14470.65	14581.66	14349.65	14495.68	-146.03	88.545	0.000	0.000	1522.0	0.0
Итого:	13735.91	13836.29	13621.33	13754.68	-133.35	83.416	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	58.98	53.80	5.18	65.89	6.72	64.82	6.70	58.12	6.00	4.00	3.288	3.251	24.0	0.0	
02.10.2025	59.59	54.49	5.10	64.93	7.87	63.90	7.80	56.10	6.00	4.00	3.213	3.175	24.0	0.0	
03.10.2025	59.18	53.87	5.31	63.57	6.90	62.56	6.83	55.73	6.00	4.00	3.166	3.128	24.0	0.0	
04.10.2025	59.57	54.61	4.96	66.34	6.73	65.28	6.70	58.58	6.00	4.00	3.346	3.311	24.0	0.0	
05.10.2025	59.86	54.58	5.28	65.51	6.07	64.46	6.07	58.39	6.00	4.00	3.347	3.317	24.0	0.0	
06.10.2025	60.29	54.99	5.30	65.37	5.04	64.28	5.04	59.24	6.00	4.00	3.418	3.392	24.0	0.0	
07.10.2025	59.85	54.70	5.15	65.50	5.75	64.40	5.73	58.67	6.00	4.00	3.362	3.332	24.0	0.0	
08.10.2025	57.94	53.12	4.82	66.12	5.56	65.08	5.55	59.53	6.00	4.00	3.297	3.270	24.0	0.0	
09.10.2025	59.00	53.87	5.13	66.47	5.14	65.43	5.14	60.29	6.00	4.00	3.402	3.372	24.0	0.0	
10.10.2025	55.79	51.33	4.46	68.00	5.51	67.02	5.50	61.52	6.00	4.00	3.272	3.239	24.0	0.0	
11.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	59.01	53.94	5.07	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	657.70	61.29	647.23	61.06	586.17	---	---	33.111	32.787	240.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	27728.79	21363.85	27288.35	21028.84	6259.51	501.284	382.459	12588.0	0.0
10.10.2025	28386.49	21425.14	27935.58	21089.90	6845.68	534.395	415.246	12828.0	0.0
Итого:	657.70	61.29	647.23	61.06	586.17	33.111	32.787	240.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____