Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20139946
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2025	43.18	38.27	4.91	566.19	578.58	561.29	574.83	-2.38	-13.54	0.62	4.33	2.711	24.0	0.0	0.00	
02.10.2025	43.94	38.99	4.94	574.09	586.54	568.90	582.57	-2.37	-13.67	0.63	4.44	2.764	24.0	0.0	0.00	
03.10.2025	44.19	39.32	4.88	579.43	592.42	574.14	588.30	-2.44	-14.16	0.63	4.42	2.752	24.0	0.0	0.00	
04.10.2025	44.06	39.23	4.84	571.18	584.32	565.99	580.28	-2.49	-14.29	0.64	4.21	2.693	24.0	0.0	0.00	
05.10.2025	43.09	38.55	4.53	567.37	580.54	562.45	576.72	-2.51	-14.27	0.64	4.11	2.507	24.0	0.0	0.00	
06.10.2025	43.15	38.68	4.47	576.03	588.91	571.02	584.97	-2.41	-13.95	0.65	4.45	2.506	24.0	0.0	0.00	
07.10.2025	43.23	38.86	4.37	585.58	598.86	580.49	594.82	-2.44	-14.32	0.66	4.50	2.489	24.0	0.0	0.00	
08.10.2025	43.15	38.73	4.42	569.73	583.08	564.77	579.13	-2.51	-14.36	0.66	4.07	2.455	24.0	0.0	0.00	
09.10.2025	43.00	38.65	4.35	571.53	584.55	566.61	580.65	-2.45	-14.04	0.67	4.33	2.417	24.0	0.0	0.00	
10.10.2025	40.29	36.69	3.60	577.83	590.98	573.50	587.50	-2.41	-14.01	0.66	4.46	2.018	24.0	0.0	0.00	
11.10.2025	44.00	39.24	4.76	578.85	591.08	573.58	587.00	-2.31	-13.42	0.69	4.48	2.682	24.0	0.0	0.00	
12.10.2025	47.67	42.05	5.62	581.17	593.25	574.93	588.47	-2.33	-13.53	0.73	4.53	3.183	24.0	0.0	0.00	
13.10.2025	49.24	43.14	6.10	580.63	592.52	573.99	587.48	-2.32	-13.49	0.75	4.54	3.455	24.0	0.0	0.00	
14.10.2025	46.25	40.95	5.30	569.70	581.86	563.97	577.43	-2.36	-13.45	0.73	4.19	2.948	24.0	0.0	0.00	
15.10.2025	43.62	39.03	4.59	570.62	582.76	565.52	578.79	-2.32	-13.27	0.71	4.40	2.551	24.0	0.0	0.00	
16.10.2025	44.72	39.94	4.78	588.92	601.07	583.42	596.73	-2.25	-13.31	0.73	4.82	2.736	24.0	0.0	0.00	
17.10.2025	45.91	40.89	5.03	587.19	599.87	581.39	595.35	-2.37	-13.96	0.74	4.67	2.874	24.0	0.0	0.00	
18.10.2025	47.84	42.24	5.60	587.79	600.51	581.47	595.61	-2.40	-14.14	0.76	4.67	3.206	24.0	0.0	0.00	
19.10.2025	46.66	41.44	5.23	584.45	597.13	578.44	592.48	-2.40	-14.04	0.76	4.45	2.977	24.0	0.0	0.00	
20.10.2025	49.72	43.55	6.17	587.76	600.57	580.93	595.35	-2.45	-14.42	0.78	4.61	3.535	24.0	0.0	0.00	
21.10.2025	48.74	42.93	5.81	584.88	597.86	578.36	592.79	-2.47	-14.44	0.77	4.45	3.315	24.0	0.0	0.00	
22.10.2025	46.42	41.27	5.16	583.48	596.10	577.57	591.50	-2.38	-13.93	0.75	4.41	2.932	24.0	0.0	0.00	
23.10.2025	45.77	40.74	5.02	580.82	593.66	575.10	589.19	-2.42	-14.09	0.76	4.24	2.846	24.0	0.0	0.00	
24.10.2025	45.84	40.78	5.06	581.93	594.61	576.18	590.16	-2.40	-13.98	0.76	4.45	2.871	24.0	0.0	0.00	
25.10.2025	46.18	41.06	5.12	586.97	599.53	581.10	594.95	-2.36	-13.85	0.77	4.66	2.928	24.0	0.0	0.00	
26.10.2025	45.72	40.74	4.99	584.86	597.47	579.12	592.99	-2.37	-13.87	0.77	4.47	2.840	24.0	0.0	0.00	
27.10.2025	46.70	41.41	5.29	583.97	596.47	577.95	591.83	-2.37	-13.89	0.78	4.39	3.011	24.0	0.0	0.00	
28.10.2025	43.74	39.27	4.47	580.21	592.34	575.01	588.24	-2.27	-13.23	0.76	4.38	2.524	24.0	0.0	0.00	
29.10.2025	41.68	37.71	3.97	587.98	599.38	583.25	595.60	-2.09	-12.35	0.75	4.76	2.263	24.0	0.0	0.00	
30.10.2025	43.62	39.05	4.57	587.66	599.32	558.24	570.49	-2.17	-12.25	0.76	4.73	2.503	23.0	1.0	0.00	*
31.10.2025	46.60	41.30	5.30	587.02	598.76	581.05	594.13	-2.23	-13.08	0.79	4.84	3.031	24.0	0.0	0.00	
Средние:	45.10	40.15	4.94	---	---	---	---	-2.37	---	0.72	4.47	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	17985.81	18374.85	17789.73	18216.33	---	-426.60	---	---	86.523	743.0	1.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	385874.28	389852.08	376340.24	377377.74	-1037.50	2955.604	0.000	0.000	26790.0	1417.0
31.10.2025	403860.08	408226.93	394129.97	395594.07	-1464.10	3042.127	0.000	0.000	27533.0	1418.0
Итого:	17985.81	18374.85	17789.73	18216.33	-426.60	86.523	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____