Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.10.2025	53.48	16.84	36.64	1.01	0.01	1.01	0.01	1.00	0.154	24.0	0.0	*
02.10.2025	53.73	17.56	36.17	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.167	24.0	0.0	*
03.10.2025	54.16	17.59	36.57	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.168	24.0	0.0	*
04.10.2025	53.77	17.97	35.80	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.204	24.0	0.0	*
05.10.2025	54.29	18.55	35.74	1.39	3.48	1.39	3.48	-2.09	0.206	24.0	0.0	*
06.10.2025	54.39	18.27	36.12	1.42	1.54	1.42	1.54	-0.12	0.212	24.0	0.0	*
07.10.2025	54.67	18.18	36.49	1.33	0.72	1.33	0.72	0.61	0.203	24.0	0.0	*
08.10.2025	54.44	18.07	36.37	1.28	0.36	1.28	0.36	0.92	0.195	24.0	0.0	*
09.10.2025	53.14	18.26	34.88	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.186	24.0	0.0	*
10.10.2025	53.30	19.33	33.97	1.21	1.69	1.21	1.69	-0.48	0.175	24.0	0.0	*
11.10.2025	50.98	18.27	32.71	1.17	0.07	1.17	0.07	1.10	0.161	24.0	0.0	*
12.10.2025	50.22	16.43	33.79	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.173	24.0	0.0	*
13.10.2025	51.25	15.45	35.80	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.175	24.0	0.0	*
14.10.2025	53.23	16.45	36.78	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.171	24.0	0.0	*
15.10.2025	54.99	17.77	37.22	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.164	24.0	0.0	*
16.10.2025	54.30	17.85	36.45	1.10	0.89	1.10	0.89	0.21	0.165	24.0	0.0	*
17.10.2025	53.99	17.61	36.38	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.173	24.0	0.0	*
18.10.2025	53.55	16.66	36.89	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.174	24.0	0.0	*
19.10.2025	53.59	16.93	36.66	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.177	24.0	0.0	*
20.10.2025	53.74	16.01	37.73	1.07	0.81	1.07	0.81	0.26	0.168	24.0	0.0	*
21.10.2025	53.47	15.92	37.55	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	0.173	24.0	0.0	*
22.10.2025	53.91	17.64	36.27	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.167	24.0	0.0	*
23.10.2025	54.14	17.88	36.26	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.165	24.0	0.0	*
24.10.2025	53.78	17.57	36.21	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.157	24.0	0.0	*
25.10.2025	53.60	17.31	36.29	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.156	24.0	0.0	*
26.10.2025	54.20	17.81	36.39	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.177	24.0	0.0	*
27.10.2025	53.71	17.10	36.61	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.160	24.0	0.0	*
28.10.2025	54.43	18.24	36.19	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.161	24.0	0.0	*
29.10.2025	54.56	18.54	36.02	1.02	0.37	1.02	0.37	0.65	0.155	24.0	0.0	*
30.10.2025	53.47	18.25	35.22	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.142	24.0	0.0	*
31.10.2025	53.52	17.39	36.13	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.158	24.0	0.0	*
Средние:	53.61	17.54	36.07	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	35.44	9.94	35.44	9.94	25.50	5.342	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
30.09.2025	254.36	3891.40	254.08	3859.41	-3605.33	16.544	5700.0	0.0
31.10.2025	289.80	3901.34	289.52	3869.35	-3579.83	21.886	6444.0	0.0
Итого:	35.44	9.94	35.44	9.94	25.50	5.342	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	Коммуналец СДВ-И SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556A
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	Коммуналец СДВ-И SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.10.2025	42.78	36.05	6.73	379.88	370.59	376.71	368.49	2.21	6.12	5.12	2.540	24.0	0.0	*
02.10.2025	42.76	36.07	6.68	376.06	366.83	372.91	364.75	2.21	6.12	5.12	2.497	24.0	0.0	*
03.10.2025	42.75	36.01	6.74	375.78	366.40	372.65	364.32	2.26	6.12	5.12	2.516	24.0	0.0	*
04.10.2025	43.02	36.12	6.90	376.62	367.33	373.44	365.26	2.22	6.12	5.12	2.583	24.0	0.0	*
05.10.2025	43.09	36.19	6.90	377.63	368.28	374.43	366.15	2.24	6.12	5.12	2.589	24.0	0.0	*
06.10.2025	42.07	35.60	6.47	378.73	369.41	375.71	367.36	2.25	6.12	5.12	2.437	24.0	0.0	*
07.10.2025	42.11	35.68	6.43	380.49	371.04	377.42	368.98	2.26	6.12	5.12	2.432	24.0	0.0	*
08.10.2025	42.12	35.77	6.35	382.38	373.06	379.31	370.97	2.22	6.12	5.12	2.412	24.0	0.0	*
09.10.2025	42.12	35.83	6.30	382.12	373.01	379.03	370.94	2.16	6.12	5.12	2.391	24.0	0.0	*
10.10.2025	41.61	35.57	6.03	382.78	373.80	379.77	371.74	2.14	6.12	5.12	2.296	24.0	0.0	*
11.10.2025	38.98	33.84	5.14	382.74	373.94	380.15	372.11	2.14	6.12	5.12	1.959	24.0	0.0	*
12.10.2025	39.26	33.77	5.49	383.77	374.77	381.12	372.95	2.17	6.12	5.12	2.099	24.0	0.0	*
13.10.2025	38.73	33.25	5.47	383.79	374.72	381.23	372.97	2.19	6.12	5.12	2.091	24.0	0.0	*
14.10.2025	39.87	33.60	6.28	383.10	373.87	380.36	372.07	2.20	6.12	5.12	2.393	24.0	0.0	*
15.10.2025	42.70	35.46	7.24	384.32	375.06	381.16	373.03	2.15	6.12	5.12	2.763	24.0	0.0	*
16.10.2025	42.29	35.57	6.73	385.08	375.83	381.95	373.77	2.16	6.12	5.12	2.573	24.0	0.0	*
17.10.2025	43.25	36.28	6.97	385.47	376.17	382.18	374.02	2.16	6.12	5.12	2.669	24.0	0.0	*
18.10.2025	43.01	36.19	6.82	386.32	377.04	383.06	374.87	2.16	6.12	5.12	2.619	24.0	0.0	*
19.10.2025	41.72	35.26	6.47	386.50	377.35	383.47	375.30	2.15	6.12	5.12	2.484	24.0	0.0	*
20.10.2025	42.27	35.63	6.64	386.81	377.62	383.66	375.53	2.14	6.12	5.12	2.552	24.0	0.0	*
21.10.2025	42.35	35.50	6.85	385.28	375.94	382.15	373.87	2.19	6.12	5.12	2.622	24.0	0.0	*
22.10.2025	42.19	35.31	6.88	383.50	374.10	380.40	372.06	2.22	6.12	5.12	2.623	24.0	0.0	*
23.10.2025	43.41	36.23	7.18	384.09	374.53	380.79	372.39	2.23	6.12	5.12	2.737	24.0	0.0	*
24.10.2025	43.82	36.63	7.20	384.55	375.12	381.17	372.90	2.19	6.12	5.12	2.748	24.0	0.0	*
25.10.2025	43.28	36.34	6.94	384.80	375.42	381.52	373.25	2.19	6.12	5.12	2.653	24.0	0.0	*
26.10.2025	42.84	36.05	6.79	384.94	375.59	381.72	373.45	2.19	6.12	5.12	2.597	24.0	0.0	*
27.10.2025	43.45	36.50	6.94	385.13	375.78	381.82	373.56	2.19	6.12	5.12	2.656	24.0	0.0	*
28.10.2025	42.71	35.97	6.74	385.35	376.10	382.15	373.99	2.16	6.12	5.12	2.580	24.0	0.0	*
29.10.2025	42.08	35.63	6.45	384.99	375.80	381.91	373.72	2.17	6.12	5.12	2.467	24.0	0.0	*
30.10.2025	40.52	34.81	5.71	396.61	387.06	393.66	385.05	2.21	6.12	5.12	2.254	24.0	0.0	*
31.10.2025	42.28	35.90	6.38	394.25	384.67	391.05	382.52	2.21	6.12	5.12	2.501	24.0	0.0	*
Средние:	42.11	35.57	6.54	---	---	---	---	2.19	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11893.86	11606.22	11798.04	11542.36	---	---	---	77.331	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	288367.89	314831.29	283150.44	310966.29	0.00	3346.114	0.000	0.000	32375.0	2366.0
31.10.2025	300261.75	326437.51	294948.49	322508.65	0.00	3423.445	0.000	0.000	33119.0	2366.0
Итого:	11893.86	11606.22	11798.04	11542.36	0.00	77.331	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____