Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	43.13	35.74	7.39	377.13	379.19	-0.54	373.80	376.97	-0.84	-3.17	7.00	7.00	2.757	24.0	0.0	
02.10.2025	43.14	35.72	7.42	377.08	379.05	-0.52	373.82	376.83	-0.80	-3.01	7.00	7.00	2.766	24.0	0.0	
03.10.2025	43.39	35.93	7.46	377.18	379.25	-0.55	373.91	376.96	-0.81	-3.05	7.00	7.00	2.782	24.0	0.0	
04.10.2025	43.44	36.04	7.40	376.90	378.99	-0.55	373.59	376.71	-0.83	-3.12	7.00	7.00	2.759	24.0	0.0	
05.10.2025	42.41	35.49	6.92	376.41	378.58	-0.57	373.24	376.42	-0.85	-3.18	7.00	7.00	2.576	24.0	0.0	
06.10.2025	42.43	35.57	6.86	376.08	378.24	-0.57	372.90	376.08	-0.85	-3.18	7.00	7.00	2.555	24.0	0.0	
07.10.2025	42.44	35.61	6.83	375.86	378.00	-0.57	372.66	375.81	-0.84	-3.15	7.00	7.00	2.540	24.0	0.0	
08.10.2025	42.45	35.58	6.87	375.68	377.80	-0.56	372.48	375.61	-0.84	-3.13	7.00	7.00	2.555	24.0	0.0	
09.10.2025	42.01	35.34	6.67	376.30	378.47	-0.58	373.19	376.31	-0.83	-3.12	7.00	7.00	2.479	24.0	0.0	
10.10.2025	39.22	33.70	5.52	380.11	382.52	-0.63	377.39	380.50	-0.82	-3.11	7.00	7.00	2.081	24.0	0.0	
11.10.2025	39.55	33.55	6.00	379.72	382.05	-0.61	376.93	380.12	-0.84	-3.19	7.00	7.00	2.254	24.0	0.0	
12.10.2025	39.17	33.02	6.15	375.90	378.15	-0.60	373.24	376.27	-0.81	-3.03	7.00	7.00	2.290	24.0	0.0	
13.10.2025	40.14	33.22	6.92	375.49	377.61	-0.56	372.66	375.70	-0.81	-3.04	7.00	7.00	2.575	24.0	0.0	
14.10.2025	43.06	35.06	8.00	376.01	377.92	-0.51	372.75	375.80	-0.81	-3.05	7.00	7.00	2.973	24.0	0.0	
15.10.2025	42.68	35.31	7.37	376.22	378.18	-0.52	373.01	375.99	-0.80	-2.98	7.00	7.00	2.741	24.0	0.0	
16.10.2025	43.62	36.02	7.60	375.19	377.09	-0.51	371.83	374.83	-0.80	-3.00	7.00	7.00	2.819	24.0	0.0	
17.10.2025	43.38	35.95	7.43	375.48	377.41	-0.51	372.17	375.18	-0.81	-3.01	7.00	7.00	2.760	24.0	0.0	
18.10.2025	42.08	35.04	7.04	374.92	376.94	-0.54	371.80	374.78	-0.80	-2.98	7.00	7.00	2.611	24.0	0.0	
19.10.2025	42.65	35.37	7.28	375.08	377.01	-0.51	371.87	374.80	-0.78	-2.93	7.00	7.00	2.699	24.0	0.0	
20.10.2025	42.69	35.19	7.50	371.17	373.02	-0.50	368.02	370.87	-0.77	-2.85	7.00	7.00	2.756	24.0	0.0	
21.10.2025	42.56	35.05	7.51	369.82	371.69	-0.50	366.70	369.53	-0.77	-2.83	7.00	7.00	2.747	24.0	0.0	
22.10.2025	43.77	35.90	7.87	369.94	371.71	-0.48	366.63	369.51	-0.78	-2.88	7.00	7.00	2.877	24.0	0.0	
23.10.2025	44.21	36.32	7.89	370.08	371.83	-0.47	366.67	369.55	-0.78	-2.88	7.00	7.00	2.885	24.0	0.0	
24.10.2025	43.66	36.04	7.62	370.27	372.05	-0.48	366.99	369.82	-0.77	-2.83	7.00	7.00	2.788	24.0	0.0	
25.10.2025	43.19	35.71	7.48	370.02	371.82	-0.49	366.81	369.64	-0.77	-2.83	7.00	7.00	2.739	24.0	0.0	
26.10.2025	43.81	36.10	7.71	370.03	371.76	-0.47	366.70	369.56	-0.78	-2.86	7.00	7.00	2.822	24.0	0.0	
27.10.2025	43.06	35.58	7.48	369.68	371.46	-0.48	366.51	369.30	-0.76	-2.79	7.00	7.00	2.736	24.0	0.0	
28.10.2025	42.45	35.26	7.19	369.64	371.46	-0.49	366.55	369.31	-0.75	-2.76	7.00	7.00	2.630	24.0	0.0	
29.10.2025	40.82	34.26	6.56	366.54	368.46	-0.52	363.66	366.46	-0.77	-2.80	7.00	7.00	2.379	24.0	0.0	
30.10.2025	42.58	35.28	7.30	367.14	368.90	-0.48	364.05	366.76	-0.74	-2.71	7.00	7.00	2.648	24.0	0.0	
31.10.2025	43.58	35.83	7.75	367.65	369.30	-0.45	364.36	367.14	-0.76	-2.78	7.00	7.00	2.817	24.0	0.0	
Средние:	42.48	35.28	7.19	---	---	-0.53	---	---	-0.80	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	11584.72	11645.91	---	11486.89	11579.12	---	-92.23	---	---	82.396	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	157488.35	154962.76	155397.72	153772.87	1624.85	1938.165	17914.0	0.0
31.10.2025	169073.07	166608.67	166884.61	165351.99	1532.62	2020.561	18658.0	0.0
Итого:	11584.72	11645.91	11486.89	11579.12	-92.23	82.396	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	56.79	33.66	23.13	11.34	0.00	11.17	0.00	11.17	7.00	7.00	0.579	0.321	24.0	0.0	
02.10.2025	57.05	33.82	23.23	11.36	0.00	11.20	0.00	11.20	7.00	7.00	0.583	0.324	24.0	0.0	
03.10.2025	57.43	34.01	23.42	11.39	0.00	11.22	0.00	11.22	7.00	7.00	0.589	0.326	24.0	0.0	
04.10.2025	57.10	33.97	23.13	11.30	0.00	11.13	0.00	11.13	7.00	7.00	0.580	0.323	24.0	0.0	
05.10.2025	57.58	34.00	23.58	11.03	0.00	10.86	0.00	10.86	7.00	7.00	0.571	0.316	24.0	0.0	
06.10.2025	57.77	34.29	23.48	11.31	0.00	11.13	0.00	11.13	7.00	7.00	0.588	0.327	24.0	0.0	
07.10.2025	58.13	34.38	23.75	11.23	0.00	11.06	0.00	11.06	7.00	7.00	0.588	0.326	24.0	0.0	
08.10.2025	57.83	34.02	23.81	11.28	0.00	11.11	0.00	11.11	7.00	7.00	0.587	0.323	24.0	0.0	
09.10.2025	56.49	33.57	22.92	11.10	0.00	10.94	0.00	10.94	7.00	7.00	0.564	0.314	24.0	0.0	
10.10.2025	56.65	33.53	23.12	11.28	0.00	11.12	0.00	11.12	7.00	7.00	0.574	0.318	24.0	0.0	
11.10.2025	54.32	31.98	22.34	10.74	0.00	10.60	0.00	10.60	7.00	7.00	0.523	0.287	24.0	0.0	
12.10.2025	53.53	30.19	23.34	10.16	0.00	10.03	0.00	10.03	7.00	7.00	0.487	0.254	24.0	0.0	
13.10.2025	54.53	29.94	24.59	10.50	0.00	10.36	0.00	10.36	7.00	7.00	0.513	0.259	24.0	0.0	
14.10.2025	56.59	30.71	25.88	10.46	0.00	10.30	0.00	10.30	7.00	7.00	0.532	0.266	24.0	0.0	
15.10.2025	58.46	33.13	25.33	10.77	0.00	10.60	0.00	10.60	7.00	7.00	0.567	0.299	24.0	0.0	
16.10.2025	57.70	33.34	24.36	10.75	0.00	10.59	0.00	10.59	7.00	7.00	0.558	0.301	24.0	0.0	
17.10.2025	57.34	33.84	23.50	10.84	0.00	10.67	0.00	10.67	7.00	7.00	0.559	0.309	24.0	0.0	
18.10.2025	56.85	32.82	24.03	10.58	0.00	10.42	0.00	10.42	7.00	7.00	0.540	0.291	24.0	0.0	
19.10.2025	56.93	33.10	23.83	10.46	0.00	10.29	0.00	10.29	7.00	7.00	0.535	0.290	24.0	0.0	
20.10.2025	57.22	32.69	24.53	10.56	0.00	10.40	0.00	10.40	7.00	7.00	0.543	0.288	24.0	0.0	
21.10.2025	56.91	32.32	24.59	10.38	0.00	10.23	0.00	10.23	7.00	7.00	0.531	0.280	24.0	0.0	
22.10.2025	57.35	32.77	24.58	10.42	0.00	10.26	0.00	10.26	7.00	7.00	0.538	0.286	24.0	0.0	
23.10.2025	57.62	33.38	24.24	10.49	0.00	10.32	0.00	10.32	7.00	7.00	0.543	0.294	24.0	0.0	
24.10.2025	57.30	33.00	24.30	10.52	0.00	10.36	0.00	10.36	7.00	7.00	0.542	0.291	24.0	0.0	
25.10.2025	57.05	32.92	24.13	10.47	0.00	10.31	0.00	10.31	7.00	7.00	0.537	0.289	24.0	0.0	
26.10.2025	57.37	33.24	24.13	10.32	0.00	10.17	0.00	10.17	7.00	7.00	0.533	0.288	24.0	0.0	
27.10.2025	57.17	32.92	24.25	10.43	0.00	10.27	0.00	10.27	7.00	7.00	0.536	0.287	24.0	0.0	
28.10.2025	57.79	32.84	24.95	10.46	0.00	10.29	0.00	10.29	7.00	7.00	0.544	0.287	24.0	0.0	
29.10.2025	57.87	32.51	25.36	10.43	0.00	10.27	0.00	10.27	7.00	7.00	0.543	0.283	24.0	0.0	
30.10.2025	57.07	33.34	23.73	10.48	0.00	10.32	0.00	10.32	7.00	7.00	0.537	0.293	24.0	0.0	
31.10.2025	57.02	33.38	23.64	10.46	0.00	10.30	0.00	10.30	7.00	7.00	0.536	0.293	24.0	0.0	
Средние:	56.99	33.02	23.97	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	333.28	0.00	328.27	0.00	328.27	---	---	17.077	9.229	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	2814.78	36485.75	2773.04	0.02	2773.02	143.658	78.058	17314.0	600.0
31.10.2025	3148.05	36485.75	3101.31	0.02	3101.29	160.735	87.287	18058.0	600.0
Итого:	333.28	0.00	328.27	0.00	328.27	17.077	9.229	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____