Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (ООО "УК "КОД")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 01883917
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	КАРАТ-551 SN 40210118	Коммуналец СДВ-И SN a540364	КТПТР-01 SN 10921
Обратка:	КАРАТ-551 SN 40205818	Коммуналец СДВ-И SN a540363	КТПТР-01 SN 10921a

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.10.2025	42.61	38.68	3.93	228.060	224.247	226.245	222.822	12.24	12.04	1.52	0.889	24.0	*	HC Tmin
02.10.2025	43.54	39.30	4.23	228.690	224.894	226.776	223.408	12.25	12.03	1.50	0.960	24.0	*	HC Tmin
03.10.2025	43.98	39.90	4.09	229.263	225.392	227.289	223.842	12.24	12.02	1.53	0.929	24.0	*	HC Tmin
04.10.2025	44.15	40.02	4.13	232.389	228.416	230.386	226.842	12.24	12.02	1.55	0.951	24.0	*	HC Tmin
05.10.2025	42.93	39.16	3.76	238.310	234.168	236.383	232.637	12.25	12.04	1.60	0.889	24.0	*	HC Tmin
06.10.2025	38.78	34.71	4.07	142.957	140.141	141.666	139.126	12.27	12.10	1.81	0.588	24.0	*	h; HC G; H
07.10.2025	41.43	37.71	3.72	225.199	220.796	223.296	219.268	12.28	12.09	1.82	0.811	24.0	*	h; HC G; H
08.10.2025	45.31	41.33	3.99	226.923	221.793	224.833	220.133	12.24	12.01	2.11	0.897	24.0	*	HC Tmin
09.10.2025	44.71	40.95	3.76	228.891	223.703	226.848	222.066	12.24	12.01	2.13	0.851	24.0	*	HC Tmin
10.10.2025	41.96	38.75	3.21	233.307	228.033	231.510	226.575	12.24	12.03	2.15	0.742	24.0	*	HC Tmin
11.10.2025	46.08	42.05	4.03	235.727	230.773	233.497	228.991	12.30	12.02	1.95	0.941	24.0	*	HC Tmin
12.10.2025	48.77	44.04	4.73	239.242	234.303	236.691	232.296	12.37	12.05	1.87	1.119	24.0	*	HC Tmin
13.10.2025	50.80	45.50	5.30	237.747	233.307	234.990	231.162	12.38	12.04	1.64	1.245	24.0	*	HC Tmin
14.10.2025	46.94	42.29	4.65	242.939	238.410	240.548	236.541	12.39	12.08	1.68	1.118	24.0	*	HC Tmin
15.10.2025	43.73	39.73	4.00	243.337	239.102	241.290	237.484	12.31	12.08	1.59	0.965	24.0	*	HC Tmin
16.10.2025	44.02	39.94	4.08	242.872	238.966	240.795	237.330	12.28	12.05	1.45	0.983	24.0	*	HC Tmin
17.10.2025	45.61	41.17	4.43	242.518	238.607	240.278	236.852	12.24	12.02	1.44	1.064	24.0	*	HC Tmin
18.10.2025	49.20	44.17	5.02	242.573	238.940	239.938	236.879	12.27	11.99	1.28	1.205	24.0		Ok
19.10.2025	46.09	41.60	4.49	242.472	238.413	240.179	236.616	12.26	12.02	1.49	1.077	24.0	*	HC Tmin
20.10.2025	50.28	44.87	5.41	242.708	238.362	239.950	236.234	12.27	11.98	1.56	1.298	24.0	*	HC Tmin
21.10.2025	48.97	43.95	5.02	241.462	236.863	238.860	234.840	12.27	12.00	1.70	1.198	24.0	*	HC Tmin
22.10.2025	45.32	41.01	4.31	243.307	238.656	241.074	236.909	12.26	12.03	1.74	1.040	24.0	*	HC Tmin
23.10.2025	44.82	40.65	4.18	243.011	238.283	240.851	236.583	12.29	12.05	1.79	1.005	24.0	*	HC Tmin
24.10.2025	46.56	42.00	4.56	242.228	237.708	239.892	235.878	12.27	12.02	1.69	1.093	24.0	*	HC Tmin
25.10.2025	47.10	42.48	4.63	241.621	237.245	239.229	235.371	12.24	12.00	1.63	1.106	24.0	*	HC Tmin
26.10.2025	45.69	41.33	4.36	241.006	236.953	238.769	235.193	12.26	12.02	1.51	1.041	24.0	*	HC Tmin
27.10.2025	47.86	43.04	4.81	240.206	236.253	237.734	234.326	12.25	12.00	1.44	1.144	24.0	*	HC Tmin
28.10.2025	44.08	40.16	3.91	246.541	242.530	244.430	240.849	12.30	12.05	1.48	0.956	24.0	*	HC Tmin
29.10.2025	43.23	39.55	3.68	250.296	246.831	248.244	245.182	12.33	12.08	1.24	0.914	24.0	*	HC Tmin
30.10.2025	44.07	40.18	3.88	248.849	246.574	246.720	244.862	12.25	12.03	0.76	0.957	24.0	*	HC Tmin
31.10.2025	47.34	42.74	4.60	247.185	244.459	244.713	242.501	12.23	11.99	0.91	1.125	24.0	*	HC Tmin
Средние:	45.35	41.06	4.29	---	---	---	---	12.27	12.03	1.60	---	---		
Итого:	---	---	---	7311.837	7183.121	7243.905	7129.598	---	---	---	31.100	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.09.2025	46510.350	45578.480	45832.870	45041.890	271.179	12361.3
31.10.2025	53822.180	52761.600	53076.770	52171.490	302.279	13105.3
Итого:	7311.830	7183.120	7243.900	7129.600	31.100	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____