Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	65.73	50.20	15.53	125.15	177.85	0.00	-34.79	122.67	175.73	-35.56	-53.06	6.50	4.50	1.867	24.0	0.0	*
02.10.2025	69.73	54.44	15.29	150.02	205.61	0.00	-31.26	146.78	202.75	-32.03	-55.97	6.50	4.50	2.248	24.0	0.0	*
03.10.2025	70.16	55.40	14.76	162.43	220.41	0.00	-30.29	158.87	217.27	-31.05	-58.40	6.50	4.50	2.348	24.0	0.0	*
04.10.2025	69.44	54.90	14.54	167.97	225.47	0.00	-29.23	164.34	222.29	-29.98	-57.95	6.50	4.50	2.396	24.0	0.0	*
05.10.2025	69.37	55.05	14.32	169.58	226.01	0.00	-28.53	165.92	222.83	-29.28	-56.91	6.50	4.50	2.381	24.0	0.0	*
06.10.2025	70.41	55.75	14.66	173.57	200.88	0.00	-14.59	169.73	197.96	-15.36	-28.23	6.50	4.50	2.470	24.0	0.0	*
07.10.2025	71.25	54.09	17.16	95.29	88.60	0.00	7.28	93.14	87.39	6.37	5.75	6.50	4.50	1.597	24.0	0.0	*
08.10.2025	70.29	38.72	31.57	31.91	31.79	0.00	0.38	31.21	31.56	-1.12	-0.35	6.50	4.50	0.980	24.0	0.0	*
09.10.2025	70.52	38.63	31.89	26.48	31.03	0.00	-15.82	25.93	30.82	-17.23	-4.89	6.50	4.50	0.824	24.0	0.0	*
10.10.2025	70.79	37.75	33.04	32.05	29.85	0.00	7.11	31.32	29.65	5.48	1.67	6.50	4.50	1.035	24.0	0.0	*
11.10.2025	69.72	38.67	31.05	37.49	34.64	0.00	7.90	36.69	34.42	6.38	2.27	6.50	4.50	1.138	24.0	0.0	*
12.10.2025	68.68	40.09	28.59	47.65	43.59	0.00	8.90	46.64	43.28	7.47	3.36	6.50	4.50	1.331	24.0	0.0	*
13.10.2025	69.66	40.75	28.91	48.09	44.08	0.00	8.70	47.04	43.74	7.27	3.30	6.50	4.50	1.360	24.0	0.0	*
14.10.2025	70.72	39.97	30.75	41.53	38.38	0.00	7.88	40.59	38.10	6.33	2.49	6.50	4.50	1.245	24.0	0.0	*
15.10.2025	70.47	38.22	32.25	36.95	34.18	0.00	7.79	36.14	33.95	6.25	2.19	6.50	4.50	1.169	24.0	0.0	*
16.10.2025	70.01	38.82	31.19	37.61	34.71	0.00	8.02	36.75	34.45	6.46	2.30	6.50	4.50	1.148	24.0	0.0	*
17.10.2025	70.55	38.59	31.96	37.04	34.16	0.00	8.09	36.26	33.92	6.67	2.34	6.50	4.50	1.162	24.0	0.0	*
18.10.2025	70.63	40.08	30.55	42.68	39.26	0.00	8.35	41.70	38.98	6.74	2.72	6.50	4.50	1.271	24.0	0.0	
19.10.2025	70.79	39.22	31.57	39.21	36.01	0.00	8.51	38.33	35.76	6.94	2.57	6.50	4.50	1.210	24.0	0.0	*
20.10.2025	70.96	41.34	29.62	50.39	45.97	0.00	9.17	49.25	45.61	7.67	3.64	6.50	4.50	1.459	24.0	0.0	*
21.10.2025	71.10	40.97	30.13	45.46	41.29	0.00	9.61	44.45	40.96	8.17	3.49	6.50	4.50	1.340	24.0	0.0	*
22.10.2025	70.11	38.92	31.19	41.14	36.61	0.00	11.65	40.25	36.33	10.24	3.92	6.50	4.50	1.258	24.0	0.0	*
23.10.2025	70.31	38.67	31.64	40.61	36.16	0.00	11.59	39.69	35.91	10.00	3.78	6.50	4.50	1.258	24.0	0.0	*
24.10.2025	70.41	38.85	31.56	37.99	33.28	0.00	13.22	37.15	33.04	11.71	4.11	6.50	4.50	1.172	24.0	0.0	*
25.10.2025	70.41	39.07	31.34	42.59	36.75	0.00	14.72	41.64	36.51	13.13	5.13	6.50	4.50	1.304	24.0	0.0	*
26.10.2025	70.77	38.82	31.95	39.74	33.89	0.00	15.89	38.84	33.69	14.20	5.15	6.50	4.50	1.239	24.0	0.0	*
27.10.2025	70.37	39.65	30.72	45.51	38.33	0.00	17.13	44.49	38.04	15.63	6.45	6.50	4.50	1.368	24.0	0.0	*
28.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	70.12	43.17	26.95	---	---	---	0.27	---	---	-1.05	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1846.13	2078.79	0.00	---	1805.81	2054.94	---	-249.13	---	---	39.578	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	577.57	803.57	0.00	565.47	793.98	-228.51	10.316	155.0	197.0
27.10.2025	2423.70	2882.36	0.00	2371.28	2848.92	-477.64	49.894	803.0	197.0
Итого:	1846.13	2078.79	0.00	1805.81	2054.94	-249.13	39.578	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	65.73	50.20	15.53	125.15	177.85	0.00	-34.79	122.67	175.73	-35.56	-53.06	6.50	4.50	1.867	24.0	0.0	*
02.10.2025	69.73	54.44	15.29	150.02	205.61	0.00	-31.26	146.78	202.75	-32.03	-55.97	6.50	4.50	2.248	24.0	0.0	*
03.10.2025	70.16	55.40	14.76	162.43	220.41	0.00	-30.29	158.87	217.27	-31.05	-58.40	6.50	4.50	2.348	24.0	0.0	*
04.10.2025	69.44	54.90	14.54	167.97	225.47	0.00	-29.23	164.34	222.29	-29.98	-57.95	6.50	4.50	2.396	24.0	0.0	*
05.10.2025	69.37	55.05	14.32	169.58	226.01	0.00	-28.53	165.92	222.83	-29.28	-56.91	6.50	4.50	2.381	24.0	0.0	*
06.10.2025	70.41	55.75	14.66	173.57	200.88	0.00	-14.59	169.73	197.96	-15.36	-28.23	6.50	4.50	2.470	24.0	0.0	*
07.10.2025	71.25	54.09	17.16	95.29	88.60	0.00	7.28	93.14	87.39	6.37	5.75	6.50	4.50	1.597	24.0	0.0	*
08.10.2025	70.29	38.72	31.57	31.91	31.79	0.00	0.38	31.21	31.56	-1.12	-0.35	6.50	4.50	0.980	24.0	0.0	*
09.10.2025	70.52	38.63	31.89	26.48	31.03	0.00	-15.82	25.93	30.82	-17.23	-4.89	6.50	4.50	0.824	24.0	0.0	*
10.10.2025	70.79	37.75	33.04	32.05	29.85	0.00	7.11	31.32	29.65	5.48	1.67	6.50	4.50	1.035	24.0	0.0	*
11.10.2025	69.72	38.67	31.05	37.49	34.64	0.00	7.90	36.69	34.42	6.38	2.27	6.50	4.50	1.138	24.0	0.0	*
12.10.2025	68.68	40.09	28.59	47.65	43.59	0.00	8.90	46.64	43.28	7.47	3.36	6.50	4.50	1.331	24.0	0.0	*
13.10.2025	69.66	40.75	28.91	48.09	44.08	0.00	8.70	47.04	43.74	7.27	3.30	6.50	4.50	1.360	24.0	0.0	*
14.10.2025	70.72	39.97	30.75	41.53	38.38	0.00	7.88	40.59	38.10	6.33	2.49	6.50	4.50	1.245	24.0	0.0	*
15.10.2025	70.47	38.22	32.25	36.95	34.18	0.00	7.79	36.14	33.95	6.25	2.19	6.50	4.50	1.169	24.0	0.0	*
16.10.2025	70.01	38.82	31.19	37.61	34.71	0.00	8.02	36.75	34.45	6.46	2.30	6.50	4.50	1.148	24.0	0.0	*
17.10.2025	70.55	38.59	31.96	37.04	34.16	0.00	8.09	36.26	33.92	6.67	2.34	6.50	4.50	1.162	24.0	0.0	*
18.10.2025	70.63	40.08	30.55	42.68	39.26	0.00	8.35	41.70	38.98	6.74	2.72	6.50	4.50	1.271	24.0	0.0	
19.10.2025	70.79	39.22	31.57	39.21	36.01	0.00	8.51	38.33	35.76	6.94	2.57	6.50	4.50	1.210	24.0	0.0	*
20.10.2025	70.96	41.34	29.62	50.39	45.97	0.00	9.17	49.25	45.61	7.67	3.64	6.50	4.50	1.459	24.0	0.0	*
21.10.2025	71.10	40.97	30.13	45.46	41.29	0.00	9.61	44.45	40.96	8.17	3.49	6.50	4.50	1.340	24.0	0.0	*
22.10.2025	70.11	38.92	31.19	41.14	36.61	0.00	11.65	40.25	36.33	10.24	3.92	6.50	4.50	1.258	24.0	0.0	*
23.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	70.05	44.12	25.93	---	---	---	-2.96	---	---	-4.23	---	6.50	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1639.69	1900.38	0.00	---	1604.00	1877.75	---	-273.75	---	---	33.237	528.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	577.57	803.57	0.00	565.47	793.98	-228.51	10.316	155.0	197.0
22.10.2025	2217.26	2703.95	0.00	2169.47	2671.73	-502.26	43.553	683.0	197.0
Итого:	1639.69	1900.38	0.00	1604.00	1877.75	-273.75	33.237	528.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____