Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 8 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123875
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	64.80	48.81	15.99	217.24	209.85	0.00	3.46	211.96	208.54	1.63	3.42	6.00	5.50	3.405	24.0	0.0	*
02.10.2025	69.30	52.34	16.96	238.48	234.33	0.00	1.76	232.24	232.24	0.00	0.00	6.00	5.50	3.939	24.0	0.0	
03.10.2025	69.75	53.19	16.56	250.56	244.63	0.00	2.40	243.15	243.15	0.00	0.00	6.00	5.50	4.026	24.0	0.0	
04.10.2025	69.04	52.80	16.24	252.74	243.43	0.00	3.75	243.77	243.77	0.00	0.00	6.00	5.50	3.958	24.0	0.0	
05.10.2025	68.98	52.85	16.13	252.50	242.63	0.00	3.99	243.22	243.22	0.00	0.00	6.00	5.50	3.918	24.0	0.0	
06.10.2025	70.00	53.65	16.35	257.02	246.58	0.00	4.15	247.25	247.25	0.00	0.00	6.00	5.50	4.045	24.0	0.0	
07.10.2025	70.59	54.67	15.92	258.95	247.32	0.00	4.59	248.48	248.48	0.00	0.00	6.00	5.50	3.958	23.0	1.0	*
08.10.2025	70.17	54.76	15.41	279.04	266.27	0.00	4.68	267.67	267.67	0.00	0.00	6.00	5.50	4.124	24.0	0.0	
09.10.2025	69.06	52.55	16.51	129.97	123.82	0.00	4.85	124.48	124.86	-0.30	-0.38	6.00	5.50	2.050	24.0	0.0	*
10.10.2025	67.33	34.24	33.09	37.44	34.77	0.00	7.40	35.82	35.39	1.21	0.43	6.00	5.50	1.184	24.0	0.0	*
11.10.2025	69.13	50.78	18.35	168.17	159.74	0.00	5.14	161.11	161.10	0.01	0.01	6.00	5.50	2.964	24.0	0.0	*
12.10.2025	68.56	54.51	14.05	322.18	305.54	0.00	5.30	308.29	308.29	0.00	0.00	6.00	5.50	4.330	24.0	0.0	
13.10.2025	69.47	54.99	14.48	320.71	305.13	0.00	4.98	307.25	307.25	0.00	0.00	6.00	5.50	4.451	24.0	0.0	
14.10.2025	70.46	55.90	14.56	306.94	292.88	0.00	4.69	294.31	294.31	0.00	0.00	6.00	5.50	4.286	23.0	1.0	*
15.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
16.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
17.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
18.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
19.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
20.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
21.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
22.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
23.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
24.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
31.10.2025	---	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	69.05	51.86	17.19	---	---	---	4.37	---	---	0.18	---	6.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3291.94	3156.92	0.00	---	3169.00	3165.52	---	3.48	---	---	50.638	334.0	2.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	14018.17	13193.13	0.00	13424.94	13323.52	101.42	335.350	6025.0	3.0
14.10.2025	17310.11	16350.05	0.00	16593.94	16489.04	104.90	385.988	6359.0	5.0
Итого:	3291.94	3156.92	0.00	3169.00	3165.52	3.48	50.638	334.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____