Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	36.97	31.71	5.26	221.86	222.07	-0.09	220.39	220.99	-0.27	-0.60	0.90	0.50	1.159	24.0	0.0	
02.10.2025	39.06	33.27	5.79	221.83	222.08	-0.11	220.19	220.90	-0.32	-0.71	0.90	0.50	1.273	24.0	0.0	
03.10.2025	41.17	34.45	6.72	215.20	215.21	0.00	213.43	214.02	-0.28	-0.59	0.90	0.50	1.434	24.0	0.0	
04.10.2025	42.47	35.38	7.09	210.71	210.60	0.05	208.85	209.40	-0.26	-0.55	0.90	0.50	1.483	24.0	0.0	
05.10.2025	41.64	34.98	6.66	210.75	210.63	0.06	209.00	209.43	-0.21	-0.43	0.90	0.50	1.389	24.0	0.0	
06.10.2025	41.71	35.08	6.63	211.10	210.99	0.05	209.30	209.79	-0.23	-0.49	0.90	0.50	1.388	24.0	0.0	
07.10.2025	41.72	35.12	6.60	211.33	211.25	0.04	209.52	210.05	-0.25	-0.53	0.90	0.50	1.380	24.0	0.0	
08.10.2025	41.69	35.09	6.60	211.30	211.22	0.04	209.48	210.02	-0.26	-0.54	0.90	0.50	1.384	24.0	0.0	
09.10.2025	41.44	34.96	6.48	211.34	211.29	0.02	209.56	210.09	-0.25	-0.53	0.90	0.50	1.355	24.0	0.0	
10.10.2025	38.91	33.47	5.44	211.35	211.40	-0.02	209.80	210.22	-0.20	-0.42	0.90	0.50	1.138	24.0	0.0	
11.10.2025	42.52	35.42	7.10	211.30	211.25	0.02	209.46	209.93	-0.22	-0.47	0.90	0.50	1.485	24.0	0.0	
12.10.2025	46.11	37.53	8.58	211.32	211.23	0.04	209.17	209.81	-0.31	-0.64	0.90	0.50	1.792	24.0	0.0	
13.10.2025	47.55	38.32	9.23	211.29	211.12	0.08	209.02	209.65	-0.30	-0.63	0.90	0.50	1.925	24.0	0.0	
14.10.2025	44.26	36.47	7.79	211.31	211.29	0.01	209.33	209.89	-0.27	-0.56	0.90	0.50	1.626	24.0	0.0	
15.10.2025	42.05	35.27	6.78	211.28	211.36	-0.04	209.47	210.12	-0.31	-0.65	0.90	0.50	1.417	24.0	0.0	
16.10.2025	43.48	36.15	7.33	211.24	211.30	-0.03	209.32	209.93	-0.29	-0.61	0.90	0.50	1.530	24.0	0.0	
17.10.2025	44.46	36.85	7.61	211.38	211.41	-0.01	209.37	209.97	-0.29	-0.60	0.90	0.50	1.592	24.0	0.0	
18.10.2025	46.43	37.88	8.55	211.50	211.47	0.01	209.30	210.03	-0.35	-0.73	0.90	0.50	1.788	24.0	0.0	
19.10.2025	45.07	37.19	7.88	211.45	211.48	-0.01	209.38	210.01	-0.30	-0.63	0.90	0.50	1.646	24.0	0.0	
20.10.2025	48.37	38.95	9.42	211.48	211.39	0.04	209.09	209.82	-0.35	-0.73	0.90	0.50	1.967	24.0	0.0	
21.10.2025	46.96	38.18	8.78	211.47	211.44	0.01	209.23	209.94	-0.34	-0.71	0.90	0.50	1.834	24.0	0.0	
22.10.2025	44.77	37.03	7.74	211.32	211.41	-0.04	209.27	210.00	-0.35	-0.73	0.90	0.50	1.619	24.0	0.0	
23.10.2025	44.32	36.78	7.54	211.27	211.36	-0.04	209.28	209.92	-0.31	-0.64	0.90	0.50	1.578	24.0	0.0	
24.10.2025	44.53	36.90	7.63	211.27	211.39	-0.06	209.26	209.95	-0.33	-0.69	0.90	0.50	1.593	24.0	0.0	
25.10.2025	44.70	36.97	7.73	211.27	211.37	-0.05	209.22	209.93	-0.34	-0.71	0.90	0.50	1.617	24.0	0.0	
26.10.2025	44.35	36.76	7.59	211.24	211.37	-0.06	209.22	209.96	-0.35	-0.74	0.90	0.50	1.584	24.0	0.0	
27.10.2025	45.41	37.31	8.10	211.24	211.32	-0.04	209.17	209.88	-0.34	-0.71	0.90	0.50	1.693	24.0	0.0	
28.10.2025	42.06	35.42	6.64	211.23	211.47	-0.11	209.48	210.22	-0.35	-0.74	0.90	0.50	1.387	24.0	0.0	
29.10.2025	40.40	34.37	6.03	202.50	202.69	-0.09	200.90	201.54	-0.32	-0.64	0.90	0.50	1.210	23.0	1.0	*
30.10.2025	42.32	35.70	6.62	219.54	220.06	-0.24	217.64	218.75	-0.51	-1.11	0.90	0.50	1.439	24.0	0.0	
31.10.2025	45.57	38.02	7.55	234.10	235.07	-0.41	231.76	233.41	-0.71	-1.65	0.90	0.50	1.747	24.0	0.0	
Средние:	43.31	36.03	7.27	---	---	-0.03	---	---	-0.31	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6596.77	6598.99	---	6536.86	6557.57	---	-20.71	---	---	47.452	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	150265.91	152784.11	148238.85	151499.36	-3260.51	1671.887	27317.0	34.0
31.10.2025	156862.68	159383.10	154775.71	158056.93	-3281.22	1719.339	28060.0	35.0
Итого:	6596.77	6598.99	6536.86	6557.57	-20.71	47.452	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	51.80	42.23	9.57	22.92	12.59	22.63	12.59	10.04	0.60	7.00	0.587	0.386	24.0	0.0	
02.10.2025	52.00	42.35	9.65	22.54	12.58	22.24	12.58	9.66	0.60	7.00	0.574	0.371	24.0	0.0	
03.10.2025	52.40	42.74	9.66	22.33	12.56	22.04	12.55	9.49	0.60	7.00	0.568	0.367	24.0	0.0	
04.10.2025	51.92	42.73	9.19	22.42	12.62	22.14	12.62	9.52	0.60	7.00	0.561	0.369	24.0	0.0	
05.10.2025	52.92	43.54	9.38	24.86	12.43	24.51	12.42	12.09	0.60	7.00	0.694	0.482	24.0	0.0	
06.10.2025	52.87	43.36	9.51	22.54	12.47	22.25	12.46	9.79	0.60	7.00	0.585	0.387	24.0	0.0	
07.10.2025	52.82	43.27	9.55	21.02	12.49	20.75	12.47	8.28	0.60	7.00	0.512	0.325	24.0	0.0	
08.10.2025	52.81	43.33	9.48	22.36	12.42	22.07	12.42	9.65	0.60	7.00	0.576	0.380	24.0	0.0	
09.10.2025	51.53	42.41	9.12	22.16	12.36	21.87	12.36	9.51	0.60	7.00	0.555	0.366	24.0	0.0	
10.10.2025	51.95	42.80	9.15	21.76	12.41	21.51	12.41	9.10	0.60	7.00	0.539	0.351	24.0	0.0	
11.10.2025	49.57	41.35	8.22	22.83	12.41	22.55	12.41	10.14	0.60	7.00	0.549	0.376	24.0	0.0	
12.10.2025	49.11	41.07	8.04	24.41	12.27	24.13	12.27	11.86	0.60	7.00	0.621	0.439	24.0	0.0	
13.10.2025	50.43	41.64	8.79	21.88	12.39	21.61	12.39	9.22	0.60	7.00	0.525	0.346	24.0	0.0	
14.10.2025	52.42	42.78	9.64	22.48	12.40	22.19	12.38	9.81	0.60	7.00	0.583	0.381	24.0	0.0	
15.10.2025	53.60	43.67	9.93	21.97	12.58	21.66	12.53	9.13	0.60	7.00	0.566	0.364	24.0	0.0	
16.10.2025	52.93	43.28	9.65	22.39	12.53	22.09	12.51	9.58	0.60	7.00	0.579	0.376	24.0	0.0	
17.10.2025	52.47	43.10	9.37	21.84	12.57	21.57	12.56	9.01	0.60	7.00	0.544	0.351	24.0	0.0	
18.10.2025	51.98	42.86	9.12	22.54	12.60	22.23	12.59	9.64	0.60	7.00	0.564	0.373	24.0	0.0	
19.10.2025	52.45	43.12	9.33	24.49	12.44	24.17	12.43	11.74	0.60	7.00	0.669	0.465	24.0	0.0	
20.10.2025	52.60	42.97	9.63	21.50	12.52	21.21	12.52	8.69	0.60	7.00	0.533	0.340	24.0	0.0	
21.10.2025	52.28	42.91	9.37	21.48	12.48	21.21	12.48	8.73	0.60	7.00	0.527	0.339	24.0	0.0	
22.10.2025	52.60	42.98	9.62	21.18	12.51	20.93	12.51	8.42	0.60	7.00	0.519	0.328	24.0	0.0	
23.10.2025	52.89	43.40	9.49	21.53	12.42	21.25	12.41	8.84	0.60	7.00	0.543	0.348	24.0	0.0	
24.10.2025	52.51	43.24	9.27	21.54	12.40	21.27	12.40	8.87	0.60	7.00	0.534	0.347	24.0	0.0	
25.10.2025	51.72	42.66	9.06	20.43	12.52	20.17	12.52	7.65	0.60	7.00	0.470	0.293	24.0	0.0	
26.10.2025	52.61	43.13	9.48	22.46	12.42	22.15	12.41	9.74	0.60	7.00	0.577	0.384	24.0	0.0	
27.10.2025	52.15	42.80	9.35	20.92	12.41	20.66	12.41	8.25	0.60	7.00	0.504	0.321	24.0	0.0	
28.10.2025	53.09	43.58	9.51	22.24	12.35	21.95	12.34	9.61	0.60	7.00	0.578	0.380	24.0	0.0	
29.10.2025	53.13	43.53	9.60	20.85	11.83	20.56	11.83	8.73	0.60	7.00	0.534	0.345	23.0	1.0	*
30.10.2025	52.29	43.13	9.16	22.51	12.32	22.23	12.32	9.91	0.60	7.00	0.580	0.387	24.0	0.0	
31.10.2025	52.15	42.72	9.43	21.47	12.38	21.19	12.38	8.81	0.60	7.00	0.528	0.341	24.0	0.0	
Средние:	52.19	42.86	9.33	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	687.85	385.68	678.99	385.48	293.51	---	---	17.378	11.408	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	25445.28	15178.79	24981.82	15014.41	9967.41	567.180	384.693	25769.0	1582.0
31.10.2025	26133.13	15564.47	25660.81	15399.89	10260.92	584.558	396.101	26512.0	1583.0
Итого:	687.85	385.68	678.99	385.48	293.51	17.378	11.408	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____