Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 179300	Коммуналец СДВ-И SN а 620553	КТСП-Н SN 750х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 180590	Коммуналец СДВ-И SN а 620552	КТСП-Н SN 750г

Холодная вода:
Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	P3	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2025	45.76	41.94	3.83	738.91	732.03	18.76	731.75	726.13	0.77	3.65	3.13	7.31	2.807	24.0	0.0	0.00	
02.10.2025	42.80	39.56	3.25	749.75	743.31	17.72	743.47	738.05	0.73	3.43	2.88	7.32	2.419	24.0	0.0	0.00	
03.10.2025	43.65	40.30	3.35	754.83	748.08	17.44	748.20	742.58	0.75	3.55	3.00	7.31	2.515	24.0	0.0	0.00	
04.10.2025	43.86	40.48	3.38	754.04	747.33	17.49	747.35	741.72	0.76	3.51	2.96	7.32	2.533	24.0	0.0	0.00	
05.10.2025	43.75	40.40	3.35	754.89	748.26	19.42	748.25	742.64	0.75	3.38	2.82	7.31	2.513	24.0	0.0	0.00	
06.10.2025	42.74	39.59	3.15	755.08	748.50	22.13	748.74	743.17	0.75	3.31	2.76	7.31	2.365	24.0	0.0	0.00	
07.10.2025	42.84	39.67	3.17	750.52	743.55	18.90	744.20	738.25	0.80	3.57	3.03	7.31	2.364	24.0	0.0	0.00	
08.10.2025	42.89	39.72	3.17	747.30	740.37	17.86	740.97	735.06	0.80	3.57	3.03	7.31	2.352	24.0	0.0	0.00	
09.10.2025	42.87	39.74	3.13	750.69	744.12	17.85	744.34	738.76	0.75	3.28	2.73	7.31	2.338	24.0	0.0	0.00	
10.10.2025	42.60	39.46	3.14	755.74	748.77	18.68	749.43	743.49	0.80	3.49	2.97	7.31	2.358	24.0	0.0	0.00	
11.10.2025	39.75	37.10	2.65	767.83	760.94	18.76	762.35	756.29	0.80	3.53	3.03	7.32	2.026	24.0	0.0	0.00	
12.10.2025	44.08	40.51	3.56	768.64	761.49	17.86	761.74	755.79	0.78	3.56	3.07	7.31	2.718	24.0	0.0	0.00	
13.10.2025	47.13	43.06	4.07	768.37	761.06	21.18	760.43	754.57	0.77	3.59	3.09	7.30	3.099	24.0	0.0	0.00	
14.10.2025	49.54	44.94	4.60	768.65	761.05	17.72	759.86	753.92	0.79	3.61	3.11	7.31	3.502	24.0	0.0	0.00	
15.10.2025	45.63	41.91	3.72	771.21	764.16	18.96	763.75	757.99	0.76	3.35	2.84	7.31	2.850	24.0	0.0	0.00	
16.10.2025	43.10	39.80	3.30	762.32	754.77	18.77	755.84	749.37	0.86	3.54	3.05	7.24	2.497	24.0	0.0	0.00	
17.10.2025	44.59	40.96	3.63	752.87	744.77	19.48	745.96	739.08	0.93	3.78	3.31	7.31	2.710	24.0	0.0	0.00	
18.10.2025	45.63	41.93	3.71	752.48	744.46	16.55	745.21	738.47	0.91	3.68	3.21	7.31	2.767	24.0	0.0	0.00	
19.10.2025	48.06	43.81	4.25	752.79	744.65	18.84	744.72	738.05	0.90	3.69	3.22	7.29	3.172	24.0	0.0	0.00	
20.10.2025	46.40	42.53	3.87	752.95	745.16	24.44	745.44	738.98	0.87	3.53	3.06	7.30	2.888	24.0	0.0	0.00	
21.10.2025	50.02	45.35	4.68	753.95	745.68	19.11	745.16	738.59	0.89	3.67	3.20	7.31	3.490	24.0	0.0	0.00	
22.10.2025	48.46	44.17	4.29	754.42	746.51	18.11	746.17	739.80	0.86	3.53	3.05	7.31	3.209	24.0	0.0	0.00	
23.10.2025	46.16	42.36	3.80	753.94	746.13	18.75	746.48	739.98	0.87	3.53	3.05	7.31	2.840	24.0	0.0	0.00	
24.10.2025	45.71	41.99	3.72	754.43	746.85	18.67	747.13	740.78	0.85	3.40	2.92	7.31	2.785	24.0	0.0	0.00	
25.10.2025	45.84	42.04	3.80	753.25	745.34	19.35	745.91	739.28	0.89	3.58	3.11	7.31	2.839	24.0	0.0	0.00	
26.10.2025	46.11	42.27	3.84	752.05	743.95	18.62	744.63	737.85	0.91	3.67	3.20	7.31	2.867	24.0	0.0	0.00	
27.10.2025	45.59	41.86	3.72	752.07	744.24	20.85	744.84	738.24	0.89	3.55	3.08	7.31	2.778	24.0	0.0	0.00	
28.10.2025	46.81	42.83	3.99	752.19	744.37	18.81	744.51	738.13	0.86	3.51	3.04	7.31	2.972	24.0	0.0	0.00	
29.10.2025	43.37	40.13	3.24	752.37	744.81	19.77	745.84	739.36	0.87	3.53	3.05	7.32	2.423	24.0	0.0	0.00	
30.10.2025	41.56	38.62	2.94	752.69	744.74	19.45	746.75	739.76	0.94	3.75	3.27	7.31	2.199	24.0	0.0	0.00	
31.10.2025	43.47	40.13	3.35	753.58	745.59	18.91	747.04	740.16	0.93	3.72	3.25	7.31	2.505	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	44.86	41.26	3.60	---	---	---	---	---	0.83	3.55	3.05	7.31	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	23414.77	23185.03	589.21	23196.46	23004.28	---	---	---	---	83.704	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	350519.95	347108.68	13611.47	345656.20	343272.78	0.00	0.00	1983.090	0.000	0.000	17892.0	0.0
31.10.2025	373934.72	370293.71	14200.67	368852.66	366277.07	0.00	0.00	2066.794	0.000	0.000	18636.0	0.0
Итого:	23414.77	23185.03	589.21	23196.46	23004.28	0.00	0.00	83.704	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 28 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 19088694
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 9)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	м3	т	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2025	62.28	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.10.2025	62.40	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.10.2025	62.32	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.10.2025	62.20	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.10.2025	62.17	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.10.2025	62.46	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.10.2025	62.35	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.10.2025	62.24	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.10.2025	62.27	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.10.2025	62.30	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.10.2025	62.28	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.10.2025	61.10	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.10.2025	61.02	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.10.2025	62.18	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.10.2025	62.10	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.10.2025	62.17	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.10.2025	62.16	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.10.2025	62.05	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.10.2025	62.13	0.00	0.00	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.10.2025	62.41	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.10.2025	62.13	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.10.2025	62.17	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.10.2025	62.33	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.10.2025	62.29	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.10.2025	62.07	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.10.2025	62.07	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.10.2025	62.00	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.10.2025	62.14	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.10.2025	61.29	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.10.2025	61.44	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.10.2025	62.24	0.00	0.00	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	62.09	---	---	6.51	---	---	---	5.00	
Итого:	---	0.00	0.00	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	M1	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	17892.0	0.0
31.10.2025	2783.96	2734.94	0.00	156.251	0.000	0.000	18636.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____