Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.10.2025	42.92	37.53	5.39	422.04	414.18	418.48	411.61	1.66	6.88	5.08	4.71	2.258	24.0	0.0	0.00	
02.10.2025	43.69	38.15	5.54	425.86	417.76	422.14	415.05	1.69	7.09	5.21	4.84	2.339	24.0	0.0	0.00	
03.10.2025	43.94	38.35	5.58	424.01	416.20	420.26	413.47	1.63	6.79	5.21	4.84	2.346	24.0	0.0	0.00	
04.10.2025	43.81	38.32	5.50	425.20	417.49	421.48	414.76	1.61	6.72	4.97	4.59	2.317	24.0	0.0	0.00	
05.10.2025	42.83	37.66	5.17	425.24	417.74	421.68	415.12	1.57	6.55	4.87	4.49	2.182	24.0	0.0	0.00	
06.10.2025	42.92	37.67	5.25	424.00	416.51	420.44	413.91	1.56	6.52	5.24	4.88	2.207	24.0	0.0	0.00	
07.10.2025	42.97	37.74	5.23	421.05	413.65	417.53	411.07	1.56	6.46	5.31	4.95	2.185	24.0	0.0	0.00	
08.10.2025	42.93	37.57	5.35	424.05	416.65	420.50	414.05	1.55	6.45	4.84	4.47	2.251	24.0	0.0	0.00	
09.10.2025	42.73	37.43	5.31	421.51	414.18	418.03	411.61	1.55	6.42	5.12	4.77	2.219	24.0	0.0	0.00	
10.10.2025	40.02	35.53	4.49	413.74	406.96	410.79	404.75	1.48	6.04	5.28	4.94	1.845	24.0	0.0	0.00	
11.10.2025	43.81	37.94	5.87	414.30	407.04	410.66	404.44	1.53	6.22	5.30	4.96	2.409	24.0	0.0	0.00	
12.10.2025	47.25	40.38	6.88	414.05	406.70	409.79	403.73	1.49	6.06	5.36	5.02	2.818	24.0	0.0	0.00	
13.10.2025	49.08	41.37	7.70	414.30	406.87	409.68	403.70	1.47	5.98	5.36	5.03	3.155	24.0	0.0	0.00	
14.10.2025	45.89	39.33	6.56	414.79	407.86	410.76	405.05	1.40	5.71	4.98	4.64	2.694	24.0	0.0	0.00	
15.10.2025	43.32	37.67	5.65	411.15	404.43	407.64	401.89	1.42	5.75	5.22	4.89	2.303	24.0	0.0	0.00	
16.10.2025	44.50	38.42	6.09	406.31	399.27	402.64	396.66	1.50	5.98	5.68	5.37	2.450	24.0	0.0	0.00	
17.10.2025	45.64	39.26	6.38	405.98	398.97	402.10	396.25	1.46	5.85	5.53	5.21	2.564	24.0	0.0	0.00	
18.10.2025	47.59	40.49	7.10	406.21	399.05	401.97	396.13	1.46	5.83	5.52	5.21	2.855	24.0	0.0	0.00	
19.10.2025	46.31	39.76	6.56	405.74	399.09	401.74	396.25	1.38	5.49	5.29	4.97	2.634	24.0	0.0	0.00	
20.10.2025	49.45	41.65	7.80	406.03	398.81	401.44	395.68	1.44	5.76	5.47	5.16	3.130	24.0	0.0	0.00	
21.10.2025	48.35	41.02	7.33	405.95	399.25	401.58	396.20	1.35	5.37	5.29	4.97	2.943	24.0	0.0	0.00	
22.10.2025	46.09	39.59	6.49	406.15	399.72	402.19	396.91	1.32	5.28	5.26	4.94	2.612	24.0	0.0	0.00	
23.10.2025	45.49	39.16	6.33	406.04	399.84	402.19	397.12	1.27	5.07	5.08	4.76	2.544	24.0	0.0	0.00	
24.10.2025	45.57	39.06	6.50	406.87	400.36	403.00	397.65	1.34	5.35	5.31	4.99	2.621	24.0	0.0	0.00	
25.10.2025	45.90	39.14	6.76	407.94	401.22	403.99	398.50	1.37	5.49	5.50	5.20	2.729	24.0	0.0	0.00	
26.10.2025	45.41	38.89	6.52	407.24	400.76	403.37	398.06	1.33	5.32	5.31	5.00	2.631	24.0	0.0	0.00	
27.10.2025	46.44	39.49	6.95	407.26	400.73	403.20	397.94	1.31	5.27	5.23	4.92	2.802	24.0	0.0	0.00	
28.10.2025	43.41	37.59	5.82	407.18	401.01	403.67	398.50	1.29	5.17	5.23	4.91	2.349	24.0	0.0	0.00	
29.10.2025	41.43	36.23	5.19	407.75	401.45	404.59	399.19	1.35	5.41	5.62	5.31	2.101	24.0	0.0	0.00	
30.10.2025	43.18	37.41	5.77	407.45	400.94	403.98	398.48	1.37	5.50	5.58	5.27	2.333	24.0	0.0	0.00	
31.10.2025	46.38	39.54	6.84	406.41	399.50	402.41	396.72	1.42	5.69	5.69	5.39	2.753	24.0	0.0	0.00	
Средние:	44.81	38.69	6.13	---	---	---	---	1.46	---	5.29	4.96	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	12801.79	12584.17	12683.92	12500.45	---	183.47	---	---	77.579	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.09.2025	288825.24	285303.66	282260.83	280165.96	2094.87	2791.005	0.000	0.000	26958.0	218.0
31.10.2025	301627.02	297887.84	294944.75	292666.41	2278.34	2868.584	0.000	0.000	27702.0	218.0
Итого:	12801.79	12584.18	12683.92	12500.45	183.47	77.579	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____