Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	42.82	38.07	4.75	477.31	477.87	-0.12	473.20	474.58	-0.29	-1.38	6.50	5.00	2.257	24.0	0.0	
02.10.2025	43.65	38.70	4.95	480.37	480.86	-0.10	476.07	477.43	-0.29	-1.36	6.50	5.00	2.366	24.0	0.0	
03.10.2025	43.88	38.87	5.01	478.90	479.32	-0.09	474.56	475.90	-0.28	-1.34	6.50	5.00	2.384	24.0	0.0	
04.10.2025	43.76	38.82	4.94	480.53	481.06	-0.11	476.21	477.63	-0.30	-1.42	6.50	5.00	2.358	24.0	0.0	
05.10.2025	42.76	38.13	4.63	480.81	481.42	-0.13	476.67	478.13	-0.31	-1.46	6.50	5.00	2.213	24.0	0.0	
06.10.2025	42.86	38.22	4.64	478.04	478.39	-0.07	473.94	475.10	-0.24	-1.16	6.50	5.00	2.208	24.0	0.0	
07.10.2025	42.90	38.26	4.64	475.01	475.19	-0.04	470.89	471.91	-0.22	-1.02	6.50	5.00	2.195	24.0	0.0	
08.10.2025	42.89	38.29	4.60	478.15	478.58	-0.09	474.00	475.30	-0.27	-1.30	6.50	5.00	2.192	24.0	0.0	
09.10.2025	42.64	38.09	4.55	473.80	473.84	-0.01	469.75	470.59	-0.18	-0.84	6.50	5.00	2.151	24.0	0.0	
10.10.2025	39.82	35.99	3.83	465.39	465.07	0.07	461.95	462.20	-0.05	-0.25	6.50	5.00	1.780	24.0	0.0	
11.10.2025	43.98	38.76	5.22	466.43	465.84	0.13	462.18	462.52	-0.07	-0.34	6.50	5.00	2.423	24.0	0.0	
12.10.2025	47.13	41.03	6.10	466.42	465.60	0.18	461.56	461.89	-0.07	-0.33	6.50	5.00	2.823	24.0	0.0	
13.10.2025	49.37	42.53	6.84	467.01	466.02	0.21	461.68	462.03	-0.08	-0.35	6.50	5.00	3.166	24.0	0.0	
14.10.2025	45.71	40.05	5.66	468.69	468.18	0.11	464.08	464.60	-0.11	-0.52	6.50	5.00	2.634	24.0	0.0	
15.10.2025	43.14	38.25	4.89	464.65	463.91	0.16	460.59	460.72	-0.03	-0.13	6.50	5.00	2.260	24.0	0.0	
16.10.2025	44.54	39.18	5.36	457.80	456.46	0.29	453.54	453.16	0.08	0.38	6.50	5.00	2.438	24.0	0.0	
17.10.2025	45.59	39.98	5.61	457.74	456.35	0.30	453.26	452.89	0.08	0.37	6.50	5.00	2.554	24.0	0.0	
18.10.2025	47.71	41.41	6.30	458.22	456.68	0.34	453.34	452.97	0.08	0.37	6.50	5.00	2.863	24.0	0.0	
19.10.2025	46.17	40.41	5.76	458.22	456.85	0.30	453.63	453.35	0.06	0.28	6.50	5.00	2.619	24.0	0.0	
20.10.2025	49.64	42.75	6.89	458.55	456.89	0.36	453.26	452.96	0.07	0.30	6.50	5.00	3.129	24.0	0.0	
21.10.2025	48.23	41.85	6.38	458.76	457.26	0.33	453.78	453.51	0.06	0.27	6.50	5.00	2.901	24.0	0.0	
22.10.2025	45.94	40.28	5.66	458.66	457.32	0.29	454.12	453.79	0.07	0.33	6.50	5.00	2.583	24.0	0.0	
23.10.2025	45.45	39.91	5.54	459.48	458.28	0.26	455.00	454.84	0.04	0.16	6.50	5.00	2.531	24.0	0.0	
24.10.2025	45.56	39.97	5.59	458.54	457.17	0.30	454.08	453.71	0.08	0.37	6.50	5.00	2.548	24.0	0.0	
25.10.2025	45.85	40.14	5.71	457.09	455.62	0.32	452.61	452.14	0.10	0.47	6.50	5.00	2.590	24.0	0.0	
26.10.2025	45.33	39.80	5.53	457.20	455.77	0.31	452.78	452.39	0.09	0.39	6.50	5.00	2.509	24.0	0.0	
27.10.2025	46.50	40.59	5.91	457.66	456.17	0.33	453.04	452.65	0.09	0.39	6.50	5.00	2.685	24.0	0.0	
28.10.2025	43.20	38.33	4.87	458.83	457.64	0.26	454.81	454.49	0.07	0.32	6.50	5.00	2.224	24.0	0.0	
29.10.2025	41.33	36.96	4.37	457.69	456.93	0.17	454.02	454.00	0.00	0.02	6.50	5.00	1.995	24.0	0.0	
30.10.2025	43.20	38.26	4.94	457.49	456.60	0.19	453.50	453.43	0.02	0.07	6.50	5.00	2.248	24.0	0.0	
31.10.2025	46.50	40.57	5.93	455.83	454.56	0.28	451.22	451.02	0.04	0.20	6.50	5.00	2.681	24.0	0.0	
Средние:	44.78	39.43	5.34	---	---	0.15	---	---	-0.06	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14429.27	14407.70	---	14293.32	14301.83	---	-8.51	---	---	76.508	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	112475.51	81501.47	88606.04	80706.62	7899.42	691.171	7739.0	1153.0
31.10.2025	126904.78	95909.17	102899.36	95008.45	7890.91	767.679	8483.0	1153.0
Итого:	14429.27	14407.70	14293.32	14301.83	-8.51	76.508	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.10.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.10.2025	0.00	0.00	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.10.2025	0.00	0.15	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.10.2025	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.10.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.10.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.10.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.10.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.10.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.10.2025	0.00	0.24	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.10.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.10.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	3.23	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	1010.03	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	8889.0
31.10.2025	0.00	1013.26	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	9633.0
Итого:	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____