Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.10.2025 | 64.59 | 41.43 | 23.16 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 10.10.2025 | 65.00 | 42.25 | 22.75 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 11.10.2025 | 64.01 | 41.17 | 22.84 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 12.10.2025 | 62.93 | 42.01 | 20.92 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 13.10.2025 | 64.30 | 43.87 | 20.43 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 14.10.2025 | 64.67 | 44.17 | 20.50 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 15.10.2025 | 64.67 | 44.84 | 19.83 | --- | --- | | --- | --- | | --- | 7.00 | 7.00 | --- | 0.0 | 24.0 | * |
| 16.10.2025 | 62.98 | 44.17 | 18.81 | 25.23 | 24.92 | 1.24 | 24.78 | 24.68 | 0.40 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 0.466 | 6.0 | 18.0 | * |
| 17.10.2025 | 64.57 | 44.98 | 19.59 | 102.66 | 101.33 | 1.30 | 100.73 | 100.37 | 0.36 | 0.36 | 7.00 | 7.00 | 1.971 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2025 | 65.05 | 44.36 | 20.69 | 96.33 | 95.05 | 1.34 | 94.46 | 94.12 | 0.36 | 0.34 | 7.00 | 7.00 | 1.951 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2025 | 64.73 | 44.30 | 20.43 | 96.75 | 95.48 | 1.32 | 94.87 | 94.58 | 0.31 | 0.29 | 7.00 | 7.00 | 1.933 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.10.2025 | 65.41 | 44.15 | 21.26 | 95.41 | 94.11 | 1.37 | 93.53 | 93.23 | 0.32 | 0.30 | 7.00 | 7.00 | 1.984 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.10.2025 | 65.38 | 42.82 | 22.56 | 79.17 | 78.22 | 1.21 | 77.62 | 77.52 | 0.13 | 0.10 | 7.00 | 7.00 | 1.749 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2025 | 64.29 | 39.18 | 25.11 | 55.65 | 55.20 | 0.81 | 54.62 | 54.82 | -0.37 | -0.20 | 7.00 | 7.00 | 1.369 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2025 | 64.16 | 39.51 | 24.65 | 58.33 | 57.82 | 0.88 | 57.27 | 57.42 | -0.26 | -0.15 | 7.00 | 7.00 | 1.409 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2025 | 64.77 | 43.69 | 21.08 | 91.57 | 90.39 | 1.30 | 89.87 | 89.66 | 0.23 | 0.21 | 7.00 | 7.00 | 1.892 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2025 | 64.61 | 43.68 | 20.93 | 91.44 | 90.24 | 1.32 | 89.73 | 89.51 | 0.25 | 0.22 | 7.00 | 7.00 | 1.877 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2025 | 64.47 | 43.78 | 20.69 | 92.42 | 91.22 | 1.31 | 90.68 | 90.45 | 0.25 | 0.23 | 7.00 | 7.00 | 1.872 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2025 | 64.46 | 40.25 | 24.21 | 59.93 | 59.37 | 0.94 | 58.78 | 58.95 | -0.29 | -0.17 | 7.00 | 7.00 | 1.419 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2025 | 64.18 | 36.81 | 27.37 | 44.53 | 44.29 | 0.54 | 43.70 | 44.05 | -0.80 | -0.35 | 7.00 | 7.00 | 1.192 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2025 | 64.33 | 35.77 | 28.56 | 39.13 | 38.93 | 0.51 | 38.41 | 38.69 | -0.73 | -0.28 | 7.00 | 7.00 | 1.096 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2025 | 64.75 | 37.16 | 27.59 | 46.35 | 46.08 | 0.58 | 45.47 | 45.80 | -0.72 | -0.33 | 7.00 | 7.00 | 1.252 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 64.47 | 42.02 | 22.45 | --- | --- | 1.06 | --- | --- | -0.04 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1074.90 | 1062.65 | --- | 1054.52 | 1053.85 | --- | 0.67 | --- | --- | 23.432 | 342.0 | 186.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 08.10.2025 | 62815.83 | 62103.61 | 61428.29 | 61328.90 | 99.39 | 1142.559 | 14910.0 | 1686.0 |
| 30.10.2025 | 63890.73 | 63166.26 | 62482.81 | 62382.75 | 100.06 | 1165.991 | 15365.0 | 4783.0 |
| Итого: | 1074.90 | 1062.65 | 1054.52 | 1053.85 | 0.67 | 23.432 | 455.0 | 3097.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата | V1 | V2 | P1 | P2 | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | кг/см2 | кг/см2 | ч | ч | |
| 01.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 10.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 11.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 12.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 13.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 14.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 15.10.2025 | --- | --- | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 16.10.2025 | 23.33 | 20.58 | 7.00 | 7.00 | 0.0 | 24.0 | * |
| 17.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.10.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | --- | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | |
| Итого: | 23.33 | 20.58 | --- | --- | 0.0 | 192.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | Qg | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 08.10.2025 | 37461.21 | 33135.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16572.0 |
| 16.10.2025 | 37484.54 | 33156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 16764.0 |
| Итого: | 23.33 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 192.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____