Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	58.01	36.06	21.95	80.29	79.26	1.29	79.06	78.74	0.41	0.32	7.00	6.00	1.732	24.0	0.0	
02.10.2025	62.64	36.35	26.29	68.80	67.71	1.60	67.56	67.22	0.50	0.34	7.00	6.00	1.775	24.0	0.0	
03.10.2025	63.53	37.10	26.43	70.40	69.27	1.62	69.08	68.76	0.46	0.32	7.00	6.00	1.822	24.0	0.0	
04.10.2025	62.74	36.09	26.65	65.32	64.26	1.64	64.12	63.78	0.53	0.34	7.00	6.00	1.708	24.0	0.0	
05.10.2025	62.36	36.04	26.32	65.49	64.44	1.62	64.29	63.96	0.51	0.33	7.00	6.00	1.689	24.0	0.0	
06.10.2025	63.82	36.83	26.99	66.89	65.79	1.66	65.60	65.36	0.37	0.24	7.00	6.00	1.770	24.0	0.0	
07.10.2025	64.84	36.79	28.05	63.62	62.52	1.74	62.36	62.15	0.34	0.21	7.00	6.00	1.749	24.0	0.0	
08.10.2025	64.47	36.69	27.78	63.11	62.04	1.71	61.85	61.68	0.28	0.17	7.00	6.00	1.716	24.0	0.0	
09.10.2025	64.64	36.72	27.92	62.72	61.64	1.74	61.47	61.27	0.33	0.20	7.00	6.00	1.717	24.0	0.0	
10.10.2025	65.15	36.26	28.89	57.40	56.36	1.83	56.21	56.09	0.21	0.12	7.00	6.00	1.622	24.0	0.0	
11.10.2025	64.09	36.59	27.50	66.61	65.51	1.67	65.36	65.02	0.52	0.34	7.00	6.00	1.797	24.0	0.0	
12.10.2025	62.81	40.06	22.75	107.21	105.76	1.36	105.30	104.96	0.32	0.34	7.00	6.00	2.393	24.0	0.0	
13.10.2025	64.30	42.46	21.84	133.44	131.69	1.32	130.93	130.58	0.27	0.35	7.00	6.00	2.860	24.0	0.0	
14.10.2025	64.90	40.03	24.87	92.98	91.56	1.54	91.20	90.84	0.40	0.36	7.00	6.00	2.267	24.0	0.0	
15.10.2025	64.73	36.62	28.11	65.32	64.19	1.75	64.06	63.81	0.39	0.25	7.00	6.00	1.799	24.0	0.0	
16.10.2025	64.20	36.42	27.78	64.44	63.36	1.69	63.21	62.97	0.38	0.24	7.00	6.00	1.756	24.0	0.0	
17.10.2025	64.62	36.37	28.25	64.01	62.93	1.70	62.76	62.51	0.40	0.25	7.00	6.00	1.771	24.0	0.0	
18.10.2025	65.17	38.85	26.32	82.35	81.04	1.60	80.79	80.44	0.43	0.35	7.00	6.00	2.125	24.0	0.0	
19.10.2025	64.53	37.71	26.82	76.08	74.86	1.62	74.61	74.37	0.32	0.24	7.00	6.00	1.998	24.0	0.0	
20.10.2025	65.51	41.02	24.49	107.38	105.82	1.46	105.28	105.00	0.27	0.28	7.00	6.00	2.575	24.0	0.0	
21.10.2025	65.63	39.82	25.81	87.46	86.07	1.60	85.74	85.38	0.42	0.36	7.00	6.00	2.211	24.0	0.0	
22.10.2025	64.57	37.22	27.35	70.89	69.73	1.65	69.53	69.28	0.36	0.25	7.00	6.00	1.899	24.0	0.0	
23.10.2025	64.49	36.38	28.11	65.07	63.96	1.72	63.83	63.52	0.49	0.31	7.00	6.00	1.791	24.0	0.0	
24.10.2025	64.86	36.62	28.24	66.29	65.16	1.72	65.04	64.69	0.54	0.35	7.00	6.00	1.833	24.0	0.0	
25.10.2025	64.72	36.91	27.81	68.86	67.69	1.71	67.55	67.21	0.50	0.34	7.00	6.00	1.877	24.0	0.0	
26.10.2025	64.51	36.46	28.05	65.79	64.66	1.73	64.55	64.20	0.54	0.35	7.00	6.00	1.810	24.0	0.0	
27.10.2025	64.91	45.09	19.82	128.56	126.96	1.25	126.11	125.76	0.28	0.35	7.00	6.00	2.501	24.0	0.0	
28.10.2025	64.54	36.03	28.51	60.98	59.91	1.77	59.78	59.51	0.45	0.27	7.00	6.00	1.700	24.0	0.0	
29.10.2025	64.70	36.05	28.65	60.06	59.04	1.71	58.86	58.69	0.29	0.17	7.00	6.00	1.686	24.0	0.0	
30.10.2025	65.01	36.06	28.95	60.09	59.06	1.73	58.89	58.73	0.27	0.16	7.00	6.00	1.701	24.0	0.0	
31.10.2025	64.73	37.26	27.47	72.07	70.89	1.65	70.70	70.40	0.43	0.30	7.00	6.00	1.940	24.0	0.0	
Средние:	64.18	37.58	26.61	---	---	1.63	---	---	0.39	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2329.98	2293.14	---	2285.68	2276.88	---	8.80	---	---	59.590	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	68076.62	66993.97	66576.69	66288.42	288.27	1526.319	17770.0	1657.0
31.10.2025	70406.60	69287.11	68862.37	68565.30	297.07	1585.909	18514.0	1657.0
Итого:	2329.98	2293.14	2285.68	2276.88	8.80	59.590	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	58.01	36.06	21.95	80.29	79.26	1.29	79.06	78.74	0.41	0.32	7.00	6.00	1.732	24.0	0.0	
02.10.2025	62.64	36.35	26.29	68.80	67.71	1.60	67.56	67.22	0.50	0.34	7.00	6.00	1.775	24.0	0.0	
03.10.2025	63.53	37.10	26.43	70.40	69.27	1.62	69.08	68.76	0.46	0.32	7.00	6.00	1.822	24.0	0.0	
04.10.2025	62.74	36.09	26.65	65.32	64.26	1.64	64.12	63.78	0.53	0.34	7.00	6.00	1.708	24.0	0.0	
05.10.2025	62.36	36.04	26.32	65.49	64.44	1.62	64.29	63.96	0.51	0.33	7.00	6.00	1.689	24.0	0.0	
06.10.2025	63.82	36.83	26.99	66.89	65.79	1.66	65.60	65.36	0.37	0.24	7.00	6.00	1.770	24.0	0.0	
07.10.2025	64.84	36.79	28.05	63.62	62.52	1.74	62.36	62.15	0.34	0.21	7.00	6.00	1.749	24.0	0.0	
08.10.2025	64.47	36.69	27.78	63.11	62.04	1.71	61.85	61.68	0.28	0.17	7.00	6.00	1.716	24.0	0.0	
09.10.2025	64.64	36.72	27.92	62.72	61.64	1.74	61.47	61.27	0.33	0.20	7.00	6.00	1.717	24.0	0.0	
10.10.2025	65.15	36.26	28.89	57.40	56.36	1.83	56.21	56.09	0.21	0.12	7.00	6.00	1.622	24.0	0.0	
11.10.2025	64.09	36.59	27.50	66.61	65.51	1.67	65.36	65.02	0.52	0.34	7.00	6.00	1.797	24.0	0.0	
12.10.2025	62.81	40.06	22.75	107.21	105.76	1.36	105.30	104.96	0.32	0.34	7.00	6.00	2.393	24.0	0.0	
13.10.2025	64.30	42.46	21.84	133.44	131.69	1.32	130.93	130.58	0.27	0.35	7.00	6.00	2.860	24.0	0.0	
14.10.2025	64.90	40.03	24.87	92.98	91.56	1.54	91.20	90.84	0.40	0.36	7.00	6.00	2.267	24.0	0.0	
15.10.2025	64.73	36.62	28.11	65.32	64.19	1.75	64.06	63.81	0.39	0.25	7.00	6.00	1.799	24.0	0.0	
16.10.2025	64.20	36.42	27.78	64.44	63.36	1.69	63.21	62.97	0.38	0.24	7.00	6.00	1.756	24.0	0.0	
17.10.2025	64.62	36.37	28.25	64.01	62.93	1.70	62.76	62.51	0.40	0.25	7.00	6.00	1.771	24.0	0.0	
18.10.2025	65.17	38.85	26.32	82.35	81.04	1.60	80.79	80.44	0.43	0.35	7.00	6.00	2.125	24.0	0.0	
19.10.2025	64.53	37.71	26.82	76.08	74.86	1.62	74.61	74.37	0.32	0.24	7.00	6.00	1.998	24.0	0.0	
20.10.2025	65.51	41.02	24.49	107.38	105.82	1.46	105.28	105.00	0.27	0.28	7.00	6.00	2.575	24.0	0.0	
21.10.2025	65.63	39.82	25.81	87.46	86.07	1.60	85.74	85.38	0.42	0.36	7.00	6.00	2.211	24.0	0.0	
22.10.2025	64.57	37.22	27.35	70.89	69.73	1.65	69.53	69.28	0.36	0.25	7.00	6.00	1.899	24.0	0.0	
23.10.2025	64.49	36.38	28.11	65.07	63.96	1.72	63.83	63.52	0.49	0.31	7.00	6.00	1.791	24.0	0.0	
24.10.2025	64.86	36.62	28.24	66.29	65.16	1.72	65.04	64.69	0.54	0.35	7.00	6.00	1.833	24.0	0.0	
25.10.2025	64.72	36.91	27.81	68.86	67.69	1.71	67.55	67.21	0.50	0.34	7.00	6.00	1.877	24.0	0.0	
26.10.2025	64.51	36.46	28.05	65.79	64.66	1.73	64.55	64.20	0.54	0.35	7.00	6.00	1.810	24.0	0.0	
27.10.2025	64.91	45.09	19.82	128.56	126.96	1.25	126.11	125.76	0.28	0.35	7.00	6.00	2.501	24.0	0.0	
28.10.2025	64.54	36.03	28.51	60.98	59.91	1.77	59.78	59.51	0.45	0.27	7.00	6.00	1.700	24.0	0.0	
29.10.2025	64.70	36.05	28.65	60.06	59.04	1.71	58.86	58.69	0.29	0.17	7.00	6.00	1.686	24.0	0.0	
30.10.2025	65.01	36.06	28.95	60.09	59.06	1.73	58.89	58.73	0.27	0.16	7.00	6.00	1.701	24.0	0.0	
31.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	64.17	37.59	26.58	---	---	1.62	---	---	0.39	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2257.91	2222.25	---	2214.98	2206.48	---	8.50	---	---	57.650	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	68076.62	66993.97	66576.69	66288.42	288.27	1526.319	17770.0	1657.0
30.10.2025	70334.53	69216.22	68791.67	68494.90	296.77	1583.969	18490.0	1657.0
Итого:	2257.91	2222.25	2214.98	2206.48	8.50	57.650	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.10.2025	---	75.65	109.60	120.07	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.10.2025	---	---	107.96	120.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.10.2025	---	---	109.67	120.82	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.10.2025	---	---	108.96	120.98	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.10.2025	---	---	110.19	120.62	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.10.2025	---	---	109.47	120.71	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.10.2025	---	---	109.29	120.90	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.10.2025	40.01	---	106.81	117.36	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.10.2025	---	49.57	110.24	121.97	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.10.2025	---	---	109.20	122.14	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.10.2025	---	108.73	110.06	121.87	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.10.2025	---	100.57	111.67	121.27	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.10.2025	---	101.95	110.24	121.90	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.10.2025	---	92.91	111.03	122.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.10.2025	---	---	111.32	122.16	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.10.2025	---	---	109.56	121.97	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.10.2025	---	42.23	110.13	121.83	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.10.2025	---	---	109.60	122.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.10.2025	---	---	96.57	104.00	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.10.2025	---	---	108.76	120.28	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.10.2025	173.42	---	111.03	123.20	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.10.2025	---	---	111.92	124.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.10.2025	---	---	110.96	123.68	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.10.2025	---	---	111.06	123.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.10.2025	---	---	111.75	123.63	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.10.2025	---	---	113.44	123.21	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.10.2025	---	---	112.14	123.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.10.2025	---	83.45	112.25	123.89	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.10.2025	---	---	112.09	124.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.10.2025	---	---	112.88	124.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
31.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	106.72	81.88	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	---	3299.84	3643.03	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	40412.63	39924.86	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	13782.0
30.10.2025	43712.47	43567.89	9040.01	7692.69	1347.33	178.371	55.285	5645.0	14502.0
Итого:	3299.84	3643.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____