Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	58.37	39.29	19.08	69.97	69.57	0.57	68.85	69.10	-0.36	-0.25	7.00	6.00	1.305	0.005	24.0	0.0	
02.10.2025	62.79	43.14	19.65	70.92	70.71	0.30	69.63	70.09	-0.66	-0.46	7.00	6.00	1.353	-0.013	24.0	0.0	
03.10.2025	63.06	36.41	26.65	44.32	44.02	0.68	43.51	43.76	-0.57	-0.25	7.00	6.00	1.149	0.000	24.0	0.0	
04.10.2025	62.31	35.56	26.75	41.53	41.23	0.72	40.81	40.99	-0.44	-0.18	7.00	6.00	1.084	0.000	24.0	0.0	
05.10.2025	61.92	35.47	26.45	41.43	41.15	0.68	40.71	40.91	-0.49	-0.20	7.00	6.00	1.069	0.000	24.0	0.0	
06.10.2025	63.37	36.34	27.03	43.35	43.04	0.72	42.55	42.78	-0.54	-0.23	7.00	6.00	1.142	-0.001	24.0	0.0	
07.10.2025	64.42	36.62	27.80	42.04	41.71	0.79	41.24	41.44	-0.48	-0.20	7.00	6.00	1.139	0.000	24.0	0.0	
08.10.2025	64.01	36.48	27.53	41.04	40.72	0.78	40.26	40.45	-0.47	-0.19	7.00	6.00	1.102	0.000	24.0	0.0	
09.10.2025	64.16	36.30	27.86	39.79	39.47	0.81	39.02	39.22	-0.51	-0.20	7.00	6.00	1.080	0.000	24.0	0.0	
10.10.2025	64.67	35.69	28.98	35.88	35.55	0.92	35.16	35.31	-0.43	-0.15	7.00	6.00	1.014	0.000	24.0	0.0	
11.10.2025	63.55	36.47	27.08	44.26	43.93	0.75	43.47	43.66	-0.44	-0.19	7.00	6.00	1.173	0.000	24.0	0.0	
12.10.2025	62.41	40.81	21.60	80.50	80.10	0.50	79.09	79.47	-0.48	-0.38	7.00	6.00	1.695	-0.001	24.0	0.0	
13.10.2025	63.75	42.79	20.96	95.56	95.03	0.56	93.80	94.24	-0.47	-0.44	7.00	6.00	1.948	-0.003	24.0	0.0	
14.10.2025	64.41	40.24	24.17	66.84	66.45	0.59	65.60	65.94	-0.52	-0.34	7.00	6.00	1.573	-0.001	24.0	0.0	
15.10.2025	64.26	36.52	27.74	44.08	43.73	0.80	43.25	43.49	-0.55	-0.24	7.00	6.00	1.193	0.000	24.0	0.0	
16.10.2025	63.73	36.00	27.73	41.38	41.07	0.75	40.62	40.83	-0.52	-0.21	7.00	6.00	1.119	0.000	24.0	0.0	
17.10.2025	64.13	39.22	24.91	57.97	57.60	0.64	56.86	57.23	-0.65	-0.37	7.00	6.00	1.404	-0.004	24.0	0.0	
18.10.2025	64.70	40.95	23.75	71.91	71.50	0.57	70.47	71.00	-0.75	-0.53	7.00	6.00	1.654	-0.009	24.0	0.0	
19.10.2025	64.31	40.99	23.32	72.95	72.53	0.58	71.51	71.99	-0.67	-0.48	7.00	6.00	1.651	-0.003	24.0	0.0	
20.10.2025	65.04	41.26	23.78	73.74	73.30	0.60	72.27	72.75	-0.66	-0.48	7.00	6.00	1.701	-0.005	24.0	0.0	
21.10.2025	65.04	41.03	24.01	72.15	71.72	0.60	70.71	71.21	-0.70	-0.50	7.00	6.00	1.679	-0.006	24.0	0.0	
22.10.2025	64.18	41.04	23.14	73.28	72.88	0.55	71.84	72.34	-0.69	-0.50	7.00	6.00	1.641	-0.006	24.0	0.0	
23.10.2025	64.08	41.15	22.93	72.82	72.45	0.51	71.38	71.89	-0.71	-0.51	7.00	6.00	1.618	-0.009	24.0	0.0	
24.10.2025	64.47	41.16	23.31	71.23	70.83	0.56	69.80	70.34	-0.77	-0.54	7.00	6.00	1.607	-0.009	24.0	0.0	
25.10.2025	64.32	41.07	23.25	71.62	71.25	0.52	70.18	70.77	-0.84	-0.59	7.00	6.00	1.608	-0.012	24.0	0.0	
26.10.2025	64.12	41.14	22.98	72.16	71.79	0.51	70.76	71.26	-0.70	-0.50	7.00	6.00	1.608	-0.007	24.0	0.0	
27.10.2025	64.30	41.13	23.17	71.73	71.35	0.53	70.31	70.86	-0.78	-0.55	7.00	6.00	1.606	-0.009	24.0	0.0	
28.10.2025	64.16	41.22	22.94	72.04	71.69	0.49	70.63	71.19	-0.79	-0.56	7.00	6.00	1.599	-0.009	24.0	0.0	
29.10.2025	64.34	41.30	23.04	70.37	70.00	0.53	69.04	69.52	-0.69	-0.48	7.00	6.00	1.574	-0.005	24.0	0.0	
30.10.2025	64.64	41.31	23.33	68.93	68.54	0.57	67.68	68.06	-0.56	-0.38	7.00	6.00	1.563	-0.002	24.0	0.0	
31.10.2025	64.36	41.23	23.13	70.35	69.98	0.53	69.02	69.50	-0.69	-0.48	7.00	6.00	1.579	-0.007	24.0	0.0	
Средние:	63.79	39.33	24.45	---	---	0.62	---	---	-0.60	---	7.00	6.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1906.14	1894.89	---	1870.03	1881.59	---	-11.56	---	---	44.230	-0.116	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	45565.41	45343.37	44574.75	44860.91	-286.16	996.590	-1.107	17747.0	338.0
31.10.2025	47471.55	47238.26	46444.78	46742.50	-297.72	1040.820	-1.223	18491.0	338.0
Итого:	1906.14	1894.89	1870.03	1881.59	-11.56	44.230	-0.116	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137632
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	56.80	117.79	-60.99	0.00	59.22	0.00	55.97	-55.97	6.00	5.00	-6.267	-6.267	24.0	0.0	
02.10.2025	60.30	117.14	-56.84	0.00	59.30	0.00	56.07	-56.07	6.00	5.00	-6.242	-6.242	24.0	0.0	
03.10.2025	61.04	116.46	-55.42	0.00	59.69	0.00	56.48	-56.48	6.00	5.00	-6.249	-6.249	24.0	0.0	
04.10.2025	60.43	115.88	-55.45	0.00	59.62	0.00	56.43	-56.43	6.00	5.00	-6.210	-6.210	24.0	0.0	
05.10.2025	60.00	114.96	-54.96	0.00	59.20	0.00	56.09	-56.09	6.00	5.00	-6.120	-6.120	24.0	0.0	
06.10.2025	61.45	114.35	-52.90	0.00	59.55	0.00	56.44	-56.44	6.00	5.00	-6.124	-6.124	24.0	0.0	
07.10.2025	62.48	113.59	-51.11	0.00	59.47	0.00	56.41	-56.41	6.00	5.00	-6.077	-6.077	24.0	0.0	
08.10.2025	62.11	112.98	-50.87	0.00	59.69	0.00	56.63	-56.63	6.00	5.00	-6.066	-6.066	24.0	0.0	
09.10.2025	62.27	112.40	-50.13	0.00	59.48	0.00	56.47	-56.47	6.00	5.00	-6.015	-6.015	24.0	0.0	
10.10.2025	62.81	111.84	-49.03	0.00	59.67	0.00	56.67	-56.67	6.00	5.00	-6.005	-6.005	24.0	0.0	
11.10.2025	61.59	114.35	-52.76	0.00	59.69	0.00	56.58	-56.58	6.00	5.00	-6.139	-6.139	24.0	0.0	
12.10.2025	60.28	116.78	-56.50	0.00	58.73	0.00	55.56	-55.56	6.00	5.00	-6.165	-6.165	24.0	0.0	
13.10.2025	61.44	118.26	-56.82	0.00	59.61	0.00	56.32	-56.32	6.00	5.00	-6.333	-6.333	24.0	0.0	
14.10.2025	62.06	118.12	-56.06	0.00	59.71	0.00	56.42	-56.42	6.00	5.00	-6.336	-6.336	24.0	0.0	
15.10.2025	62.21	116.11	-53.90	0.00	60.20	0.00	56.98	-56.98	6.00	5.00	-6.283	-6.283	24.0	0.0	
16.10.2025	61.72	114.42	-52.70	0.00	59.70	0.00	56.58	-56.58	6.00	5.00	-6.144	-6.144	24.0	0.0	
17.10.2025	62.18	113.49	-51.31	0.00	59.59	0.00	56.52	-56.52	6.00	5.00	-6.084	-6.084	24.0	0.0	
18.10.2025	62.58	112.67	-50.09	0.00	59.64	0.00	56.61	-56.61	6.00	5.00	-6.046	-6.046	24.0	0.0	
19.10.2025	62.12	112.29	-50.17	0.00	59.83	0.00	56.81	-56.81	6.00	5.00	-6.045	-6.045	24.0	0.0	
20.10.2025	62.89	113.88	-50.99	0.00	60.06	0.00	56.95	-56.95	6.00	5.00	-6.152	-6.152	24.0	0.0	
21.10.2025	62.95	112.69	-49.74	0.00	60.96	0.00	57.86	-57.86	6.00	5.00	-6.180	-6.180	24.0	0.0	
22.10.2025	62.15	111.89	-49.74	0.00	60.76	0.00	57.70	-57.70	6.00	5.00	-6.117	-6.117	24.0	0.0	
23.10.2025	61.97	111.45	-49.48	0.00	60.67	0.00	57.65	-57.65	6.00	5.00	-6.086	-6.086	24.0	0.0	
24.10.2025	62.33	111.14	-48.81	0.00	60.87	0.00	57.85	-57.85	6.00	5.00	-6.089	-6.089	24.0	0.0	
25.10.2025	62.17	111.16	-48.99	0.00	60.59	0.00	57.58	-57.58	6.00	5.00	-6.061	-6.061	24.0	0.0	
26.10.2025	61.87	111.81	-49.94	0.00	60.20	0.00	57.18	-57.18	6.00	5.00	-6.058	-6.058	24.0	0.0	
27.10.2025	62.19	110.76	-48.57	0.00	60.77	0.00	57.77	-57.77	6.00	5.00	-6.058	-6.058	24.0	0.0	
28.10.2025	62.11	110.39	-48.28	0.00	60.68	0.00	57.70	-57.70	6.00	5.00	-6.030	-6.030	24.0	0.0	
29.10.2025	62.27	110.38	-48.11	0.00	60.82	0.00	57.83	-57.83	6.00	5.00	-6.043	-6.043	24.0	0.0	
30.10.2025	62.54	109.55	-47.01	0.00	60.93	0.00	57.98	-57.98	6.00	5.00	-6.009	-6.009	24.0	0.0	
31.10.2025	62.16	110.14	-47.98	0.00	60.45	0.00	57.50	-57.50	6.00	5.00	-5.994	-5.994	24.0	0.0	
Средние:	61.72	113.52	-51.80	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	1859.32	0.00	1763.54	-1763.54	---	---	-189.825	-189.825	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.09.2025	12072.04	29106.27	11869.53	27458.52	-15589.00	-2489.941	-1813.175	17747.0	338.0
31.10.2025	12072.04	30965.59	11869.53	29222.06	-17352.54	-2679.766	-2003.000	18491.0	338.0
Итого:	0.00	1859.32	0.00	1763.54	-1763.54	-189.825	-189.825	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____