Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	37.80	32.39	5.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2025	39.96	34.04	5.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
03.10.2025	43.53	36.36	7.17	110.84	108.41	2.22	109.85	107.76	1.92	2.09	6.00	4.50	0.790	22.0	2.0	*
04.10.2025	43.56	36.33	7.23	204.73	200.35	2.16	202.88	199.15	1.86	3.73	6.00	4.50	1.468	24.0	0.0	
05.10.2025	42.59	35.87	6.72	204.72	200.28	2.19	202.99	199.08	1.94	3.91	6.00	4.50	1.369	24.0	0.0	
06.10.2025	42.66	36.00	6.66	204.73	200.23	2.22	202.94	199.03	1.95	3.91	6.00	4.50	1.356	24.0	0.0	
07.10.2025	42.67	36.01	6.66	204.64	200.14	2.22	202.86	198.94	1.95	3.92	6.00	4.50	1.352	24.0	0.0	
08.10.2025	42.63	36.04	6.59	204.58	200.08	2.22	202.81	198.88	1.96	3.93	6.00	4.50	1.341	24.0	0.0	
09.10.2025	42.35	35.91	6.44	204.64	200.15	2.22	202.90	198.95	1.97	3.95	6.00	4.50	1.309	24.0	0.0	
10.10.2025	39.59	34.24	5.35	204.33	200.01	2.14	202.83	198.88	1.97	3.95	6.00	4.50	1.091	24.0	0.0	
11.10.2025	43.62	36.46	7.16	204.69	200.12	2.26	202.86	198.85	2.00	4.01	6.00	4.50	1.455	24.0	0.0	
12.10.2025	47.43	38.73	8.70	205.10	200.28	2.38	202.95	198.87	2.03	4.08	6.00	4.50	1.767	24.0	0.0	
13.10.2025	48.97	39.50	9.47	205.23	200.32	2.42	202.90	198.89	2.00	4.01	6.00	4.50	1.924	24.0	0.0	
14.10.2025	45.26	37.38	7.88	204.85	200.14	2.33	202.88	198.90	1.98	3.98	6.00	4.50	1.604	24.0	0.0	
15.10.2025	42.90	36.11	6.79	204.63	200.08	2.25	202.85	198.86	1.99	3.99	6.00	4.50	1.382	24.0	0.0	
16.10.2025	44.51	37.14	7.37	204.80	200.16	2.29	202.89	198.84	2.02	4.05	6.00	4.50	1.499	24.0	0.0	
17.10.2025	45.57	37.91	7.66	204.94	200.25	2.31	202.93	198.86	2.03	4.07	6.00	4.50	1.553	24.0	0.0	
18.10.2025	47.73	39.13	8.60	205.32	200.49	2.38	203.12	199.05	2.02	4.07	6.00	4.50	1.750	24.0	0.0	
19.10.2025	46.13	38.34	7.79	205.12	200.38	2.34	203.07	198.96	2.04	4.11	6.00	4.50	1.586	24.0	0.0	
20.10.2025	49.83	40.39	9.44	205.52	200.56	2.44	203.13	199.00	2.05	4.13	6.00	4.50	1.921	24.0	0.0	
21.10.2025	48.16	39.47	8.69	205.29	200.44	2.39	203.05	198.95	2.04	4.10	6.00	4.50	1.769	24.0	0.0	
22.10.2025	45.75	38.10	7.65	204.95	200.23	2.33	202.92	198.85	2.03	4.07	6.00	4.50	1.556	24.0	0.0	
23.10.2025	45.32	37.83	7.49	204.85	200.18	2.31	202.86	198.79	2.03	4.07	6.00	4.50	1.523	24.0	0.0	
24.10.2025	45.59	37.98	7.61	204.88	200.20	2.31	202.88	198.77	2.05	4.11	6.00	4.50	1.546	24.0	0.0	
25.10.2025	45.77	38.11	7.66	204.93	200.23	2.32	202.89	198.79	2.04	4.10	6.00	4.50	1.559	24.0	0.0	
26.10.2025	45.36	37.89	7.47	204.85	200.17	2.31	202.84	198.77	2.03	4.07	6.00	4.50	1.517	24.0	0.0	
27.10.2025	46.57	38.48	8.09	204.92	200.17	2.35	202.85	198.73	2.05	4.12	6.00	4.50	1.638	24.0	0.0	
28.10.2025	42.85	36.32	6.53	204.56	200.02	2.24	202.82	198.78	2.01	4.04	6.00	4.50	1.327	24.0	0.0	
29.10.2025	41.13	35.16	5.97	195.93	191.65	2.21	194.37	190.50	2.01	3.87	6.00	4.50	1.163	23.0	1.0	*
30.10.2025	43.23	36.62	6.61	212.84	208.06	2.27	210.97	206.77	2.01	4.20	6.00	4.50	1.398	24.0	0.0	
31.10.2025	46.65	39.13	7.52	227.46	222.12	2.38	225.12	220.47	2.09	4.65	6.00	4.50	1.698	24.0	0.0	
Средние:	44.38	37.08	7.30	---	---	2.14	---	---	1.87	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5868.87	5735.90	---	5813.21	5697.92	---	115.29	---	---	43.211	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	300.0	2516.0
31.10.2025	5868.87	5735.90	5813.21	5697.92	115.29	43.211	1041.0	2519.0
Итого:	5868.87	5735.90	5813.21	5697.92	115.29	43.211	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	59.86	5.79	5.71	7.50	0.313	24.0	0.0	*
02.10.2025	58.34	5.37	5.32	7.50	0.284	24.0	0.0	*
03.10.2025	58.72	5.35	5.27	7.50	0.283	24.0	0.0	*
04.10.2025	58.55	5.94	5.85	7.50	0.314	24.0	0.0	*
05.10.2025	59.54	6.77	6.67	7.50	0.361	24.0	0.0	*
06.10.2025	58.43	5.71	5.64	7.50	0.302	24.0	0.0	*
07.10.2025	58.85	5.31	5.25	7.50	0.284	24.0	0.0	*
08.10.2025	58.69	5.37	5.31	7.50	0.285	24.0	0.0	*
09.10.2025	58.18	4.85	4.81	7.50	0.258	24.0	0.0	*
10.10.2025	58.46	5.35	5.29	7.50	0.282	24.0	0.0	*
11.10.2025	57.25	5.78	5.74	7.50	0.300	24.0	0.0	*
12.10.2025	57.21	5.85	5.82	7.50	0.303	24.0	0.0	*
13.10.2025	58.16	5.59	5.54	7.50	0.294	24.0	0.0	*
14.10.2025	58.35	5.35	5.29	7.50	0.283	24.0	0.0	*
15.10.2025	58.75	6.16	6.06	7.50	0.325	24.0	0.0	*
16.10.2025	58.52	5.71	5.64	7.50	0.303	24.0	0.0	*
17.10.2025	58.56	5.01	4.96	7.50	0.263	24.0	0.0	*
18.10.2025	58.49	4.81	4.76	7.50	0.256	24.0	0.0	*
19.10.2025	59.40	5.94	5.86	7.50	0.320	24.0	0.0	*
20.10.2025	58.83	5.65	5.57	7.50	0.300	24.0	0.0	*
21.10.2025	59.31	5.51	5.43	7.50	0.294	24.0	0.0	*
22.10.2025	59.70	6.03	5.93	7.50	0.324	24.0	0.0	*
23.10.2025	59.62	5.61	5.54	7.50	0.301	24.0	0.0	*
24.10.2025	59.40	5.40	5.33	7.50	0.290	24.0	0.0	*
25.10.2025	60.11	5.82	5.73	7.50	0.317	24.0	0.0	*
26.10.2025	59.94	6.11	6.01	7.50	0.331	24.0	0.0	*
27.10.2025	59.89	5.55	5.47	7.50	0.299	24.0	0.0	*
28.10.2025	59.51	5.17	5.11	7.50	0.279	24.0	0.0	*
29.10.2025	59.04	2.49	2.46	7.50	0.135	23.0	1.0	*
30.10.2025	62.48	5.63	5.55	7.50	0.320	24.0	0.0	*
31.10.2025	62.16	5.31	5.23	7.50	0.300	24.0	0.0	*
Средние:	59.11	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	170.29	168.15	---	9.103	743.0	1.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	6368.86	6292.82	332.318	26569.0	11.0
31.10.2025	6539.15	6460.97	341.421	27312.0	12.0
Итого:	170.29	168.15	9.103	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____