Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 6 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143491
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 373627	КТС-Б SN 31899г
Обратка:	ПРЭМ SN 373677	КТС-Б SN 31899х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	37.93	34.29	3.64	255.02	255.02	0.00	253.29	253.66	-0.15	-0.37	7.00	7.00	0.922	24.0	0.0	
02.10.2025	40.08	36.07	4.01	255.14	255.14	0.00	253.23	253.59	-0.14	-0.36	7.00	7.00	1.013	24.0	0.0	
03.10.2025	42.45	37.71	4.74	247.56	247.56	0.00	245.47	245.92	-0.18	-0.45	7.00	7.00	1.155	24.0	0.0	
04.10.2025	43.70	38.73	4.97	242.60	242.60	0.00	240.44	240.92	-0.20	-0.48	7.00	7.00	1.191	24.0	0.0	
05.10.2025	42.71	38.11	4.60	242.51	242.51	0.00	240.43	240.83	-0.17	-0.40	7.00	7.00	1.106	24.0	0.0	
06.10.2025	42.79	38.21	4.58	242.44	242.44	0.00	240.36	240.77	-0.17	-0.41	7.00	7.00	1.097	24.0	0.0	
07.10.2025	42.80	38.16	4.64	242.44	242.44	0.00	240.36	240.79	-0.18	-0.43	7.00	7.00	1.112	24.0	0.0	
08.10.2025	42.76	38.07	4.69	242.67	242.67	0.00	240.59	241.01	-0.17	-0.42	7.00	7.00	1.127	24.0	0.0	
09.10.2025	42.47	37.87	4.60	242.74	242.74	0.00	240.66	241.12	-0.19	-0.46	7.00	7.00	1.105	24.0	0.0	
10.10.2025	39.70	35.86	3.84	242.71	242.71	0.00	240.93	241.26	-0.14	-0.33	7.00	7.00	0.920	24.0	0.0	
11.10.2025	43.78	38.66	5.12	242.76	242.76	0.00	240.57	241.10	-0.22	-0.53	7.00	7.00	1.227	24.0	0.0	
12.10.2025	47.57	41.42	6.15	242.81	242.81	0.00	240.26	240.87	-0.25	-0.61	7.00	7.00	1.476	24.0	0.0	
13.10.2025	49.14	42.50	6.64	242.78	242.78	0.00	240.09	240.70	-0.25	-0.61	7.00	7.00	1.593	24.0	0.0	
14.10.2025	45.37	39.83	5.54	242.74	242.74	0.00	240.40	241.00	-0.25	-0.60	7.00	7.00	1.329	24.0	0.0	
15.10.2025	43.01	38.22	4.79	242.71	242.71	0.00	240.60	241.04	-0.18	-0.44	7.00	7.00	1.148	24.0	0.0	
16.10.2025	44.64	39.40	5.24	242.73	242.73	0.00	240.45	240.96	-0.21	-0.51	7.00	7.00	1.257	24.0	0.0	
17.10.2025	45.70	40.24	5.46	242.87	242.87	0.00	240.52	241.02	-0.21	-0.50	7.00	7.00	1.312	24.0	0.0	
18.10.2025	47.89	41.69	6.20	243.03	243.03	0.00	240.40	241.05	-0.27	-0.65	7.00	7.00	1.485	24.0	0.0	
19.10.2025	46.25	40.66	5.59	242.96	242.96	0.00	240.52	241.05	-0.22	-0.53	7.00	7.00	1.341	24.0	0.0	
20.10.2025	50.00	43.20	6.80	243.06	243.06	0.00	240.22	240.92	-0.29	-0.70	7.00	7.00	1.630	24.0	0.0	
21.10.2025	48.28	42.08	6.20	243.01	243.01	0.00	240.33	241.02	-0.29	-0.69	7.00	7.00	1.487	24.0	0.0	
22.10.2025	45.87	40.43	5.44	242.84	242.84	0.00	240.47	240.99	-0.22	-0.52	7.00	7.00	1.306	24.0	0.0	
23.10.2025	45.45	40.07	5.38	242.77	242.77	0.00	240.43	240.95	-0.22	-0.52	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
24.10.2025	45.72	40.25	5.47	242.78	242.78	0.00	240.42	240.94	-0.22	-0.52	7.00	7.00	1.314	24.0	0.0	
25.10.2025	45.90	40.37	5.53	242.78	242.78	0.00	240.39	240.91	-0.22	-0.52	7.00	7.00	1.326	24.0	0.0	
26.10.2025	45.48	40.08	5.40	242.74	242.74	0.00	240.39	240.89	-0.21	-0.50	7.00	7.00	1.296	24.0	0.0	
27.10.2025	46.70	40.89	5.81	242.77	242.77	0.00	240.26	240.85	-0.25	-0.59	7.00	7.00	1.394	24.0	0.0	
28.10.2025	42.94	38.29	4.65	242.67	242.67	0.00	240.55	240.96	-0.17	-0.41	7.00	7.00	1.116	24.0	0.0	
29.10.2025	41.22	36.97	4.25	232.59	232.59	0.00	230.76	231.13	-0.16	-0.37	7.00	7.00	0.978	23.0	1.0	*
30.10.2025	43.36	38.62	4.74	252.31	252.31	0.00	250.08	250.54	-0.18	-0.46	7.00	7.00	1.182	24.0	0.0	
31.10.2025	46.78	41.39	5.39	268.90	268.90	0.00	266.12	266.76	-0.24	-0.64	7.00	7.00	1.431	24.0	0.0	
Средние:	44.47	39.30	5.16	---	---	0.00	---	---	-0.21	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7580.44	7580.44	---	7509.99	7525.52	---	-15.53	---	---	38.666	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2025	38234.88	38234.88	37704.59	37861.16	-156.57	330.188	7401.0	2.0
31.10.2025	45815.32	45815.32	45214.58	45386.68	-172.10	368.854	8144.0	3.0
Итого:	7580.44	7580.44	7509.99	7525.52	-15.53	38.666	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации