Отчет о суточных параметрах
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.10.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.10.2025	0.00	0.00	0.00	345.14	339.79	1.56	340.73	336.83	1.15	3.90	---	---	3.160	40.0	0.0	
04.10.2025	43.43	37.19	6.24	222.19	218.72	1.57	220.16	217.28	1.32	2.88	0.90	0.50	1.374	24.0	0.0	
05.10.2025	42.48	36.65	5.83	222.04	218.67	1.53	220.11	217.23	1.32	2.88	0.90	0.50	1.282	24.0	0.0	
06.10.2025	42.54	36.71	5.83	221.96	218.54	1.55	220.04	217.10	1.35	2.94	0.90	0.50	1.279	24.0	0.0	
07.10.2025	42.54	36.75	5.79	221.85	218.45	1.54	219.93	217.01	1.34	2.92	0.90	0.50	1.274	24.0	0.0	
08.10.2025	42.50	36.76	5.74	221.82	218.45	1.53	219.90	217.01	1.32	2.89	0.90	0.50	1.261	24.0	0.0	
09.10.2025	42.23	36.62	5.61	221.86	218.50	1.53	219.98	217.06	1.34	2.92	0.90	0.50	1.232	24.0	0.0	
10.10.2025	39.52	34.82	4.70	221.64	218.42	1.46	219.97	217.14	1.29	2.83	0.90	0.50	1.033	24.0	0.0	
11.10.2025	43.41	37.31	6.10	222.01	218.55	1.57	219.98	217.09	1.32	2.89	0.90	0.50	1.340	24.0	0.0	
12.10.2025	47.12	39.85	7.27	222.34	218.65	1.67	219.99	217.00	1.37	2.99	0.90	0.50	1.596	24.0	0.0	
13.10.2025	48.64	40.75	7.89	222.44	218.67	1.71	219.97	216.95	1.38	3.02	0.90	0.50	1.734	24.0	0.0	
14.10.2025	45.02	38.41	6.61	222.19	218.65	1.61	220.00	217.16	1.30	2.84	0.90	0.50	1.451	24.0	0.0	
15.10.2025	42.79	37.01	5.78	222.06	218.64	1.55	220.10	217.17	1.34	2.93	0.90	0.50	1.271	24.0	0.0	
16.10.2025	44.37	38.09	6.28	222.18	218.68	1.59	220.09	217.14	1.35	2.95	0.90	0.50	1.381	24.0	0.0	
17.10.2025	45.42	38.87	6.55	222.36	218.81	1.61	220.14	217.19	1.35	2.95	0.90	0.50	1.438	24.0	0.0	
18.10.2025	47.52	40.20	7.32	222.68	219.00	1.67	220.26	217.27	1.37	2.99	0.90	0.50	1.611	24.0	0.0	
19.10.2025	45.97	39.31	6.66	222.48	218.89	1.63	220.22	217.21	1.38	3.01	0.90	0.50	1.468	24.0	0.0	
20.10.2025	49.63	41.61	8.02	222.80	218.99	1.72	220.19	217.14	1.39	3.05	0.90	0.50	1.764	24.0	0.0	
21.10.2025	48.05	40.69	7.36	222.65	218.96	1.67	220.19	217.21	1.36	2.98	0.90	0.50	1.618	24.0	0.0	
22.10.2025	45.70	39.18	6.52	222.28	218.73	1.61	220.03	217.11	1.34	2.92	0.90	0.50	1.433	24.0	0.0	
23.10.2025	45.28	38.89	6.39	222.15	218.62	1.60	219.95	216.99	1.35	2.96	0.90	0.50	1.406	24.0	0.0	
24.10.2025	45.54	39.03	6.51	222.24	218.69	1.61	220.02	217.01	1.38	3.01	0.90	0.50	1.431	24.0	0.0	
25.10.2025	45.73	39.14	6.59	222.22	218.67	1.61	219.96	217.00	1.35	2.96	0.90	0.50	1.448	24.0	0.0	
26.10.2025	45.33	38.89	6.44	222.15	218.68	1.57	219.96	217.05	1.33	2.91	0.90	0.50	1.416	24.0	0.0	
27.10.2025	46.52	39.57	6.95	222.27	218.66	1.64	219.97	216.98	1.37	2.99	0.90	0.50	1.525	24.0	0.0	
28.10.2025	42.84	37.20	5.64	221.95	218.46	1.58	219.97	216.98	1.37	2.99	0.90	0.50	1.240	24.0	0.0	
29.10.2025	41.12	35.95	5.17	212.61	209.48	1.48	210.87	208.15	1.30	2.72	0.90	0.50	1.089	23.0	1.0	*
30.10.2025	43.20	37.51	5.69	230.78	227.25	1.54	228.72	225.72	1.32	3.00	0.90	0.50	1.300	24.0	0.0	
31.10.2025	46.60	40.17	6.43	246.52	242.62	1.59	243.94	240.72	1.33	3.22	0.90	0.50	1.566	24.0	0.0	
Средние:	43.14	37.00	6.13	---	---	1.59	---	---	1.34	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6589.86	6485.89	---	6525.34	6438.90	---	86.44	---	---	42.421	711.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
02.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
31.10.2025	6384.85	6284.06	6323.44	6239.13	84.31	40.141	687.0	1.0
Итого:	6384.85	6284.06	6323.44	6239.13	84.31	40.141	687.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.10.2025 0:00:00 - 31.10.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
02.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	
03.10.2025	49.89	13.24	13.14	---	0.580	40.0	0.0	
04.10.2025	48.94	7.35	7.33	0.60	0.321	24.0	0.0	
05.10.2025	50.28	7.93	7.85	0.60	0.355	24.0	0.0	
06.10.2025	49.35	7.80	7.74	0.60	0.346	24.0	0.0	
07.10.2025	49.52	7.84	7.78	0.60	0.345	24.0	0.0	
08.10.2025	49.31	7.77	7.69	0.60	0.339	24.0	0.0	
09.10.2025	48.16	6.65	6.65	0.60	0.289	24.0	0.0	
10.10.2025	49.45	7.53	7.48	0.60	0.333	24.0	0.0	
11.10.2025	49.38	8.76	8.70	0.60	0.385	24.0	0.0	
12.10.2025	49.82	10.10	9.98	0.60	0.448	24.0	0.0	
13.10.2025	48.82	8.73	8.68	0.60	0.380	24.0	0.0	
14.10.2025	49.05	8.39	8.33	0.60	0.367	24.0	0.0	
15.10.2025	50.17	8.67	8.59	0.60	0.386	24.0	0.0	
16.10.2025	50.50	9.03	8.95	0.60	0.404	24.0	0.0	
17.10.2025	50.02	8.73	8.62	0.60	0.385	24.0	0.0	
18.10.2025	49.50	8.23	8.16	0.60	0.361	24.0	0.0	
19.10.2025	50.38	8.70	8.62	0.60	0.390	24.0	0.0	
20.10.2025	50.41	9.19	9.12	0.60	0.414	24.0	0.0	
21.10.2025	50.43	8.37	8.30	0.60	0.375	24.0	0.0	
22.10.2025	51.03	8.53	8.46	0.60	0.386	24.0	0.0	
23.10.2025	51.46	8.73	8.64	0.60	0.399	24.0	0.0	
24.10.2025	50.64	8.19	8.14	0.60	0.369	24.0	0.0	
25.10.2025	51.66	8.78	8.69	0.60	0.404	24.0	0.0	
26.10.2025	51.85	8.82	8.69	0.60	0.406	24.0	0.0	
27.10.2025	51.56	8.91	8.78	0.60	0.408	24.0	0.0	
28.10.2025	51.62	8.67	8.57	0.60	0.400	24.0	0.0	
29.10.2025	50.73	2.80	2.79	0.60	0.128	23.0	1.0	*
30.10.2025	57.52	4.61	4.58	0.60	0.241	24.0	0.0	
31.10.2025	54.87	4.25	4.24	0.60	0.212	24.0	0.0	
Средние:	50.56	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	235.30	233.29	---	10.556	711.0	1.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
02.10.2025	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
31.10.2025	226.95	225.03	10.195	687.0	1.0
Итого:	226.95	225.03	10.195	687.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____