Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	66.10	46.83	19.27	384.06	389.05	-1.29	376.46	385.05	-2.26	-8.59	7.00	6.00	7.250	24.0	0.0	*
02.11.2025	66.06	46.63	19.43	361.01	365.84	-1.33	353.89	362.09	-2.29	-8.20	7.00	6.00	6.873	24.0	0.0	
03.11.2025	66.57	47.69	18.88	444.70	450.16	-1.22	435.81	445.35	-2.17	-9.54	7.00	6.00	8.229	24.0	0.0	
04.11.2025	67.09	48.42	18.67	463.94	469.45	-1.18	454.55	464.28	-2.12	-9.73	7.00	6.00	8.489	24.0	0.0	
05.11.2025	66.79	46.97	19.82	274.71	277.43	-0.99	269.17	274.55	-1.98	-5.38	7.00	6.00	5.337	24.0	0.0	*
06.11.2025	64.81	47.27	17.54	458.52	463.71	-1.13	449.81	458.84	-1.99	-9.03	7.00	6.00	7.885	24.0	0.0	
07.11.2025	64.40	46.07	18.33	372.56	377.64	-1.35	365.57	373.88	-2.25	-8.31	7.00	6.00	6.693	24.0	0.0	*
08.11.2025	64.44	46.18	18.26	385.40	390.64	-1.35	378.16	386.74	-2.24	-8.58	7.00	6.00	6.903	24.0	0.0	*
09.11.2025	64.62	47.41	17.21	455.28	461.36	-1.33	446.68	456.47	-2.17	-9.79	7.00	6.00	7.688	24.0	0.0	
10.11.2025	65.22	48.08	17.14	469.89	476.17	-1.33	460.84	471.02	-2.18	-10.18	7.00	6.00	7.898	24.0	0.0	
11.11.2025	65.16	48.21	16.95	469.88	476.07	-1.31	460.85	470.89	-2.16	-10.04	7.00	6.00	7.810	24.0	0.0	
12.11.2025	65.39	47.95	17.44	465.61	471.27	-1.21	456.57	466.18	-2.08	-9.61	7.00	6.00	7.955	24.0	0.0	
13.11.2025	63.79	47.27	16.52	512.41	518.42	-1.17	502.89	512.98	-1.99	-10.09	7.00	6.00	8.298	24.0	0.0	
14.11.2025	66.87	47.85	19.02	423.03	427.96	-1.16	414.48	423.37	-2.12	-8.89	7.00	6.00	7.884	24.0	0.0	
15.11.2025	66.41	46.65	19.76	379.62	383.65	-1.06	372.08	379.73	-2.04	-7.65	7.00	6.00	7.351	24.0	0.0	*
16.11.2025	66.49	47.81	18.68	448.29	451.96	-0.82	439.34	447.10	-1.75	-7.76	7.00	6.00	8.206	24.0	0.0	
17.11.2025	66.45	48.33	18.12	494.70	498.40	-0.75	484.84	492.96	-1.66	-8.12	7.00	6.00	8.785	24.0	0.0	
18.11.2025	67.79	48.65	19.14	459.40	462.20	-0.61	449.88	457.05	-1.58	-7.17	7.00	6.00	8.610	24.0	0.0	
19.11.2025	67.15	47.36	19.79	402.83	405.42	-0.64	394.63	401.13	-1.63	-6.50	7.00	6.00	7.807	24.0	0.0	
20.11.2025	66.99	48.18	18.81	448.27	452.07	-0.84	439.19	447.14	-1.79	-7.95	7.00	6.00	8.259	24.0	0.0	
21.11.2025	67.43	48.66	18.77	466.63	470.72	-0.87	457.07	465.51	-1.83	-8.44	7.00	6.00	8.575	24.0	0.0	
22.11.2025	67.10	48.43	18.67	461.31	465.63	-0.93	451.97	460.52	-1.87	-8.55	7.00	6.00	8.441	24.0	0.0	
23.11.2025	66.72	48.02	18.70	444.33	448.59	-0.95	435.41	443.74	-1.90	-8.33	7.00	6.00	8.136	24.0	0.0	
24.11.2025	67.32	48.38	18.94	453.29	457.55	-0.94	444.03	452.54	-1.90	-8.51	7.00	6.00	8.409	24.0	0.0	
25.11.2025	66.91	47.92	18.99	427.70	431.97	-0.99	419.09	427.32	-1.94	-8.23	7.00	6.00	7.960	24.0	0.0	
26.11.2025	66.98	48.22	18.76	442.89	447.39	-1.01	433.92	442.51	-1.96	-8.59	7.00	6.00	8.141	24.0	0.0	
27.11.2025	67.09	48.12	18.97	445.50	449.81	-0.96	436.45	444.89	-1.92	-8.44	7.00	6.00	8.279	24.0	0.0	
28.11.2025	66.86	48.04	18.82	449.15	453.47	-0.96	440.10	448.54	-1.90	-8.44	7.00	6.00	8.279	24.0	0.0	
29.11.2025	66.76	48.18	18.58	451.63	455.51	-0.86	442.54	450.54	-1.79	-8.00	7.00	6.00	8.220	24.0	0.0	
30.11.2025	66.40	47.84	18.56	446.84	449.89	-0.68	437.96	445.09	-1.61	-7.13	7.00	6.00	8.131	24.0	0.0	
Средние:	66.27	47.72	18.55	---	---	-1.04	---	---	-1.97	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	13063.38	13199.40	---	12804.23	13058.00	---	-253.77	---	---	236.781	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	217165.95	220311.79	208078.39	213302.34	-5223.95	4121.650	18292.0	200.0
30.11.2025	230229.33	233511.19	220882.62	226360.34	-5477.72	4358.431	19012.0	200.0
Итого:	13063.38	13199.40	12804.23	13058.00	-253.77	236.781	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	56.73	80.68	-23.95	482.73	28.12	61.06	3.35	57.71	6.00	5.00	2.906	4.434	3.0	21.0	*
02.11.2025	57.67	71.24	-13.57	481.43	28.87	77.68	5.09	72.59	6.00	5.00	3.756	5.140	4.0	20.0	*
03.11.2025	58.04	---	---	479.34	31.79	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
04.11.2025	57.19	174.27	-117.08	427.31	23.85	15.91	0.62	15.29	6.00	5.00	0.724	2.616	1.0	23.0	*
05.11.2025	50.55	125.64	-75.09	300.90	70.80	40.06	18.48	21.59	6.00	5.00	-0.406	3.582	2.0	22.0	*
06.11.2025	57.29	---	---	482.61	23.49	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
07.11.2025	56.53	---	---	484.54	23.78	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
08.11.2025	56.77	---	---	484.64	24.76	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
09.11.2025	56.99	---	---	490.69	26.79	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
10.11.2025	57.89	---	---	483.00	22.90	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
11.11.2025	58.09	---	---	483.31	23.79	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
12.11.2025	58.40	---	---	457.96	22.17	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
13.11.2025	58.64	---	---	415.39	18.75	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
14.11.2025	60.85	---	---	358.47	14.79	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
15.11.2025	60.34	---	---	358.08	14.56	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
16.11.2025	60.37	---	---	361.02	15.08	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
17.11.2025	60.76	---	---	354.84	14.33	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
18.11.2025	61.68	---	---	353.23	13.60	---	---	---	6.00	5.00	---	---	0.0	24.0	*
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	58.04	112.96	-57.42	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7739.46	442.18	194.72	27.54	167.17	---	---	6.980	15.772	10.0	422.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	37124.61	14261.86	74199.61	5297.04	68902.56	4032.424	3737.145	3899.0	14593.0
18.11.2025	44864.08	14704.04	74394.32	5324.59	69069.74	4039.403	3752.917	3909.0	15015.0
Итого:	7739.46	442.18	194.71	27.54	167.17	6.980	15.772	10.0	422.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____