Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 23 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123847
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	62.36	42.62	19.74	85.62	82.28	0.00	84.08	81.55	2.53	5.50	4.00	1.660	24.0	0.0	
02.11.2025	62.56	43.51	19.05	93.92	90.48	0.00	92.21	89.65	2.56	5.50	4.00	1.755	24.0	0.0	
03.11.2025	63.94	45.45	18.49	109.21	105.48	0.00	107.18	104.47	2.71	5.50	4.00	1.982	24.0	0.0	
04.11.2025	64.43	47.98	16.45	131.45	127.25	0.00	128.97	125.88	3.09	5.50	4.00	2.124	23.0	1.0	*
05.11.2025	63.06	44.56	18.50	104.78	101.07	0.00	102.86	100.11	2.75	5.50	4.00	1.901	24.0	0.0	
06.11.2025	62.01	41.68	20.33	78.02	75.04	0.00	76.65	74.46	2.19	5.50	4.00	1.559	24.0	0.0	
07.11.2025	61.34	40.14	21.20	69.51	66.78	0.00	68.30	66.24	2.06	5.50	4.00	1.447	24.0	0.0	
08.11.2025	61.03	40.23	20.80	69.69	66.94	0.00	68.50	66.41	2.09	5.50	4.00	1.420	24.0	0.0	
09.11.2025	62.28	44.08	18.20	101.29	97.69	0.00	99.50	96.79	2.71	5.50	4.00	1.810	24.0	0.0	
10.11.2025	62.72	43.89	18.83	97.01	93.55	0.00	95.26	92.70	2.56	5.50	4.00	1.794	24.0	0.0	
11.11.2025	62.96	44.55	18.41	104.76	101.07	0.00	102.86	100.12	2.74	5.50	4.00	1.893	24.0	0.0	
12.11.2025	62.73	44.67	18.06	108.57	104.50	0.00	106.62	103.51	3.11	5.50	4.00	1.927	24.0	0.0	
13.11.2025	60.99	44.15	16.84	115.49	111.12	0.00	113.52	110.10	3.42	5.50	4.00	1.911	24.0	0.0	
14.11.2025	62.67	43.17	19.50	90.01	86.20	0.00	88.38	85.46	2.92	5.50	4.00	1.724	24.0	0.0	
15.11.2025	60.99	40.45	20.54	73.68	69.99	0.00	72.44	69.44	3.00	5.50	4.00	1.486	24.0	0.0	
16.11.2025	62.67	43.96	18.71	103.00	97.63	0.00	101.17	96.72	4.45	5.50	4.00	1.892	24.0	0.0	
17.11.2025	63.34	45.51	17.83	116.17	109.94	0.00	114.04	108.84	5.20	5.50	4.00	2.032	24.0	0.0	
18.11.2025	63.68	44.79	18.89	106.78	100.30	0.00	104.80	99.34	5.46	5.50	4.00	1.980	24.0	0.0	
19.11.2025	62.05	41.79	20.26	83.53	78.17	0.00	82.06	77.51	4.55	5.50	4.00	1.664	24.0	0.0	
20.11.2025	63.07	44.67	18.40	108.37	102.66	0.00	106.38	101.69	4.69	5.50	4.00	1.957	24.0	0.0	
21.11.2025	63.76	44.73	19.03	104.22	99.05	0.00	102.29	98.13	4.16	5.50	4.00	1.948	24.0	0.0	
22.11.2025	63.08	44.89	18.19	110.33	104.98	0.00	108.35	103.98	4.37	5.50	4.00	1.974	24.0	0.0	
23.11.2025	62.74	44.59	18.15	108.59	103.26	0.00	106.63	102.28	4.35	5.50	4.00	1.935	24.0	0.0	
24.11.2025	63.40	44.30	19.10	101.93	96.99	0.00	100.06	96.07	3.99	5.50	4.00	1.911	24.0	0.0	
25.11.2025	62.79	43.77	19.02	98.29	93.59	0.00	96.53	92.74	3.79	5.50	4.00	1.835	24.0	0.0	
26.11.2025	63.00	44.68	18.32	107.90	102.90	0.00	105.94	101.92	4.02	5.50	4.00	1.939	24.0	0.0	
27.11.2025	63.45	44.71	18.74	106.86	101.81	0.00	104.92	100.85	4.07	5.50	4.00	1.966	24.0	0.0	
28.11.2025	63.18	44.48	18.70	104.59	99.52	0.00	102.67	98.59	4.08	5.50	4.00	1.919	24.0	0.0	
29.11.2025	62.61	44.49	18.12	109.01	103.17	0.00	107.06	102.21	4.85	5.50	4.00	1.937	24.0	0.0	
30.11.2025	62.18	43.72	18.46	100.98	94.79	0.00	99.23	93.94	5.29	5.50	4.00	1.830	24.0	0.0	
Средние:	62.70	43.87	18.83	---	---	---	---	---	---	5.50	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3003.56	2868.20	0.00	2949.46	2841.70	107.76	---	---	55.112	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	2491.78	2396.76	0.00	2449.58	2378.56	71.02	50.666	1086.0	0.0
30.11.2025	5495.34	5264.96	0.00	5399.04	5220.26	178.78	105.778	1805.0	1.0
Итого:	3003.56	2868.20	0.00	2949.46	2841.70	107.76	55.112	719.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____