Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	65.75	41.28	24.47	83.07	83.67	-0.72	81.45	83.01	-1.90	-1.56	7.00	6.00	1.993	24.0	0.0	
02.11.2025	65.56	41.80	23.76	88.58	89.24	-0.74	86.82	88.50	-1.92	-1.68	7.00	6.00	2.060	24.0	0.0	
03.11.2025	66.03	45.97	20.06	141.71	142.77	-0.75	138.91	141.34	-1.73	-2.43	7.00	6.00	2.783	24.0	0.0	
04.11.2025	66.60	47.28	19.32	154.31	155.45	-0.74	151.19	153.83	-1.73	-2.64	7.00	6.00	2.920	24.0	0.0	
05.11.2025	66.14	43.36	22.78	105.61	106.26	-0.61	103.55	105.31	-1.69	-1.76	7.00	6.00	2.358	24.0	0.0	
06.11.2025	65.39	40.66	24.73	78.66	79.17	-0.65	77.12	78.53	-1.81	-1.41	7.00	6.00	1.905	24.0	0.0	
07.11.2025	65.20	39.06	26.14	67.75	68.19	-0.65	66.44	67.70	-1.88	-1.26	7.00	6.00	1.736	24.0	0.0	
08.11.2025	65.03	39.72	25.31	73.15	73.61	-0.63	71.75	73.06	-1.81	-1.31	7.00	6.00	1.815	24.0	0.0	
09.11.2025	65.05	43.09	21.96	107.67	108.35	-0.63	105.59	107.41	-1.71	-1.82	7.00	6.00	2.318	24.0	0.0	
10.11.2025	65.34	42.49	22.85	98.41	99.01	-0.61	96.53	98.14	-1.65	-1.61	7.00	6.00	2.204	24.0	0.0	
11.11.2025	65.19	43.90	21.29	115.59	116.28	-0.60	113.37	115.24	-1.64	-1.87	7.00	6.00	2.412	24.0	0.0	
12.11.2025	65.13	44.63	20.50	131.24	131.90	-0.50	128.72	130.68	-1.51	-1.96	7.00	6.00	2.637	24.0	0.0	
13.11.2025	62.99	44.71	18.28	145.26	146.13	-0.60	142.59	144.73	-1.49	-2.14	7.00	6.00	2.605	24.0	0.0	
14.11.2025	65.37	42.87	22.50	96.42	96.81	-0.40	94.54	95.95	-1.48	-1.41	7.00	6.00	2.127	24.0	0.0	
15.11.2025	64.27	39.41	24.86	76.22	76.26	-0.05	74.80	75.70	-1.20	-0.90	7.00	6.00	1.857	24.0	0.0	
16.11.2025	64.72	44.28	20.44	122.04	121.64	0.33	119.72	120.52	-0.67	-0.80	7.00	6.00	2.447	24.0	0.0	
17.11.2025	64.89	45.77	19.12	145.34	145.13	0.14	142.56	143.68	-0.78	-1.12	7.00	6.00	2.725	24.0	0.0	
18.11.2025	66.08	44.66	21.42	117.73	117.02	0.60	115.41	115.90	-0.42	-0.49	7.00	6.00	2.470	24.0	0.0	
19.11.2025	65.06	40.60	24.46	82.99	82.67	0.39	81.37	82.03	-0.81	-0.66	7.00	6.00	1.989	24.0	0.0	
20.11.2025	65.41	44.23	21.18	121.08	121.20	-0.10	118.75	120.10	-1.13	-1.35	7.00	6.00	2.513	24.0	0.0	
21.11.2025	66.05	45.59	20.46	137.64	137.83	-0.14	134.92	136.43	-1.11	-1.51	7.00	6.00	2.758	24.0	0.0	
22.11.2025	65.53	44.84	20.69	127.60	127.79	-0.15	125.13	126.55	-1.13	-1.42	7.00	6.00	2.587	24.0	0.0	
23.11.2025	64.87	43.59	21.28	114.25	114.41	-0.14	112.05	113.40	-1.20	-1.35	7.00	6.00	2.385	24.0	0.0	
24.11.2025	65.82	45.01	20.81	131.10	131.22	-0.09	128.54	129.96	-1.10	-1.42	7.00	6.00	2.674	24.0	0.0	
25.11.2025	65.29	43.37	21.92	106.28	106.49	-0.20	104.20	105.53	-1.27	-1.33	7.00	6.00	2.283	24.0	0.0	
26.11.2025	65.37	44.01	21.36	114.24	114.46	-0.19	112.03	113.42	-1.23	-1.39	7.00	6.00	2.392	24.0	0.0	
27.11.2025	65.62	44.84	20.78	126.52	126.64	-0.09	124.03	125.44	-1.13	-1.41	7.00	6.00	2.579	24.0	0.0	
28.11.2025	65.62	44.67	20.95	124.68	124.81	-0.10	122.26	123.62	-1.11	-1.36	7.00	6.00	2.560	24.0	0.0	
29.11.2025	65.23	43.28	21.95	109.06	108.63	0.40	106.95	107.68	-0.68	-0.73	7.00	6.00	2.347	24.0	0.0	
30.11.2025	64.89	41.83	23.06	93.56	92.65	0.98	91.79	91.90	-0.12	-0.11	7.00	6.00	2.118	24.0	0.0	
Средние:	65.32	43.36	21.96	---	---	-0.24	---	---	-1.30	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3337.76	3345.69	---	3273.08	3315.29	---	-42.21	---	---	70.557	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	67650.82	65621.63	66252.45	64852.19	1400.26	1173.586	16651.0	3282.0
30.11.2025	70988.58	68967.32	69525.53	68167.48	1358.05	1244.143	17371.0	3282.0
Итого:	3337.76	3345.69	3273.08	3315.29	-42.21	70.557	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	63.64	51.83	11.81	0.00	0.19	0.00	0.19	-0.19	6.00	5.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	
02.11.2025	63.48	51.39	12.09	0.00	0.23	0.00	0.23	-0.23	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
03.11.2025	63.66	51.55	12.11	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
04.11.2025	60.80	47.55	13.25	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	
05.11.2025	64.52	55.19	9.33	0.00	0.14	0.00	0.14	-0.14	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
06.11.2025	63.93	53.85	10.08	0.00	0.10	0.00	0.10	-0.10	6.00	5.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	
07.11.2025	63.92	53.84	10.08	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.15	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
08.11.2025	63.70	53.61	10.09	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
09.11.2025	63.65	53.72	9.93	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
10.11.2025	63.89	52.58	11.31	0.00	0.18	0.00	0.18	-0.18	6.00	5.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	
11.11.2025	63.77	52.76	11.01	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
12.11.2025	63.42	52.29	11.13	0.00	0.14	0.00	0.14	-0.14	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
13.11.2025	61.65	51.10	10.55	0.00	0.14	0.00	0.14	-0.14	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
14.11.2025	63.79	52.45	11.34	0.00	0.17	0.00	0.17	-0.17	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
15.11.2025	63.16	52.32	10.84	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
16.11.2025	63.08	51.92	11.16	0.00	0.17	0.00	0.17	-0.17	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
17.11.2025	63.25	52.20	11.05	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.15	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
18.11.2025	64.40	52.56	11.84	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	63.43	52.37	11.06	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	3.00	0.00	3.00	-3.00	---	---	-0.095	-0.095	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	271.85	107.50	154.15	86.57	67.58	5.847	4.599	13328.0	6605.0
18.11.2025	271.85	110.50	154.15	89.57	64.58	5.751	4.503	13760.0	6605.0
Итого:	0.00	3.00	0.00	3.00	-3.00	-0.095	-0.095	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____