Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123853
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	66.24	44.00	22.24	109.59	108.40	0.00	1.09	107.42	107.40	0.02	0.02	5.50	3.50	2.392	24.0	0.0	
02.11.2025	66.16	43.98	22.18	110.24	109.11	0.00	1.03	108.05	108.08	-0.03	-0.03	5.50	3.50	2.398	24.0	0.0	
03.11.2025	67.19	48.01	19.18	161.72	160.25	0.00	0.91	158.41	158.53	-0.08	-0.12	5.50	3.50	3.039	24.0	0.0	
04.11.2025	67.54	48.46	19.08	155.70	154.30	0.00	0.90	152.47	152.58	-0.07	-0.11	5.50	3.50	2.910	23.0	1.0	*
05.11.2025	66.71	42.70	24.01	98.59	97.52	0.00	1.09	96.59	96.68	-0.09	-0.09	5.50	3.50	2.321	24.0	0.0	
06.11.2025	65.81	42.31	23.50	97.77	96.74	0.00	1.06	95.84	95.92	-0.08	-0.08	5.50	3.50	2.253	24.0	0.0	
07.11.2025	65.32	41.04	24.28	84.85	83.96	0.00	1.05	83.21	83.27	-0.07	-0.06	5.50	3.50	2.020	24.0	0.0	
08.11.2025	65.26	41.77	23.49	89.75	88.81	0.00	1.05	88.02	88.08	-0.07	-0.06	5.50	3.50	2.068	24.0	0.0	
09.11.2025	65.78	44.00	21.78	112.22	111.06	0.00	1.04	109.97	110.04	-0.06	-0.07	5.50	3.50	2.392	24.0	0.0	
10.11.2025	66.37	43.93	22.44	110.79	109.63	0.00	1.05	108.58	108.62	-0.04	-0.04	5.50	3.50	2.440	24.0	0.0	
11.11.2025	66.53	44.17	22.36	112.87	111.60	0.00	1.13	110.60	110.54	0.05	0.06	5.50	3.50	2.472	24.0	0.0	
12.11.2025	66.07	44.02	22.05	115.27	113.88	0.00	1.21	113.00	112.84	0.14	0.16	5.50	3.50	2.493	24.0	0.0	
13.11.2025	63.89	44.70	19.19	140.86	139.29	0.00	1.12	138.23	137.96	0.20	0.27	5.50	3.50	2.655	24.0	0.0	
14.11.2025	66.28	43.02	23.26	100.42	99.06	0.00	1.36	98.41	98.17	0.24	0.24	5.50	3.50	2.289	24.0	0.0	
15.11.2025	65.11	41.37	23.74	89.83	88.34	0.00	1.67	88.11	87.64	0.53	0.47	5.50	3.50	2.092	24.0	0.0	
16.11.2025	66.13	45.75	20.38	136.87	134.16	0.00	2.00	134.15	132.83	0.99	1.32	5.50	3.50	2.739	24.0	0.0	
17.11.2025	66.21	46.92	19.29	152.38	149.42	0.00	1.96	149.34	147.86	1.00	1.48	5.50	3.50	2.882	24.0	0.0	
18.11.2025	67.27	44.71	22.56	112.70	109.86	0.00	2.55	110.39	108.81	1.44	1.58	5.50	3.50	2.492	24.0	0.0	
19.11.2025	65.83	40.53	25.30	82.04	80.02	0.00	2.49	80.43	79.38	1.31	1.05	5.50	3.50	2.035	24.0	0.0	
20.11.2025	66.51	44.79	21.72	125.16	123.01	0.00	1.73	122.65	121.84	0.66	0.81	5.50	3.50	2.666	24.0	0.0	
21.11.2025	67.04	46.95	20.09	147.42	145.08	0.00	1.60	144.44	143.57	0.60	0.87	5.50	3.50	2.905	24.0	0.0	
22.11.2025	66.51	45.00	21.51	124.11	122.12	0.00	1.62	121.62	120.95	0.55	0.67	5.50	3.50	2.616	24.0	0.0	
23.11.2025	66.16	44.26	21.90	116.95	115.03	0.00	1.66	114.62	113.93	0.60	0.69	5.50	3.50	2.512	24.0	0.0	
24.11.2025	66.78	45.33	21.45	123.63	121.64	0.00	1.62	121.17	120.46	0.59	0.71	5.50	3.50	2.600	24.0	0.0	
25.11.2025	66.42	43.75	22.67	109.74	108.01	0.00	1.59	107.54	107.04	0.47	0.50	5.50	3.50	2.436	24.0	0.0	
26.11.2025	66.52	42.74	23.78	100.00	98.40	0.00	1.61	98.01	97.52	0.50	0.49	5.50	3.50	2.333	24.0	0.0	
27.11.2025	66.82	44.97	21.85	125.07	123.08	0.00	1.60	122.54	121.89	0.53	0.65	5.50	3.50	2.678	24.0	0.0	
28.11.2025	66.65	44.60	22.05	116.06	114.02	0.00	1.77	113.73	112.93	0.71	0.80	5.50	3.50	2.511	24.0	0.0	
29.11.2025	66.10	44.17	21.93	118.27	115.95	0.00	1.98	115.92	114.87	0.91	1.05	5.50	3.50	2.543	24.0	0.0	
30.11.2025	65.81	43.36	22.45	109.61	106.80	0.00	2.60	107.46	105.84	1.52	1.62	5.50	3.50	2.413	24.0	0.0	
Средние:	66.23	44.18	22.06	---	---	---	1.51	---	---	0.43	---	5.50	3.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3490.48	3438.55	0.00	---	3420.92	3406.07	---	14.85	---	---	74.595	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	58652.52	59470.98	0.00	57353.67	58830.95	-1477.28	1301.011	17898.0	18.0
30.11.2025	62143.00	62909.53	0.00	60774.59	62237.02	-1462.43	1375.606	18617.0	19.0
Итого:	3490.48	3438.55	0.00	3420.92	3406.07	14.85	74.595	719.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____