Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	65.00	41.38	23.62	84.95	86.85	0.00	83.34	86.16	-2.82	7.00	5.50	1.967	24.0	0.0	
02.11.2025	64.92	41.42	23.50	90.53	92.66	0.00	88.80	91.90	-3.10	7.00	5.50	2.086	24.0	0.0	
03.11.2025	65.86	44.52	21.34	119.32	122.27	0.00	116.97	121.11	-4.14	7.00	5.50	2.495	24.0	0.0	
04.11.2025	66.06	45.34	20.72	128.39	131.63	0.00	125.85	130.35	-4.50	7.00	5.50	2.607	24.0	0.0	
05.11.2025	65.48	42.12	23.36	92.42	94.65	0.00	90.63	93.83	-3.20	7.00	5.50	2.118	24.0	0.0	
06.11.2025	64.68	39.82	24.86	74.83	76.63	0.00	73.40	76.06	-2.66	7.00	5.50	1.826	24.0	0.0	
07.11.2025	64.23	38.57	25.66	67.29	68.92	0.00	66.06	68.45	-2.39	7.00	5.50	1.697	24.0	0.0	
08.11.2025	63.77	39.04	24.73	72.01	73.79	0.00	70.69	73.26	-2.57	7.00	5.50	1.748	24.0	0.0	
09.11.2025	64.39	41.92	22.47	93.88	96.23	0.00	92.14	95.44	-3.30	7.00	5.50	2.070	24.0	0.0	
10.11.2025	64.99	41.50	23.49	88.08	90.25	0.00	86.39	89.55	-3.16	7.00	5.50	2.028	24.0	0.0	
11.11.2025	65.23	42.78	22.45	102.11	104.64	0.00	100.16	103.74	-3.58	7.00	5.50	2.248	24.0	0.0	
12.11.2025	64.77	43.48	21.29	114.46	117.23	0.00	112.27	116.20	-3.93	7.00	5.50	2.390	24.0	0.0	
13.11.2025	62.90	42.91	19.99	118.13	121.06	0.00	116.01	119.99	-3.98	7.00	5.50	2.321	24.0	0.0	
14.11.2025	65.01	41.04	23.97	81.27	82.88	0.00	79.71	82.27	-2.56	7.00	5.50	1.912	24.0	0.0	
15.11.2025	63.78	38.93	24.85	71.68	73.03	0.00	70.35	72.50	-2.15	7.00	5.50	1.745	24.0	0.0	
16.11.2025	64.84	43.11	21.73	110.70	112.38	0.00	108.59	111.38	-2.79	7.00	5.50	2.356	24.0	0.0	
17.11.2025	65.00	44.04	20.96	119.59	121.32	0.00	117.29	120.18	-2.89	7.00	5.50	2.460	24.0	0.0	
18.11.2025	65.96	42.26	23.70	94.86	95.55	0.00	92.99	94.75	-1.76	7.00	5.50	2.202	24.0	0.0	
19.11.2025	64.84	40.04	24.80	77.32	77.79	0.00	75.85	77.21	-1.36	7.00	5.50	1.881	24.0	0.0	
20.11.2025	65.25	42.97	22.28	103.96	105.68	0.00	101.96	104.75	-2.79	7.00	5.50	2.271	24.0	0.0	
21.11.2025	65.76	43.76	22.00	109.65	111.71	0.00	107.51	110.70	-3.19	7.00	5.50	2.364	24.0	0.0	
22.11.2025	65.23	42.93	22.30	103.60	105.56	0.00	101.58	104.65	-3.07	7.00	5.50	2.265	24.0	0.0	
23.11.2025	64.93	42.76	22.17	103.01	104.97	0.00	101.07	104.07	-3.00	7.00	5.50	2.243	24.0	0.0	
24.11.2025	65.49	43.46	22.03	108.61	110.73	0.00	106.50	109.74	-3.24	7.00	5.50	2.347	24.0	0.0	
25.11.2025	65.06	41.80	23.26	88.69	90.43	0.00	86.98	89.71	-2.73	7.00	5.50	2.022	24.0	0.0	
26.11.2025	65.27	42.59	22.68	99.38	101.38	0.00	97.45	100.50	-3.05	7.00	5.50	2.212	24.0	0.0	
27.11.2025	65.52	43.01	22.51	105.24	107.33	0.00	103.21	106.38	-3.17	7.00	5.50	2.322	24.0	0.0	
28.11.2025	65.35	42.65	22.70	99.15	101.06	0.00	97.24	100.21	-2.97	7.00	5.50	2.206	24.0	0.0	
29.11.2025	64.85	42.08	22.77	94.18	95.67	0.00	92.40	94.88	-2.48	7.00	5.50	2.103	24.0	0.0	
30.11.2025	64.54	40.76	23.78	85.92	86.75	0.00	84.29	86.06	-1.77	7.00	5.50	2.004	24.0	0.0	
Средние:	64.97	42.10	22.87	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2903.21	2961.03	0.00	2847.68	2935.98	-88.30	---	---	64.516	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	53311.94	53489.05	0.00	52153.69	52932.10	-778.41	1184.604	22192.0	22.0
30.11.2025	56215.15	56450.08	0.00	55001.37	55868.08	-866.71	1249.120	22912.0	22.0
Итого:	2903.21	2961.03	0.00	2847.68	2935.98	-88.30	64.516	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	68.05	61.42	6.63	0.00	71.58	0.00	70.34	-70.34	6.00	5.00	-3.944	-3.944	24.0	0.0	
02.11.2025	67.96	61.12	6.84	0.00	69.43	0.00	68.23	-68.23	6.00	5.00	-3.803	-3.803	24.0	0.0	
03.11.2025	68.45	61.42	7.03	0.00	69.44	0.00	68.24	-68.24	6.00	5.00	-3.825	-3.825	24.0	0.0	
04.11.2025	68.62	61.48	7.14	0.00	69.35	0.00	68.15	-68.15	6.00	5.00	-3.824	-3.824	24.0	0.0	
05.11.2025	68.51	61.38	7.13	0.00	69.51	0.00	68.31	-68.31	6.00	5.00	-3.826	-3.826	24.0	0.0	
06.11.2025	67.87	60.98	6.89	0.00	69.38	0.00	68.18	-68.18	6.00	5.00	-3.791	-3.791	24.0	0.0	
07.11.2025	67.59	60.55	7.04	0.00	70.07	0.00	68.87	-68.87	6.00	5.00	-3.803	-3.803	24.0	0.0	
08.11.2025	67.33	60.12	7.21	0.00	70.94	0.00	69.74	-69.74	6.00	5.00	-3.821	-3.821	24.0	0.0	
09.11.2025	67.57	60.29	7.28	0.00	70.94	0.00	69.74	-69.74	6.00	5.00	-3.829	-3.829	24.0	0.0	
10.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
12.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
13.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
14.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
15.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
17.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
18.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	67.99	60.97	7.02	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	630.64	0.00	619.80	-619.80	---	---	-34.466	-34.466	216.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	7338.20	56755.72	7193.95	55814.22	-48620.27	-2608.023	-2658.957	22192.0	22.0
09.11.2025	7338.20	57386.36	7193.95	56434.02	-49240.07	-2642.489	-2693.423	22408.0	22.0
Итого:	0.00	630.64	0.00	619.80	-619.80	-34.466	-34.466	216.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____