Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	66.00	55.13	10.87	280.76	278.25	0.00	275.23	274.33	0.90	8.00	6.00	2.996	24.0	0.0	
02.11.2025	65.89	54.95	10.94	279.55	277.10	0.00	274.09	273.20	0.89	8.00	6.00	3.003	24.0	0.0	
03.11.2025	66.24	54.36	11.88	262.04	259.99	0.00	256.87	256.44	0.43	8.00	6.00	3.059	24.0	0.0	
04.11.2025	67.02	54.52	12.50	261.33	259.17	0.00	256.05	255.59	0.46	8.00	6.00	3.209	24.0	0.0	
05.11.2025	66.40	54.88	11.52	277.54	275.00	0.00	272.02	271.17	0.85	8.00	6.00	3.141	24.0	0.0	
06.11.2025	65.69	54.66	11.03	282.48	279.86	0.00	276.96	275.97	0.99	8.00	6.00	3.062	24.0	0.0	
07.11.2025	65.58	54.73	10.85	284.34	281.75	0.00	278.84	277.85	0.99	8.00	6.00	3.033	24.0	0.0	
08.11.2025	65.33	54.61	10.72	282.97	280.45	0.00	277.52	276.59	0.93	8.00	6.00	2.983	24.0	0.0	
09.11.2025	65.22	54.14	11.08	273.43	271.13	0.00	268.15	267.43	0.72	8.00	6.00	2.978	24.0	0.0	
10.11.2025	65.76	52.77	12.99	188.87	188.96	0.00	185.13	186.48	-1.35	8.00	6.00	2.391	24.0	0.0	
11.11.2025	65.26	43.35	21.91	84.10	87.46	0.00	82.52	86.69	-4.17	8.00	6.00	1.809	24.0	0.0	
12.11.2025	65.20	44.16	21.04	95.02	97.95	0.00	93.22	97.05	-3.83	8.00	6.00	1.960	24.0	0.0	
13.11.2025	61.85	44.42	17.43	120.96	123.19	0.00	118.86	122.05	-3.19	8.00	6.00	2.075	24.0	0.0	
14.11.2025	65.31	42.97	22.34	83.61	86.97	0.00	81.98	86.21	-4.23	8.00	6.00	1.832	24.0	0.0	
15.11.2025	64.42	42.11	22.31	78.75	82.34	0.00	77.31	81.62	-4.31	8.00	6.00	1.724	24.0	0.0	
16.11.2025	64.76	43.49	21.27	93.45	96.43	0.00	91.67	95.57	-3.90	8.00	6.00	1.947	24.0	0.0	
17.11.2025	64.96	45.36	19.60	114.51	116.86	0.00	112.33	115.72	-3.39	8.00	6.00	2.201	24.0	0.0	
18.11.2025	66.19	44.06	22.13	91.56	94.57	0.00	89.75	93.68	-3.93	8.00	6.00	1.985	24.0	0.0	
19.11.2025	65.28	42.00	23.28	78.08	81.63	0.00	76.60	80.91	-4.31	8.00	6.00	1.783	24.0	0.0	
20.11.2025	65.49	43.02	22.47	88.72	91.83	0.00	87.01	91.07	-4.06	8.00	6.00	1.955	24.0	0.0	
21.11.2025	66.15	44.99	21.16	106.17	108.71	0.00	104.10	107.66	-3.56	8.00	6.00	2.203	24.0	0.0	
22.11.2025	65.65	44.29	21.36	98.58	101.36	0.00	96.65	100.43	-3.78	8.00	6.00	2.065	24.0	0.0	
23.11.2025	64.99	43.03	21.96	89.76	92.92	0.00	88.04	92.14	-4.10	8.00	6.00	1.935	24.0	0.0	
24.11.2025	65.94	44.07	21.87	97.14	99.93	0.00	95.22	98.99	-3.77	8.00	6.00	2.085	24.0	0.0	
25.11.2025	65.36	43.14	22.22	88.46	91.64	0.00	86.71	90.85	-4.14	8.00	6.00	1.926	24.0	0.0	
26.11.2025	65.51	42.69	22.82	86.03	89.25	0.00	84.34	88.51	-4.17	8.00	6.00	1.923	24.0	0.0	
27.11.2025	65.75	43.57	22.18	93.22	96.21	0.00	91.40	95.32	-3.92	8.00	6.00	2.028	24.0	0.0	
28.11.2025	65.73	43.67	22.06	93.60	96.57	0.00	91.76	95.70	-3.94	8.00	6.00	2.026	24.0	0.0	
29.11.2025	65.34	42.77	22.57	86.36	89.56	0.00	84.65	88.81	-4.16	8.00	6.00	1.909	24.0	0.0	
30.11.2025	64.96	41.97	22.99	79.96	83.42	0.00	78.44	82.70	-4.26	8.00	6.00	1.803	24.0	0.0	
Средние:	65.44	47.13	18.31	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4521.35	4560.46	0.00	4433.42	4506.73	-73.31	---	---	69.029	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	44158.71	42735.91	0.00	43266.91	42181.80	1085.11	626.034	8620.0	791.0
30.11.2025	48680.06	47296.37	0.00	47700.33	46688.53	1011.80	695.063	9340.0	791.0
Итого:	4521.35	4560.46	0.00	4433.42	4506.73	-73.31	69.029	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 30/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 101540
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
02.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
03.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
04.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
05.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
06.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
07.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
08.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
09.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
10.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
11.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
12.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
13.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
14.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
15.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
16.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
17.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
18.11.2025	0.00	0.00	5.00	4.00	0.0	24.0	*
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	5.00	4.00	---	---	
Итого:	0.00	0.00	---	---	0.0	432.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	9411.0
18.11.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	9843.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	432.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____