Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 30/3 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20138125
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.11.2025	71.62	44.58	27.04	75.03	73.28	73.32	72.60	0.98	0.71	6.18	3.66	1.986	24.0	0.0	0.00	
02.11.2025	71.95	44.50	27.45	74.78	73.01	73.05	72.35	0.97	0.70	6.18	3.68	2.009	24.0	0.0	0.00	
03.11.2025	71.92	44.44	27.48	75.93	74.15	74.18	73.48	0.95	0.70	6.17	3.69	2.042	24.0	0.0	0.00	
04.11.2025	72.17	48.90	23.27	114.42	111.70	111.77	110.46	1.18	1.31	6.15	3.78	2.607	24.0	0.0	0.00	
05.11.2025	72.39	45.84	26.55	88.97	86.93	86.90	86.09	0.93	0.81	6.14	3.78	2.312	24.0	0.0	0.00	
06.11.2025	72.40	44.68	27.72	79.42	77.55	77.56	76.83	0.94	0.73	6.17	3.70	2.154	24.0	0.0	0.00	
07.11.2025	72.04	44.30	27.74	76.79	74.99	75.01	74.31	0.94	0.70	6.17	3.66	2.085	24.0	0.0	0.00	
08.11.2025	71.88	44.37	27.51	76.55	74.78	74.79	74.09	0.93	0.69	6.17	3.65	2.062	24.0	0.0	0.00	
09.11.2025	71.54	44.39	27.14	77.02	75.27	75.26	74.58	0.91	0.68	6.17	3.66	2.047	24.0	0.0	0.00	
10.11.2025	71.56	44.69	26.86	81.25	79.46	79.39	78.73	0.83	0.66	6.16	3.70	2.137	24.0	0.0	0.00	
11.11.2025	72.18	44.28	27.91	76.84	75.10	75.06	74.42	0.86	0.64	6.17	3.69	2.098	24.0	0.0	0.00	
12.11.2025	71.92	44.26	27.66	77.97	76.22	76.17	75.53	0.84	0.64	6.16	3.70	2.111	24.0	0.0	0.00	
13.11.2025	71.52	44.14	27.37	79.64	77.86	77.83	77.16	0.85	0.66	6.15	3.74	2.134	24.0	0.0	0.00	
14.11.2025	66.91	44.03	22.88	95.33	93.48	93.39	92.64	0.80	0.75	6.11	3.76	2.141	24.0	0.0	0.00	
15.11.2025	72.20	44.19	28.01	77.92	76.07	76.11	75.39	0.95	0.72	6.17	3.69	2.136	24.0	0.0	0.00	
16.11.2025	71.59	44.27	27.32	78.80	76.98	77.00	76.29	0.93	0.72	6.17	3.67	2.107	24.0	0.0	0.00	
17.11.2025	71.63	44.47	27.16	80.84	79.02	78.99	78.31	0.87	0.68	6.15	3.73	2.149	24.0	0.0	0.00	
18.11.2025	71.13	44.12	27.01	82.27	80.43	80.41	79.71	0.87	0.69	6.14	3.76	2.176	24.0	0.0	0.00	
19.11.2025	72.98	44.08	28.89	76.14	74.36	74.34	73.70	0.87	0.64	6.18	3.69	2.152	24.0	0.0	0.00	
20.11.2025	72.52	44.23	28.29	76.45	74.72	74.66	74.05	0.82	0.61	6.17	3.67	2.116	24.0	0.0	0.00	
21.11.2025	72.12	44.29	27.83	78.41	76.71	76.60	76.01	0.76	0.58	6.17	3.70	2.136	24.0	0.0	0.00	
22.11.2025	72.54	44.14	28.40	77.59	75.87	75.78	75.19	0.78	0.59	6.14	3.75	2.156	24.0	0.0	0.00	
23.11.2025	72.38	44.11	28.27	77.35	75.66	75.55	74.98	0.75	0.57	6.15	3.72	2.140	24.0	0.0	0.00	
24.11.2025	72.28	44.25	28.03	78.20	76.53	76.38	75.83	0.72	0.55	6.15	3.71	2.145	24.0	0.0	0.00	
25.11.2025	72.54	44.27	28.27	78.71	77.03	76.87	76.33	0.71	0.54	6.17	3.70	2.177	24.0	0.0	0.00	
26.11.2025	72.54	44.14	28.40	76.82	75.11	75.02	74.43	0.78	0.59	6.16	3.69	2.134	24.0	0.0	0.00	
27.11.2025	72.66	44.11	28.56	76.62	74.91	74.83	74.24	0.79	0.59	6.16	3.71	2.141	24.0	0.0	0.00	
28.11.2025	72.73	44.25	28.48	78.12	76.41	76.29	75.72	0.75	0.57	6.15	3.72	2.177	24.0	0.0	0.00	
29.11.2025	72.41	44.05	28.36	77.88	76.18	76.06	75.50	0.75	0.57	6.15	3.72	2.161	24.0	0.0	0.00	
30.11.2025	72.26	44.07	28.18	77.71	76.01	75.91	75.33	0.76	0.58	6.16	3.70	2.143	24.0	0.0	0.00	
Средние:	71.95	44.48	27.47	---	---	---	---	0.86	---	6.16	3.71	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	2399.76	2345.77	2344.45	2324.29	---	20.16	---	---	64.270	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.10.2025	72896.88	72240.97	70989.96	71323.13	-333.17	1790.767	0.000	0.000	28697.0	2398.0
30.11.2025	75296.65	74586.74	73334.41	73647.41	-313.00	1855.037	0.000	0.000	29417.0	2398.0
Итого:	2399.76	2345.77	2344.45	2324.29	20.16	64.270	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____