Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	66.07	43.03	23.04	48.29	48.24	0.00	47.35	47.85	-0.50	7.00	5.50	1.092	24.0	0.0	
02.11.2025	65.38	43.29	22.09	51.55	51.51	0.00	50.55	51.05	-0.50	7.00	5.50	1.117	24.0	0.0	
03.11.2025	65.32	44.66	20.66	62.64	62.58	0.00	61.45	62.00	-0.55	7.00	5.50	1.270	24.0	0.0	
04.11.2025	65.60	46.61	18.99	74.99	74.92	0.00	73.54	74.14	-0.60	7.00	5.50	1.397	24.0	0.0	
05.11.2025	65.85	43.41	22.44	53.65	53.54	0.00	52.60	53.08	-0.48	7.00	5.50	1.177	24.0	0.0	
06.11.2025	65.61	43.47	22.14	54.18	54.09	0.00	53.13	53.60	-0.47	7.00	5.50	1.176	24.0	0.0	
07.11.2025	65.59	42.84	22.75	48.98	48.91	0.00	48.06	48.48	-0.42	7.00	5.50	1.092	24.0	0.0	
08.11.2025	65.23	42.86	22.37	49.34	49.29	0.00	48.38	48.85	-0.47	7.00	5.50	1.081	24.0	0.0	
09.11.2025	65.05	43.71	21.34	57.34	57.27	0.00	56.22	56.76	-0.54	7.00	5.50	1.200	24.0	0.0	
10.11.2025	65.99	43.89	22.10	54.55	54.48	0.00	53.49	54.01	-0.52	7.00	5.50	1.181	24.0	0.0	
11.11.2025	66.33	43.68	22.65	52.63	52.57	0.00	51.57	52.09	-0.52	7.00	5.50	1.170	24.0	0.0	
12.11.2025	65.90	42.94	22.96	49.64	49.58	0.00	48.64	49.16	-0.52	7.00	5.50	1.116	24.0	0.0	
13.11.2025	62.04	43.97	18.07	69.90	70.01	0.00	68.68	69.38	-0.70	7.00	5.50	1.239	24.0	0.0	
14.11.2025	65.77	43.69	22.08	54.75	54.76	0.00	53.65	54.24	-0.59	7.00	5.50	1.183	24.0	0.0	
15.11.2025	65.26	43.24	22.02	54.90	54.89	0.00	53.84	54.43	-0.59	7.00	5.50	1.187	24.0	0.0	
16.11.2025	64.95	44.16	20.79	60.11	60.14	0.00	58.95	59.56	-0.61	7.00	5.50	1.227	24.0	0.0	
17.11.2025	64.70	45.33	19.37	68.12	68.16	0.00	66.84	67.50	-0.66	7.00	5.50	1.292	24.0	0.0	
18.11.2025	66.41	44.74	21.67	59.83	59.85	0.00	58.64	59.26	-0.62	7.00	5.50	1.272	24.0	0.0	
19.11.2025	65.95	42.68	23.27	50.22	50.24	0.00	49.23	49.82	-0.59	7.00	5.50	1.150	24.0	0.0	
20.11.2025	65.51	43.90	21.61	56.36	56.37	0.00	55.26	55.87	-0.61	7.00	5.50	1.195	24.0	0.0	
21.11.2025	65.79	44.77	21.02	62.15	62.18	0.00	60.95	61.58	-0.63	7.00	5.50	1.283	24.0	0.0	
22.11.2025	65.66	44.87	20.79	63.11	63.14	0.00	61.89	62.53	-0.64	7.00	5.50	1.289	24.0	0.0	
23.11.2025	65.37	43.91	21.46	58.03	58.06	0.00	56.90	57.54	-0.64	7.00	5.50	1.223	24.0	0.0	
24.11.2025	65.85	44.37	21.48	59.20	59.22	0.00	58.05	58.67	-0.62	7.00	5.50	1.245	24.0	0.0	
25.11.2025	65.95	44.24	21.71	58.87	58.89	0.00	57.71	58.34	-0.63	7.00	5.50	1.253	24.0	0.0	
26.11.2025	65.85	43.04	22.81	52.20	52.21	0.00	51.18	51.75	-0.57	7.00	5.50	1.166	24.0	0.0	
27.11.2025	65.83	43.85	21.98	55.73	55.77	0.00	54.62	55.24	-0.62	7.00	5.50	1.199	24.0	0.0	
28.11.2025	65.82	44.14	21.68	59.49	59.52	0.00	58.32	58.94	-0.62	7.00	5.50	1.263	24.0	0.0	
29.11.2025	65.57	43.91	21.66	57.58	57.62	0.00	56.46	57.11	-0.65	7.00	5.50	1.222	24.0	0.0	
30.11.2025	65.36	43.88	21.48	57.93	58.00	0.00	56.82	57.49	-0.67	7.00	5.50	1.217	24.0	0.0	
Средние:	65.52	43.90	21.62	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1716.26	1716.01	0.00	1682.97	1700.32	-17.35	---	---	36.174	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	17294.58	17285.47	0.00	16310.37	16512.81	-202.44	457.509	8449.0	1162.0
30.11.2025	19010.84	19001.48	0.00	17993.34	18213.13	-219.79	493.683	9169.0	1162.0
Итого:	1716.26	1716.01	0.00	1682.97	1700.32	-17.35	36.174	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.11.2025	51.63	40.38	45.75	6.50	5.50	0.0	24.0	*
02.11.2025	59.96	46.65	51.97	6.50	5.50	0.0	24.0	*
03.11.2025	59.75	45.92	51.68	6.50	5.50	0.0	24.0	*
04.11.2025	59.49	46.37	51.26	6.50	5.50	0.0	24.0	*
05.11.2025	60.07	47.24	52.67	6.50	5.50	0.0	24.0	*
06.11.2025	59.88	46.26	52.66	6.50	5.50	0.0	24.0	*
07.11.2025	60.01	46.19	52.79	6.50	5.50	0.0	24.0	*
08.11.2025	59.88	46.82	52.33	6.50	5.50	0.0	24.0	*
09.11.2025	59.53	46.49	51.06	6.50	5.50	0.0	24.0	*
10.11.2025	59.65	42.32	47.38	6.50	5.50	0.0	24.0	*
11.11.2025	59.13	35.43	38.23	6.50	5.50	0.0	24.0	*
12.11.2025	58.64	36.24	39.07	6.50	5.50	0.0	24.0	*
13.11.2025	56.60	43.47	48.43	6.50	5.50	0.0	24.0	*
14.11.2025	60.24	51.86	58.96	6.50	5.50	0.0	24.0	*
15.11.2025	59.83	52.31	58.64	6.50	5.50	0.0	24.0	*
16.11.2025	59.64	52.69	58.44	6.50	5.50	0.0	24.0	*
17.11.2025	58.95	50.57	57.17	6.50	5.50	0.0	24.0	*
18.11.2025	60.53	50.97	58.11	6.50	5.50	0.0	24.0	*
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	59.08	---	---	6.50	5.50	---	---	
Итого:	---	828.18	926.60	---	---	0.0	432.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	14336.64	15737.63	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	1523.0
18.11.2025	15164.82	16664.23	11255.93	12243.33	-987.40	-104.024	-45.110	8088.0	1955.0
Итого:	828.18	926.60	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	432.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____