Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	65.11	42.25	22.86	89.28	88.97	0.35	87.56	88.20	-0.73	-0.64	7.00	6.00	2.002	24.0	0.0	
02.11.2025	65.10	42.18	22.92	90.42	89.75	0.74	88.66	89.01	-0.39	-0.35	7.00	6.00	2.028	24.0	0.0	
03.11.2025	65.62	47.39	18.23	147.56	145.59	1.34	144.68	144.04	0.44	0.64	7.00	6.00	2.636	24.0	0.0	
04.11.2025	65.81	45.67	20.14	127.71	126.20	1.19	125.23	124.97	0.21	0.26	7.00	6.00	2.521	24.0	0.0	
05.11.2025	65.60	42.19	23.41	93.63	92.96	0.72	91.79	92.18	-0.42	-0.39	7.00	6.00	2.147	24.0	0.0	
06.11.2025	64.96	40.47	24.49	80.43	79.95	0.60	78.88	79.34	-0.58	-0.46	7.00	6.00	1.930	24.0	0.0	
07.11.2025	63.95	39.62	24.33	77.53	77.05	0.62	76.10	76.47	-0.49	-0.37	7.00	6.00	1.851	24.0	0.0	
08.11.2025	64.22	40.59	23.63	81.86	81.41	0.55	80.33	80.80	-0.58	-0.47	7.00	6.00	1.897	24.0	0.0	
09.11.2025	64.62	42.08	22.54	95.98	95.41	0.60	94.16	94.61	-0.48	-0.45	7.00	6.00	2.120	24.0	0.0	
10.11.2025	65.34	41.62	23.72	87.82	87.40	0.48	86.12	86.70	-0.67	-0.58	7.00	6.00	2.041	24.0	0.0	
11.11.2025	59.25	39.16	20.09	71.03	70.35	0.96	69.86	69.84	0.03	0.02	7.00	6.00	1.410	24.0	0.0	*
12.11.2025	65.02	43.29	21.73	111.75	112.44	-0.62	109.60	111.48	-1.70	-1.88	7.00	6.00	2.380	24.0	0.0	*
13.11.2025	62.79	42.50	20.29	113.57	113.41	0.14	111.52	112.41	-0.79	-0.89	7.00	6.00	2.259	24.0	0.0	
14.11.2025	65.60	40.78	24.82	82.92	83.25	-0.40	81.33	82.60	-1.55	-1.27	7.00	6.00	2.016	24.0	0.0	
15.11.2025	64.71	39.32	25.39	73.20	73.78	-0.79	71.82	73.26	-1.99	-1.44	7.00	6.00	1.823	24.0	0.0	
16.11.2025	64.67	42.40	22.27	102.48	103.30	-0.80	100.55	102.40	-1.82	-1.85	7.00	6.00	2.237	24.0	0.0	
17.11.2025	64.83	43.88	20.95	120.09	121.08	-0.82	117.79	119.98	-1.84	-2.19	7.00	6.00	2.465	24.0	0.0	
18.11.2025	65.91	42.14	23.77	91.23	92.64	-1.53	89.46	91.86	-2.65	-2.40	7.00	6.00	2.125	24.0	0.0	
19.11.2025	65.36	40.19	25.17	80.39	81.84	-1.79	78.82	81.21	-2.99	-2.39	7.00	6.00	1.983	24.0	0.0	
20.11.2025	65.08	42.46	22.62	102.51	103.91	-1.36	100.56	103.03	-2.43	-2.47	7.00	6.00	2.273	24.0	0.0	
21.11.2025	65.47	44.21	21.26	121.36	122.66	-1.07	119.01	121.54	-2.10	-2.53	7.00	6.00	2.529	24.0	0.0	
22.11.2025	65.13	42.94	22.19	105.74	107.04	-1.22	103.72	106.13	-2.30	-2.41	7.00	6.00	2.298	24.0	0.0	
23.11.2025	64.53	42.32	22.21	102.38	103.71	-1.29	100.44	102.88	-2.40	-2.44	7.00	6.00	2.227	24.0	0.0	
24.11.2025	65.11	43.00	22.11	108.27	109.51	-1.14	106.19	108.58	-2.23	-2.39	7.00	6.00	2.345	24.0	0.0	
25.11.2025	64.84	41.39	23.45	92.18	93.32	-1.23	90.41	92.56	-2.35	-2.15	7.00	6.00	2.119	24.0	0.0	
26.11.2025	65.11	42.12	22.99	97.68	98.78	-1.12	95.80	97.97	-2.24	-2.17	7.00	6.00	2.200	24.0	0.0	
27.11.2025	65.24	42.59	22.65	104.76	105.99	-1.17	102.74	105.08	-2.25	-2.34	7.00	6.00	2.327	24.0	0.0	
28.11.2025	65.10	42.54	22.56	104.22	105.56	-1.28	102.23	104.65	-2.34	-2.42	7.00	6.00	2.303	24.0	0.0	
29.11.2025	64.83	41.67	23.16	94.55	96.00	-1.52	92.73	95.25	-2.68	-2.52	7.00	6.00	2.147	24.0	0.0	
30.11.2025	64.57	40.71	23.86	87.56	89.09	-1.73	85.89	88.40	-2.88	-2.51	7.00	6.00	2.047	24.0	0.0	
Средние:	64.78	42.12	22.66	---	---	-0.42	---	---	-1.51	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2940.09	2952.35	---	2883.98	2927.43	---	-43.45	---	---	64.686	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	2624.27	2627.59	2575.46	2604.83	-29.37	54.215	706.0	390.0
30.11.2025	5564.36	5579.94	5459.44	5532.26	-72.82	118.901	1426.0	390.0
Итого:	2940.09	2952.35	2883.98	2927.43	-43.45	64.686	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 9а (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	BHP	BOC	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	63.21	56.94	6.27	0.00	77.22	0.00	76.06	-76.06	7.00	5.00	-3.946	-3.946	24.0	0.0	
02.11.2025	63.16	57.45	5.71	0.00	85.77	0.00	84.46	-84.46	7.00	5.00	-4.425	-4.425	24.0	0.0	
03.11.2025	63.26	57.37	5.89	0.00	83.39	0.00	82.12	-82.12	7.00	5.00	-4.296	-4.296	24.0	0.0	
04.11.2025	63.21	56.74	6.47	0.00	73.87	0.00	72.77	-72.77	7.00	5.00	-3.761	-3.761	24.0	0.0	
05.11.2025	63.51	56.79	6.72	0.00	73.30	0.00	72.21	-72.21	7.00	5.00	-3.736	-3.736	24.0	0.0	
06.11.2025	63.04	56.67	6.37	0.00	76.77	0.00	75.62	-75.62	7.00	5.00	-3.903	-3.903	24.0	0.0	
07.11.2025	60.46	56.32	4.14	0.00	66.91	0.00	65.93	-65.93	7.00	5.00	-3.380	-3.380	24.0	0.0	
08.11.2025	59.49	56.49	3.00	0.00	72.68	0.00	71.61	-71.61	7.00	5.00	-3.684	-3.684	24.0	0.0	
09.11.2025	63.86	58.15	5.71	0.00	87.56	0.00	86.19	-86.19	7.00	5.00	-4.577	-4.577	24.0	0.0	
10.11.2025	64.59	58.68	5.91	0.00	87.00	0.00	85.62	-85.62	7.00	5.00	-4.592	-4.592	24.0	0.0	
11.11.2025	51.34	47.26	4.08	0.00	82.35	0.00	81.42	-81.42	7.00	5.00	-3.432	-3.432	24.0	0.0	
12.11.2025	64.00	58.05	5.95	0.00	86.73	0.00	85.38	-85.38	7.00	5.00	-4.526	-4.526	24.0	0.0	
13.11.2025	61.98	56.30	5.68	0.00	84.18	0.00	82.94	-82.94	7.00	5.00	-4.250	-4.250	24.0	0.0	
14.11.2025	64.71	58.62	6.09	0.00	85.63	0.00	84.27	-84.27	7.00	5.00	-4.514	-4.514	24.0	0.0	
15.11.2025	63.88	57.57	6.31	0.00	78.71	0.00	77.50	-77.50	7.00	5.00	-4.070	-4.070	24.0	0.0	
16.11.2025	63.43	56.80	6.63	0.00	73.33	0.00	72.23	-72.23	7.00	5.00	-3.737	-3.737	24.0	0.0	
17.11.2025	63.25	56.65	6.60	0.00	73.97	0.00	72.87	-72.87	7.00	5.00	-3.760	-3.760	24.0	0.0	
18.11.2025	64.60	57.84	6.76	0.00	75.68	0.00	74.51	-74.51	7.00	5.00	-3.933	-3.933	24.0	0.0	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	62.50	56.71	5.79	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	1425.06	0.00	1403.68	-1403.68	---	---	-72.522	-72.522	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	0.00	2410.87	0.00	2376.12	-2376.12	-119.583	-119.583	706.0	390.0
18.11.2025	0.00	3835.93	0.00	3779.80	-3779.80	-192.105	-192.105	1138.0	390.0
Итого:	0.00	1425.06	0.00	1403.68	-1403.68	-72.522	-72.522	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 9А (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101535
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	63.21	56.94	6.27	0.00	77.22	0.00	76.06	-76.06	7.00	5.00	-3.946	-3.946	24.0	0.0	
02.11.2025	63.16	57.45	5.71	0.00	85.77	0.00	84.46	-84.46	7.00	5.00	-4.425	-4.425	24.0	0.0	
03.11.2025	63.26	57.37	5.89	0.00	83.39	0.00	82.12	-82.12	7.00	5.00	-4.296	-4.296	24.0	0.0	
04.11.2025	63.21	56.74	6.47	0.00	73.87	0.00	72.77	-72.77	7.00	5.00	-3.761	-3.761	24.0	0.0	
05.11.2025	63.51	56.79	6.72	0.00	73.30	0.00	72.21	-72.21	7.00	5.00	-3.736	-3.736	24.0	0.0	
06.11.2025	63.04	56.67	6.37	0.00	76.77	0.00	75.62	-75.62	7.00	5.00	-3.903	-3.903	24.0	0.0	
07.11.2025	60.46	56.32	4.14	0.00	66.91	0.00	65.93	-65.93	7.00	5.00	-3.380	-3.380	24.0	0.0	
08.11.2025	59.49	56.49	3.00	0.00	72.68	0.00	71.61	-71.61	7.00	5.00	-3.684	-3.684	24.0	0.0	
09.11.2025	63.86	58.15	5.71	0.00	87.56	0.00	86.19	-86.19	7.00	5.00	-4.577	-4.577	24.0	0.0	
10.11.2025	64.59	58.68	5.91	0.00	87.00	0.00	85.62	-85.62	7.00	5.00	-4.592	-4.592	24.0	0.0	
11.11.2025	51.34	47.26	4.08	0.00	82.35	0.00	81.42	-81.42	7.00	5.00	-3.432	-3.432	24.0	0.0	
12.11.2025	64.00	58.05	5.95	0.00	86.73	0.00	85.38	-85.38	7.00	5.00	-4.526	-4.526	24.0	0.0	
13.11.2025	61.98	56.30	5.68	0.00	84.18	0.00	82.94	-82.94	7.00	5.00	-4.250	-4.250	24.0	0.0	
14.11.2025	64.71	58.62	6.09	0.00	85.63	0.00	84.27	-84.27	7.00	5.00	-4.514	-4.514	24.0	0.0	
15.11.2025	63.88	57.57	6.31	0.00	78.71	0.00	77.50	-77.50	7.00	5.00	-4.070	-4.070	24.0	0.0	
16.11.2025	63.43	56.80	6.63	0.00	73.33	0.00	72.23	-72.23	7.00	5.00	-3.737	-3.737	24.0	0.0	
17.11.2025	63.25	56.65	6.60	0.00	73.97	0.00	72.87	-72.87	7.00	5.00	-3.760	-3.760	24.0	0.0	
18.11.2025	64.60	57.84	6.76	0.00	75.68	0.00	74.51	-74.51	7.00	5.00	-3.933	-3.933	24.0	0.0	
19.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.11.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	62.50	56.71	5.79	---	---	---	---	---	7.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	1425.06	0.00	1403.68	-1403.68	---	---	-72.522	-72.522	432.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2025	0.00	2410.87	0.00	2376.12	-2376.12	-119.583	-119.583	706.0	390.0
18.11.2025	0.00	3835.93	0.00	3779.80	-3779.80	-192.105	-192.105	1138.0	390.0
Итого:	0.00	1425.06	0.00	1403.68	-1403.68	-72.522	-72.522	432.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____